


MAXIMA

FORM INSPEKSI MATERIAL TAP CHANGER

No. Dokumen	: FM-13-005-PP	Tanggal	: 08 Februari 2018
Revisi	: 01	Halaman	: 1

Spesifikasi	: Tap changer 62A.200A 5-PO5	Tgl. Inspeksi	: 20.01.2019
Kode Material	:	Jumlah Datang	: 5
Supplier	: PT. FJM	Jumlah Sampel	: 2
No. PO	: MD1-00039 / PO.0119		



No. Sampel	Visual		Panjang L (mm)	Jarak A (mm)	Jarak C (mm)	Jarak E (mm)	Diameter J (mm)	Diameter K (mm)	Kesimpulan hasil inspeksi
	Tdk. Pecah	Tuas diputar tdk patah							
1.	✓	✓	102	55	56	56	5	7	Pass OK
2.	✓	✓	102	55	56	56	5	7	
Catatan :									
			Melaporkan,			Mengetahui,			
			Inspektor			Spv. Inspektor			