MAXIMA	FORM INSPEKSI MATERIAL INRC & INRA				
No. Dokumen	:	FM-02-005-PP	Tanggal	:	03 Januari 2018
Revisi	:	01	Halaman	:	1

Spesifikasi	: Rectangular AL Paper CIF 5 x 11.5 mm	**Tgl. Inspeksi**	: 15 - 02 - 2019.
Kode Material	:	**Jumlah Datang**	: 15
Supplier	: PT. TOHGCheng.	**Jumlah Sampel**	: 2
No.PO	: MDI. 00063/ PO.019		

No.	Sampel ID	Diameter konduktor		Tebal Kertas	Resistansi		RHO* (Ω mm²/m)	Over Lap (%)	OK / NO	Kesimpulan Hasil Inspeksi
		Tebal (mm)	Lebar (mm)		Suhu (°C)	hasil ukur (ohm/m)				
	1.	4.99	11.49	0.09	37°	0.51	0.0273	4	OK	Pass QC
	2	4.99	11.49	0.09	37°	0.52.	0.0279	4	OK	— " —

Catatan :

Status Lot :

(coret yang tidak perlu)

No. FIM :

Melaporkan :	Mengetahui :
Inspektor	Spv. Inspektor

* Nilai rho (ρ) tergantung jenis material (AL = max 1/35 ; CU = max 1/58)