



MAXIMA

FORM INSPEKSI MATERIAL CORRUGATED WALLS

No. Dokumen	:	FM-19-005-PP	Tanggal	:	03 Januari 2018
Revisi	:	01	Halaman	:	1



Spesifikasi	:	Radiator Kwintal 900 x 150 x 20 x 10mm - 256	Tgl. Inspeksi	:	27.2 - 2019
Kode Material	:		Jumlah Datang	:	2
Supplier	:	PT DFI	Jumlah Sampel	:	2
No. PO	:	MD.00109 / PO. 0219			

No. Sampel	Dimensi				Visual		OK/NO	Kesimpulan Hasil Inspeksi
	Tebal Plat Radiator (mm)	Panjang Radiator (mm)	Lebar Radiator (mm)	Tinggi Radiator (mm)	Jumlah Sirip	Tidak Berkarat		
	0.9	1050	152	900	20	✓	OK	Pass OK
	0.9	1052	152	900		✓	OK	
Catatan :								
Status Lot :								
No. FIM :								
Melaporkan,				Mengetahui,				
Inspektor				Spv. Inspektor				