

MAXIMA		FORM INSPEKSI MATERIAL TAP CHANGER	
No. Dokumen	: FM-13-005-PP	Tanggal	: 08 Februari 2018
Revisi	: 01	Halaman	: 1

Spesifikasi	: Tap Changer 30A, 20kV, 780r. 170	Tgl. Inspeksi	: 20.2.2019
Kode Material	:	Jumlah Datang	: 15 kardus
Supplier	: PT. FJM	Jumlah Sampel	: 2
No. PO	: MDI-000003/PO-0219		



No. Sampel	Visual		Panjang L (mm)	Jarak A (mm)	Jarak C (mm)	Jarak E (mm)	Diameter J (mm)	Diameter K (mm)	Kesimpulan hasil inspeksi
	Tdk. Pecah	Tuas diputar tdk patah							
1	✓	✓	71	564	56	56	3	5	Pass OK
2	✓	✓	71	564	56	56	3	5	
Catatan :									
					Melaporkan,		Mengetahui,		
					Inspektor		Spv. Inspektor		