MAXIMA	FORM INSPEKSI MATERIAL BUSING LV				
No. Dokumen	:	FM-09-005-PP	Tanggal	:	6 April 2017
Revisi	:	01	Halaman	:	1

Spesifikasi	: Busing LV 3kV, 4500 A.	**Tgl. Inspeksi**	: 30.01.2019
Kode Material	:	**Jumlah Datang**	: 1 set.
Supplier	: PT. AJM.	**Jumlah Sampel**	: 2.
No.PO	: MDI-00039 / PO.0119		

No. Sampel	Dimensi		Visual			Kelengkapan Aksesrosi		Cek ketebalan packing		Kesimpulan Hasil Inspeksi
	Dia. Sirip	Jlm. Sirip	Baik	Cuil	Pecah	Lengkap	Tidak Lengkap	Packing bawah	Packing donut	
	172	1	✓			✓		1	30	Terima
	172	1	✓			✓		1	30	— " —

Catatan :

Status Lot :

(coret yang tidak perlu)

No. FIM :

Melaporkan,	Mengetahui,
Inspektor	Spv. Inspektor