

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

**No.** 2369 **ESQUEMA:** 5 RETIE

**17065 Certecnica S.A.S.**

Certifica que el producto

**CABLES PARA USO EN ENERGÍA RENOVABLE**

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR:

**SUNTREE ELECTRIC GROUP CO., LTD**

**TAX ID: 91330382661741404E**

Es conforme con los requisitos de la

REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIE. RESOLUCIÓN 40117  
DE ABRIL 02 DE 2024. ARTÍCULO 2.3.10.7 CABLES PARA USO EN ENERGÍA RENOVABLE,  
2.3.10.7.1 REQUISITOS DE PRODUCTO

### Dirección / Address:

XINGUANG INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI TOWN,  
YUEQING CITY, ZHEJIANG, P.R. CHINA

**Pais de Origen / Country of origin:**

**CHINA**

**Marca / Brand:**

**SUNTREE**

### Fecha de aprobación:

8 de octubre de 2025

### Fecha del primer seguimiento:

Antes de 8 de octubre de 2026

### Fecha del segundo seguimiento:

Antes de 8 de octubre de 2027

### Fecha de vencimiento:

7 de octubre de 2028

Autorizado por:

Firmado digitalmente por  
MORALES AVILA JORGE

ALEJANDRO

Fecha: 2025.10.08 13:51:13  
-05'00'

**Jorge Alejandro Morales Ávila**  
Gerente General



Consulta tu  
certificado

Este Certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre  
firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.

Calle 72A # 66 - 11 | PBX. (601) 215 70 53

**certecnica.com**

**ANEXO 1. REFERENCIAS CERTIFICADAS**

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REFERENCIA         |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | CABLES PARA USO EN ENERGÍA RENOVABLE | FAMILIA Cables para uso en energía renovable; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Solar Cable(Electric cable for photovoltaics systems)<br>Voltage:1.0KV DC<br>Sizes:1*2.5mm2;1*4mm2;1*6mm2;1*10mm2;1*16mm2;1*25mm2;1*25mm2;1*35mm2;1*50mm2;1*70mm2;1*90mm2;1*120mm2;1*150mm2;1*180mm2;1*240mm2;2*2.5mm2;2*4mm2;2*6mm2;2*10mm2;2*16mm2;2*25mm2;<br>Color:Black;Red,Blue,green | PVI-F              |
| 2    |                                      | FAMILIA Cables para uso en energía renovable; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Solar Cable(Electric cable for photovoltaics systems)<br>Voltage:1.5KV DC<br>Sizes:1*2.5mm2;1*4mm2;1*6mm2;1*10mm2;1*16mm2;1*25mm2;1*25mm2;1*35mm2;1*50mm2;1*70mm2;1*90mm2;1*120mm2;1*150mm2;1*180mm2;1*240mm2;2*2.5mm2;2*4mm2;2*6mm2;2*10mm2;2*16mm2;2*25mm2<br>Color:Black;Red,Blue,green  | H1Z2Z2-K           |
| 3    |                                      | FAMILIA Cables para uso en energía renovable; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL PV-UL4703 Photovoltaic Wire (USL)<br>Voltage:0.6KV ;2.0KV<br>Sizes:4AWG;6AWG;8AWG;10AWG;12AWG;14AWG;16AWG;18AWG<br>Color:Black;Red,Blue,green                                                                                                                                               | PV Wire            |
| 4    |                                      | FAMILIA Cables para uso en energía renovable; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL PPP 11029A PV Wire 1500VDC-Al Solar Cable<br>Aluminium<br>Voltage:1.5KV<br>Sizes:1*2.5mm2;1*4mm2;1*6mm2;1*10mm2;1*16mm2;1*25mm2;1*25mm2;1*35mm2;1*50mm2;1*70mm2;1*90mm2;1*120mm2;1*150mm2;1*180mm2;1*240mm2<br>Color:Black;Red,Blue,green                                                   | PV Wire 1500VDC-Al |
| 5    |                                      | FAMILIA Cables para uso en energía renovable; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO N/A; DESCRIPCIÓN GENERAL Battery Cable<br>Voltage:0.6KV ;1.0KvDC ;2.0KV<br>Sizes:16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,75mm2,90mm2,120mm2,150mm2,180mm2,240mm2,300mm2<br>Color:Black;Red,Blue,green                                                                                                                                | ESV                |

**USOS PERMITIDOS Y PROHIBICIONES**

 Consulta tu  
certificado

**certecnica**  
 Más que certificaciones técnicas

**certecnica.com**

**USOS PERMITIDOS:**

Conducir corriente continua entre módulos solares, inversores, controladores, bancos de baterías y protecciones del sistema.

**PROHIBICIONES:**

No deben doblarse en radios muy cerrados, instalarse sin terminales adecuados ni quedar expuestos a cortes o abrasión que dañen el aislamiento.

| ITEM | ID DEL REPORTE DE ENSAYO      | LABORATORIO |
|------|-------------------------------|-------------|
| 1    | EAC-03-25 SUNTREE ELECTRIC    | EMTEST      |
| 2    | AST-04-25 SUNTREE ELECTRIC    |             |
| 3    | LA-05-25 SUNTREE ELECTRIC     |             |
| 4    | LA-06-25 SUNTREE ELECTRIC     |             |
| 5    | RAC-06-25 SUNTREE ELECTRIC    |             |
| 6    | RAC-07-25 SUNTREE ELECTRIC    |             |
| 7    | RAC-08-25 SUNTREE ELECTRIC    |             |
| 8    | CB-08-25 SUNTREE ELECTRIC     |             |
| 9    | RAC-09-25 SUNTREE ELECTRIC    |             |
| 10   | CB-09-25 SUNTREE ELECTRIC     |             |
| 11   | IM-40-25 SUNTREE ELECTRIC     |             |
| 12   | 41. IM-41-25 SUNTREE ELECTRIC |             |

**Notas:**

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación".
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado en el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación".
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.



Consulta tu  
certificado



ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002



**certecnica**  
Más que certificaciones técnicas

**certecnica.com**

5. Este certificado de producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página [www.certecnica.com](http://www.certecnica.com). Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO.
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada



Firmado digitalmente por  
MORALES AVILA JORGE  
ALEJANDRO  
Fecha: 2025.10.08 13:50:55  
-05'00'  
JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA  
Gerente, CERTECNICA S.A.S  
Calle 72a No. 66-11 Bogotá D.C., Colombia



Consulta tu  
certificado



ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002



**certecnica**  
Más que certificaciones técnicas

**certecnica.com**