Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Provoz laboratoří
Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
Zkušební laboratoř č.1289 akreditovaná ČIA
www.labtrojice.cz

L 1289

Protokol o zkoušce číslo: 951/1/2016

Číslo vzorku: 1918/1/2016

Objednatel: Pečecké služby, s.r.o.
Třída Jana Švermy 49
Pečky
28911

Obec: Pečky

Místo odběru: Pečky VDJ

Datum odběru:	16.5.2016	**Odebráno dle:**	SOP C.11.1.1
Datum přijetí:	16.5.2016	**Matrice:**	pitná voda
Ukončení analýz:	31.5.2016	**Typ vzorku:**	prostý
Odebral:	Auerová Ludmila		

Zkoušky provedla: Laboratoř pitné vody - Úpravna vody u sv. Trojice, 284 01 Kutná Hora

Datum vystavení protokolu: 1.6.2016

Protokol o zkoušce číslo: 951/1/2016 **Číslo vzorku:** 1918/1/2016

Obec: Pečky

Místo odběru: Pečky VDJ

Stanovení	Jednotka	**Hodnota**	Metoda stanovení	Pozn.	Limit		Vyh.
Teplota	°C	11,0	SOP 45		8 - 12	DH	+
Chlor volný	mg/l	0,10	SOP 31		max. 0,30	MH	+
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	SOP 35		max. 0	MH	+
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP 35		max. 0	NMH	+
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	SOP 27		max. 0	NMH	+
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	2	SOP 36		max. 40	DH	+
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	5	SOP 36		max. 200	DH	+
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	0	SOP 34		max. 0	MH	+
Mikroskop. obraz - počet org	jedinci/ml	0	SOP 28a		max. 50	MH	+
Mikroskop. obraz - živé org	jedinci/ml	0	SOP 28a		max. 0	MH	+
Abioseston	%	<1	SOP 28b		max. 10	MH	+
Barva	mg/l Pt	<2,5	SOP 18		max. 20,0	MH	+
Zákal	ZF(t)	<0,5	SOP 17		max. 5,0	MH	+
pH		7,1	SOP 1		6,5 - 9,5	MH	+
Konduktivita	mS/m	124,3	SOP 11		max. 125,0	MH	+
Absorbance		0,047	SOP 29				
ZNK 8,3	mmol/l	0,36	SOP 3				
KNK 4,5	mmol/l	6,15	SOP 2				
Suma vápníku a hořčíku	mmol/l	**6,25**	SOP 4		2,0 - 3,5	DH	-
Vápník	mg/l	182,0	SOP 5		min.30,0	MH	+
Hořčík	mg/l	41,3	SOP 5		min.10,0	MH	+
Chloridy	mg/l	79,4	SOP 13		max. 100,0	MH	+
Pach		přijatelný	SOP 42		MH	MH	+
CHSK - Mn	mg/l	1,14	SOP 43		max. 3,00	MH	+
Hliník	mg/l	<0,005	SOP 9		max. 0,200	MH	+
Železo	mg/l	0,042	SOP 7		max. 0,20	MH	+
Mangan	mg/l	<0,01	SOP 40		max. 0,050	MH	+
Amonné ionty	mg/l	<0,025	SOP 16		max. 0,500	MH	+
Dusitany	mg/l	<0,006	SOP 14		max. 0,500	NMH	+
Dusičnany	mg/l	44,2	SOP 38		max. 50,0	NMH	+
Sírany	mg/l	236,0	SOP 12		max. 250,0	MH	+
Fluoridy	mg/l	0,378	SOP 51		max. 1,500	NMH	+
Bor	mg/l	0,048	SOP 47		max. 1,00	NMH	+
Dichlormethan	µg/l	<2,6	SOP 37				
1,2-dichlorethen	µg/l	<2,0	SOP 37				
Chloroform	µg/l	<1,5	SOP 37		max. 30	MH	+
1,2-dichlorethan	µg/l	<0,25	SOP 37		max. 3,00	NMH	+
Benzen	µg/l	<0,15	SOP 37		max. 1,00	NMH	+
Trichlorethen (TCE)	µg/l	<1,0	SOP 37		max. 10	NMH	+
Bromdichlormethan	µg/l	<1,5	SOP 37				
Toluen	µg/l	<2,0	SOP 37				
Dibromchlormethan	µg/l	3,3	SOP 37				
Tetrachlorethen (PCE)	µg/l	<1,0	SOP 37		max. 10	NMH	+
Chlorbenzen	µg/l	<0,5	SOP 37				
Etylbenzen	µg/l	<1,0	SOP 37				
m,p-xylen	µg/l	<3	SOP 37				
Bromoform	µg/l	5,4	SOP 37				
Styren	µg/l	<1,0	SOP 37				

Protokol o zkoušce číslo: 951/1/2016 **Číslo vzorku:** 1918/1/2016

Stanovení	Jednotka	**Hodnota**	Metoda stanovení	Pozn.	Limit		Vyh.
o-xylen	µg/l	<1,0	SOP 37				
Trihalomethany	µg/l	8,7	SOP 37		max. 100,0	NMH	+
Suma TCE a PCE	µg/l	<1,0	SOP 37		max. 10,0		+
Měď	µg/l	<10,00	SOP 39		max. 1000	NMH	+
Nikl	µg/l	<2,0	SOP 40		max. 20,0	NMH	+
Arsen	µg/l	<1,5	SOP 54		max. 10,00	NMH	+
Selen	µg/l	<1,5	SOP 54		max. 10,00	NMH	+
Antimon	µg/l	<1,5	SOP 54		max. 5,00	NMH	+
Beryllium	µg/l	<0,11	SOP 54		max. 2,00	NMH	+
Chrom	µg/l	1,17	SOP 54		max. 50,0	NMH	+
Olovo	µg/l	<1,00	SOP 54		max. 10,00	NMH	+
Kadmium	µg/l	<0,6	SOP 54		max. 5,00	NMH	+
Kyanidy celkové	mg/l	<0,005	subdodávka [1)]		max. 0,050	NMH	+
Rtuť	µg/l	<0,2500	subdodávka [1)]		max. 1,000	NMH	+
Polycykl. aromat. uhlovodíky	µg/l	<0,0200	subdodávka [1)]		max. 0,100	NMH	+
Benzo[a]pyren	µg/l	<0,005	subdodávka [1)]		max. 0,010	NMH	+
Hexachlorbenzen	µg/l	<0,025	subdodávka [1)]		max. 0,100	NMH	+
Lindan (gama-HCH)	µg/l	<0,025	subdodávka [1)]		max. 0,100	NMH	+
Heptachlor	µg/l	<0,025	subdodávka [1)]		max. 0,030	NMH	+
4,4-DDT	µg/l	<0,025	subdodávka [1)]		max. 0,100	NMH	+
Methoxychlor	µg/l	<0,025	subdodávka [1)]		max. 0,100	NMH	+
Pesticidní látky celkem	µg/l	<0,100	subdodávka [1)]		max. 0,500	NMH	+
Bromičnany	µg/l	<1,5	subdodávka [2)]		max. 10,0	NMH	+

NMH nejvyšší mezná hodnota
MH mezná hodnota
DH doporučená hodnota

Vyh) + vyhovuje vyhlášce
- nevyhovuje vyhlášce

subdodávka [1)] Envirex spol. s r.o. Chotěboř, laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1332
subdodávka [2)] ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem, laboratoř Hradec Králové, laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1388

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd 252/2004 Sb. v platném znění.
Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře.

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Vedoucí laboratoře
Ing. Hana Piskačová

Přílohy: nejistota měření jednotlivých stanovení, záznam o odběru