**Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.**
**Provoz laboratoří**
Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
**Zkušební laboratoř č.1289 akreditovaná ČIA**
www.labtrojice.cz

L 1289

# Protokol o zkoušce číslo: 1623/1/2016

**Číslo vzorku: 3374/1/2016**

**Objednatel:** Pečecké služby, s.r.o.
Třída Jana Švermy 49
Pečky
28911

**Obec:** Pečky

**Místo odběru:** Pečky
Pečecké služby

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum odběru:** | 29.8.2016 | **Odebráno dle:** | SOP C.11.1.1 |
| **Datum přijetí:** | 29.8.2016 | **Matrice:** | pitná voda |
| **Ukončení analýz:** | 30.8.2016 | **Typ vzorku:** | prostý |
| **Odebral:** | Vičarová Iveta | | |

**Zkoušky provedla:** Laboratoř pitné vody - Úpravna vody u sv. Trojice, 284 01 Kutná Hora

**Datum vystavení protokolu:** 31.8.2016

**Protokol o zkoušce číslo: 1623/1/2016** **Číslo vzorku:** 3374/1/2016

**Obec:** Pečky

**Místo odběru:** Pečky
Pečecké služby

| **Stanovení** | Jednotka | **Hodnota** | Metoda stanovení | Pozn. | Limit | | Vyh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konduktivita | mS/m | 123,8 | SOP 11 | | max. 125,0 | MH | + |
| Dusičnany | mg/l | 42,3 | SOP 38 | | max. 50,0 | NMH | + |

NMH nejvyšší mezná hodnota
MH mezná hodnota
DH doporučená hodnota

Vyh) + vyhovuje vyhlášce
- nevyhovuje vyhlášce

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd 252/2004 Sb. v platném znění.
Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře.

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Vedoucí laboratoře
Ing. Hana Piskačová

Přílohy: nejistota měření jednotlivých stanovení, záznam o odběru