Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Provoz laboratoří
Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
Zkušební laboratoř č.1289 akreditovaná ČIA
www.labtrojice.cz

L 1289

Protokol o zkoušce číslo: 1870/1/2016

Číslo vzorku: **3578/1/2016**

Objednatel: Pečecké služby, s.r.o.
Třída Jana Švermy 49
Pečky
28911

Obec: Pečky

Místo odběru: Pečky VDJ

Datum odběru:	13.9.2016	**Odebráno dle:**	SOP C.11.1.1
Datum přijetí:	13.9.2016	**Matrice:**	pitná voda
Ukončení analýz:	20.9.2016	**Typ vzorku:**	prostý
Odebral:	Vondráčková Stanislava		

Zkoušky provedla: Laboratoř pitné vody - Úpravna vody u sv. Trojice, 284 01 Kutná Hora

Datum vystavení protokolu: 3.10.2016

Protokol o zkoušce číslo: 1870/1/2016 **Číslo vzorku:** 3578/1/2016

Obec: Pečky

Místo odběru: Pečky VDJ

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	Limit		Vyh.
Teplota	°C	12,0	SOP 45		8 - 12	DH	+
Chlor volný	mg/l	0,05	SOP 31		max. 0,30	MH	+
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	SOP 35		max. 0	MH	+
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP 35		max. 0	NMH	+
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	SOP 27		max. 0	NMH	+
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	1	SOP 36		max. 40	DH	+
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	4	SOP 36		max. 200	DH	+
Barva	mg/l Pt	<2,5	SOP 18		max. 20,0	MH	+
Zákal	ZF(t)	<0,5	SOP 17		max. 5,0	MH	+
pH		7,1	SOP 1		6,5 - 9,5	MH	+
Konduktivita	mS/m	123,4	SOP 11		max. 125,0	MH	+
Absorbance		0,037	SOP 29				
ZNK 8,3	mmol/l	0,3	SOP 3				
KNK 4,5	mmol/l	6,0	SOP 2				
Suma vápníku a hořčíku	mmol/l	**6,5**	SOP 4		2,0 - 3,5	DH	-
Vápník	mg/l	182,4	SOP 5		min.30,0	MH	+
Hořčík	mg/l	47,4	SOP 5		min.10,0	MH	+
Chloridy	mg/l	80,8	SOP 13		max. 100,0	MH	+
Pach		přijatelný	SOP 42		MH	MH	+
CHSK - Mn	mg/l	0,57	SOP 43		max. 3,00	MH	+
Hliník	mg/l	<0,005	SOP 9		max. 0,200	MH	+
Železo	mg/l	0,037	SOP 7		max. 0,20	MH	+
Mangan	mg/l	<0,01	SOP 40		max. 0,050	MH	+
Amonné ionty	mg/l	<0,025	SOP 16		max. 0,500	MH	+
Dusitany	mg/l	0,007	SOP 14		max. 0,500	NMH	+
Dusičnany	mg/l	34,2	SOP 38		max. 50,0	NMH	+
Sírany	mg/l	**288,2**	SOP 12		max. 250,0	MH	-

NMH nejvyšší mezná hodnota
MH mezná hodnota
DH doporučená hodnota

Vyh) + vyhovuje vyhlášce
- nevyhovuje vyhlášce

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd 252/2004 Sb. v platném znění.
Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře.

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Vedoucí laboratoře
Ing. Hana Piskačová

Přílohy: nejistota měření jednotlivých stanovení, záznam o odběru