Protokol o zkoušce číslo: 221/1/2017 **Číslo vzorku:** 455/1/2017

Obec: Pečky

Místo odběru: Pečky, ZŠ

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	Limit		Vyh.
Teplota	°C	10,5	SOP 45		8 - 12	DH	+
Chlor volný	mg/l	0,05	SOP 31		max. 0,30	MH	+
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	SOP 35		max. 0	MH	+
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP 35		max. 0	NMH	+
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	SOP 27		max. 0	NMH	+
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	1	SOP 36		max. 40	DH	+
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	1	SOP 36		max. 200	DH	+
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	0	SOP 34		max. 0	MH	+
Mikroskop. obraz - počet org	jedinci/ml	0	SOP 28a		max. 50	MH	+
Mikroskop. obraz - živé org	jedinci/ml	0	SOP 28a		max. 0	MH	+
Abioseston	%	1	SOP 28b		max. 10	MH	+
Barva	mg/l Pt	3,0	SOP 18		max. 20,0	MH	+
Zákal	ZF(t)	<0,5	SOP 17		max. 5,0	MH	+
pH		7,2	SOP 1		6,5 - 9,5	MH	+
Konduktivita	mS/m	100,2	SOP 11		max. 125,0	MH	+
Suma vápníku a hořčíku	mmol/l	**5,0**	SOP 4		2,0 - 3,5	DH	-
Vápník	mg/l	140,3	SOP 5		min.30,0	MH	+
Hořčík	mg/l	36,5	SOP 5		min.10,0	MH	+
Chloridy	mg/l	65,2	SOP 13		max. 100,0	MH	+
Pach		přijatelný	SOP 42		MH	MH	+
CHSK - Mn	mg/l	1,29	SOP 43		max. 3,00	MH	+
Hliník	mg/l	<0,005	SOP 9		max. 0,200	MH	+
Železo	mg/l	0,064	SOP 7		max. 0,20	MH	+
Mangan	mg/l	<0,01	SOP 40		max. 0,050	MH	+
Amonné ionty	mg/l	<0,025	SOP 16		max. 0,500	MH	+
Dusitany	mg/l	<0,006	SOP 14		max. 0,500	NMH	+
Dusičnany	mg/l	35,8	SOP 38		max. 50,0	NMH	+
Sírany	mg/l	211,3	SOP 12		max. 250,0	MH	+
Chuť		přijatelná	SOP 42		MH	MH	+
Fluoridy	mg/l	<0,1	SOP 51		max. 1,500	NMH	+
Bor	mg/l	<0,04	SOP 47		max. 1,00	NMH	+
Dichlormethan	µg/l	<2,6	SOP 37				
1,2-dichlorethen	µg/l	<2,0	SOP 37				
Chloroform	µg/l	<1,5	SOP 37		max. 30	MH	+
1,2-dichlorethan	µg/l	<0,25	SOP 37		max. 3,00	NMH	+
Benzen	µg/l	<0,15	SOP 37		max. 1,00	NMH	+
Trichlorethen (TCE)	µg/l	<1,0	SOP 37		max. 10	NMH	+
Bromdichlormethan	µg/l	1,9	SOP 37				
Toluen	µg/l	<2,0	SOP 37				
Dibromchlormethan	µg/l	3,7	SOP 37				
Tetrachlorethen (PCE)	µg/l	<1,0	SOP 37		max. 10	NMH	+
Chlorbenzen	µg/l	<0,5	SOP 37				
Etylbenzen	µg/l	<1,0	SOP 37				
m,p-xylen	µg/l	<3	SOP 37				
Bromoform	µg/l	4,9	SOP 37				
Styren	µg/l	<1,0	SOP 37				
o-xylen	µg/l	<1,0	SOP 37				
Trihalomethany	µg/l	10,5	SOP 37		max. 100,0	NMH	+

Protokol o zkoušce číslo: 219/1/2017 **Číslo vzorku:** 453/1/2017

Obec: Pečky

Místo odběru: zdroj Tatce

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	Limit		Vyh.
Teplota	°C	10,0	SOP 45		8 - 12	DH	+
Chlor volný	mg/l	<0,03	SOP 31		max. 0,30	MH	+
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	SOP 35		max. 0	MH	+
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP 35		max. 0	NMH	+
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	SOP 27		max. 0	NMH	+
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	1	SOP 36		max. 40	DH	+
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	5	SOP 36		max. 200	DH	+
Mikroskop. obraz - počet org	jedinci/ml	0	SOP 28a		max. 50	MH	+
Mikroskop. obraz - živé org	jedinci/ml	0	SOP 28a		max. 0	MH	+
Abioseston	%	<1	SOP 28b		max. 10	MH	+
Barva	mg/l Pt	<2,5	SOP 18		max. 20,0	MH	+
Zákal	ZF(t)	<0,5	SOP 17		max. 5,0	MH	+
pH		7,1	SOP 1		6,5 - 9,5	MH	+
Konduktivita	mS/m	**133,2**	SOP 11		max. 125,0	MH	-
Absorbance		0,021	SOP 29				
ZNK 8,3	mmol/l	0,3	SOP 3				
KNK 4,5	mmol/l	5,9	SOP 2				
Suma vápníku a hořčíku	mmol/l	**6,7**	SOP 4		2,0 - 3,5	DH	-
Vápník	mg/l	196,4	SOP 5		min.30,0	MH	+
Hořčík	mg/l	43,8	SOP 5		min.10,0	MH	+
Chloridy	mg/l	85,1	SOP 13		max. 100,0	MH	+
Pach		přijatelný	SOP 42		MH	MH	+
CHSK - Mn	mg/l	1,16	SOP 43		max. 3,00	MH	+
Hliník	mg/l	<0,005	SOP 9		max. 0,200	MH	+
Železo	mg/l	0,027	SOP 7		max. 0,20	MH	+
Mangan	mg/l	<0,01	SOP 40		max. 0,050	MH	+
Amonné ionty	mg/l	<0,025	SOP 16		max. 0,500	MH	+
Dusitany	mg/l	<0,006	SOP 14		max. 0,500	NMH	+
Dusičnany	mg/l	**61,8**	SOP 38		max. 50,0	NMH	-
Fosforečnany	mg/l	0,048	SOP 20				
Sírany	mg/l	**307,4**	SOP 12		max. 250,0	MH	-
Huminové látky	mg/l	1,17	SOP 52				
Kyslíkové sycení	%	42,1	výpočet	N)			
*Nerozpuštěné látky	mg/l	<5	SOP 21				
*BSK 5	mg/l	<3	SOP 30				

NMH	nejvyšší mezná hodnota	Vyh)	+ vyhovuje vyhlášce
MH	mezná hodnota		- nevyhovuje vyhlášce
DH	doporučená hodnota		
N)	stanovení není akreditováno		
*)	zkouška byla provedena v Laboratoři odpadních vod - Čistírna odpadních vod, 284 01 Kutná Hora - Karlov		

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd 252/2004 Sb. v platném znění.
Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře.

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.