Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Provoz laboratoří
Bylany 85, 284 01 Kutná Hora
Zkušební laboratoř č.1289 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
www.labtrojice.cz

L 1289

Protokol o zkoušce číslo: 930/1/2024

Číslo vzorku: 1655/1/2024

Objednatel: Pečecké služby, s.r.o.
Třída Jana Švermy 49
Pečky
28911

Obec: Pečky

Místo odběru: Pečky, VDJ upravená

Datum odběru:	9.4.2024	**Odebráno dle:**	SOP C.11.1.1
Datum přijetí:	9.4.2024	**Matrice:**	pitná voda
Zahájení analýz:	9.4.2024	**Typ vzorku:**	prostý
Ukončení analýz:	18.4.2024	**Odebral:**	Šestáková Jaroslava

Zkoušky provedla: Laboratoř pitné vody - Úpravna vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

Datum vystavení protokolu: 24.4.2024

Protokol o zkoušce číslo: 930/1/2024 **Číslo vzorku:** 1655/1/2024

Obec: Pečky

Místo odběru: Pečky, VDJ upravená

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	Limit	Vyhodnocení
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	SOP 35		max.0 MH	+
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP 35		max.0 NMH	+
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	SOP 27		max.0 NMH	+
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	0	SOP 36		max.40 DH	+
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	2	SOP 36		max.200 DH	+
# Teplota	°C	11,0	SOP 45		8 - 12 DH	+
# Chlor volný	mg/l	0,10	SOP 31		max.0,30 MH	+
# Pach		přijatelný	SOP 42		přijatelný MH	+
# Chuť		přijatelná	SOP 42		přijatelná MH	+
Barva	mg/l Pt	<2,5	SOP 18		max.20,0 MH	+
Zákal	ZF(n)	<0,20	SOP 17		max.5,0 MH	+
pH		7,1	SOP 1a		6,5 - 9,5 MH	+
Konduktivita	mS/m	69,5	SOP 11		max.125,0 MH	+
Suma vápníku a hořčíku	mmol/l	3,3	SOP 4		2,0 - 3,5 DH	+
Vápník	mg/l	98,0	SOP 5		min.30,0 MH	+
Hořčík	mg/l	21,0	SOP 5		min.10,0 MH	+
$CHSK_{Mn}$	mg/l	0,37	SOP 43		max.3,00 MH	+
Železo	mg/l	0,079	SOP 7		max.0,20 MH	+
Amonné ionty	mg/l	<0,025	SOP 16		max.0,500 MH	+
Dusitany	mg/l	0,01	SOP 14		max.0,500 NMH	+
Dusičnany	mg/l	19,0	SOP 38		max.50,0 NMH	+
Sírany	mg/l	166	SOP 12		max.250,0 MH	+
Sodík	mg/l	12,5	SOP 40		max.200,00 MH	+

NMH nejvyšší mezná hodnota
MH mezná hodnota
DH doporučená hodnota
zkouška byla provedena na místě odběru

Vyhodnocení: + vyhovuje limitním hodnotám př.č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb. v pl. znění
- nevyhovuje limitním hodnotám př.č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb. v pl. znění

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými v příloze č.1 Vyhlášky MZd 252/2004 Sb. v platném znění bez uvážení nejistot.
Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře v rozsahu akreditace

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Seznam metod s uvedením nejistoty měření je dostupný na webových stránkách laboratoře: www.labtrojice.cz a je rovněž na požádání k dispozici.
Plán a záznam o odběru vzorku je na vyžádání k dispozici v laboratoři.

Schválil: Vedoucí laboratoře
Ing. Eva Kostrubanicová

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. laboratoř akreditovaná ČIA č. 1289

---------- KONEC PROTOKOLU ----------