**Protokol o zkoušce číslo: 2782/1/2017** **Číslo vzorku:** 5249/1/2017

**Obec:** Pečky

**Místo odběru:** Pečky VDJ

| Stanovení | Jednotka | Hodnota | Metoda stanovení | Pozn. | Limit | | Vyh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | °C | 10,5 | SOP 45 | | | | |
| Chlor volný | mg/l | <0,03 | SOP 31 | | max. 0,30 | MH | + |
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | SOP 35 | | max. 0 | MH | + |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | SOP 35 | | max. 0 | NMH | + |
| Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | SOP 27 | | max. 0 | NMH | + |
| Počty kolonií při 36°C | KTJ/ml | 2 | SOP 36 | | max. 40 | DH | + |
| Počty kolonií při 22°C | KTJ/ml | 6 | SOP 36 | | max. 200 | DH | + |
| Barva | mg/l Pt | <2,5 | SOP 18 | | max. 20,0 | MH | + |
| Zákal | ZF(t) | <0,5 | SOP 17 | | max. 5,0 | MH | + |
| pH | | 7,2 | SOP 1 | | 6,5 - 9,5 | MH | + |
| Konduktivita | mS/m | 115,7 | SOP 11 | | max. 125,0 | MH | + |
| Absorbance | | 0,027 | SOP 29 | | | | |
| ZNK 8,3 | mmol/l | 0,24 | SOP 3 | | | | |
| KNK 4,5 | mmol/l | 6,1 | SOP 2 | | | | |
| Suma vápníku a hořčíku | mmol/l | **5,6** | SOP 4 | | 2,0 - 3,5 | DH | - |
| Vápník | mg/l | 162,3 | SOP 5 | | min.30,0 | MH | + |
| Hořčík | mg/l | 37,7 | SOP 5 | | min.10,0 | MH | + |
| Chloridy | mg/l | 80,8 | SOP 13 | | max. 100,0 | MH | + |
| Pach | | přijatelný | SOP 42 | | MH | MH | + |
| CHSK - Mn | mg/l | 1,57 | SOP 43 | | max. 3,00 | MH | + |
| Hliník | mg/l | <0,005 | SOP 9 | | max. 0,200 | MH | + |
| Železo | mg/l | <0,02 | SOP 7 | | max. 0,20 | MH | + |
| Mangan | mg/l | 0,012 | SOP 40 | | max. 0,050 | MH | + |
| Amonné ionty | mg/l | 0,051 | SOP 16 | | max. 0,500 | MH | + |
| Dusitany | mg/l | <0,006 | SOP 14 | | max. 0,500 | NMH | + |
| Dusičnany | mg/l | 16,8 | SOP 38 | | max. 50,0 | NMH | + |
| Sírany | mg/l | 224,8 | SOP 12 | | max. 250,0 | MH | + |

NMH nejvyšší mezná hodnota
MH mezná hodnota
DH doporučená hodnota

Vyh) + vyhovuje vyhlášce
- nevyhovuje vyhlášce

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd 252/2004 Sb. v platném znění.
Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře.

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Vedoucí laboratoře
Ing. Hana Piskačová

Přílohy: nejistota měření jednotlivých stanovení, záznam o odběru

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. Laboratoře akreditované ČIA/ČSN EN ISO/IEC 17025 č. 1269

**Protokol o zkoušce číslo: 2781/1/2017** **Číslo vzorku:** 5248/1/2017

**Obec:** Pečky

**Místo odběru:** Pečky, řeznictví RABBIT

| **Stanovení** | Jednotka | **Hodnota** | Metoda stanovení | Pozn. | Limit | | Vyh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | °C | 11,0 | SOP 45 | | | | |
| Chlor volný | mg/l | <0,03 | SOP 31 | | max. 0,30 | MH | + |
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | SOP 35 | | max. 0 | MH | + |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | SOP 35 | | max. 0 | NMH | + |
| Počty kolonií při 36°C | KTJ/ml | 11 | SOP 36 | | max. 40 | DH | + |
| Počty kolonií při 22°C | KTJ/ml | 24 | SOP 36 | | max. 200 | DH | + |
| Clostridium perfringens | KTJ/100ml | 0 | SOP 34 | | max. 0 | MH | + |
| Mikroskop. obraz - počet org | jedinci/ml | 0 | SOP 28a | | max. 50 | MH | + |
| Mikroskop. obraz - živé org | jedinci/ml | 0 | SOP 28a | | max. 0 | MH | + |
| Abioseston | % | 1 | SOP 28b | | max. 10 | MH | + |
| Barva | mg/l Pt | 8,0 | SOP 18 | | max. 20,0 | MH | + |
| Zákal | ZF(t) | 0,6 | SOP 17 | | max. 5,0 | MH | + |
| pH | | 7,1 | SOP 1 | | 6,5 - 9,5 | MH | + |
| Konduktivita | mS/m | 115,3 | SOP 11 | | max. 125,0 | MH | + |
| Pach | | přijatelný | SOP 42 | | MH | MH | + |
| CHSK - Mn | mg/l | 1,73 | SOP 43 | | max. 3,00 | MH | + |
| Hliník | mg/l | <0,005 | SOP 9 | | max. 0,200 | MH | + |
| Železo | mg/l | 0,165 | SOP 7 | | max. 0,20 | MH | + |
| Mangan | mg/l | 0,011 | SOP 40 | | max. 0,050 | MH | + |
| Amonné ionty | mg/l | 0,051 | SOP 16 | | max. 0,500 | MH | + |
| Dusitany | mg/l | <0,006 | SOP 14 | | max. 0,500 | NMH | + |
| Dusičnany | mg/l | 23,4 | SOP 38 | | max. 50,0 | NMH | + |
| Chuť | | přijatelná | SOP 42 | | MH | MH | + |

Poznámka k abiosestonu: drobné inkrusty železa, detrit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| NMH | nejvyšší mezná hodnota | Vyh) | + vyhovuje vyhlášce |
| MH | mezná hodnota | | - nevyhovuje vyhlášce |
| DH | doporučená hodnota | | |

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd 252/2004 Sb. v platném znění.
Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře.

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Vedoucí laboratoře
Ing. Hana Piskačová

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. Laboratoře akreditované ČIA č. 1289

Přílohy: nejistota měření jednotlivých stanovení, záznam o odběru