

項目	(七) 資通安全防護及控制措施		
7.18	是否針對電腦機房及重要區域之公用服務（如水、電、消防及通訊等）建立適當之備援方案？		
稽核 依據	資通安全管理法施行細則第 6 條： 資通安全防護及控制措施		P8
	資通安全責任等級分級辦法附表十資通系統防護基準：營運持續計畫之系統備援		C0302
	1. 資通安全管理法施行細則第 6 條第 1 項第 8 款： 資通安全防護及控制措施 2. 範本_玖、資通安全防護及控制措施_三、作業與通訊安全管理_(四)確保實體與環境安全措施 3. CNS27002：20237.實體控制措施 7.1 實體安全周界、7.2 實體進入、7.3 保全辦公室、房間及設施、7.4 實體安全監視、7.5 防範實體及環境威脅 、7.6 於安全區域內工作、7.7 桌面淨空及螢淨空、7.8 設備安置及保護、 7.9 場所外資產之安全、7.10 儲存媒體 、7.11 支援之公用服務事業、7.12 佈纜安全、7.13 設備維護、7.14 設備汰除或重新使用之保全。		
稽核 重點	資通訊機房及重要區域共用服務應有備援方案	佐證 資料	機房環境圖、環控配置圖、相關保養及維護檢查紀錄、備援方案
稽核 參考	下列安全措施提供參考： 電腦機房及重要區域之公用服務資源應有備援機制，定期維護，並應有演練記錄。		
FQA			