

項目	(七)資通安全防護及控制措施		
7.19	是否針對電腦機房及重要區域之公用服務（如水、電、消防及通訊等）建立適當之備援方案？		
稽核 依據	資通安全管理法施行細則第 6 條：資通安全防護及控制措施	P8	
	資通安全責任等級分級辦法附表十資通系統防護基準：營運持續計畫之系統備援	C0302	
	一、法規未明訂，其他參考依據： 1. 範本_玖、資通安全防護及控制措施_三、作業與通訊安全管理_(四)確保實體與環境安全措施 2. CNS27002：20237.實體控制措施 7.1 實體安全周界、7.2 實體進入、7.3 保全辦公室、房間及設施、7.4 實體安全監視、7.5 防範實體及環境威脅 、7.6 於安全區域內工作、7.7 桌面淨空及螢淨空、7.8 設備安置及保護、7.9 場所外資產之安全、7.10 儲存媒體 、7.11 支援之公用服務事業、7.12 佈纜安全、7.13 設備維護、7.14 設備汰除或重新使用之保全。		
稽核 重點	資通訊機房及重要區域共用服務應有備援方案	佐證 資料	機房環境圖、環控配置圖、相關保養及維護檢查紀錄、備援方案
稽核 參考	下列安全措施提供參考：電腦機房及重要區域之公用服務資源應有備援機制，定期維護，並應有演練記錄。		
FQA			