MeX150 표준외부통신 모드버스맵 (RS485-2Wire, BAUD RATE:9600bps,DATA:8Bits,PARITY:None,STOP:1bit)

REGISTER NAME	REGISTER	ADDRESS	RANGE	UNIT	FORMAT	속성	읽기	쓰기
송풍기운전	00001	1	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
냉방1운전	00002	2	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
냉방2운전	00003	3	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
난방1운전	00004	4	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
난방2운전	00005	5	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
난방3운전	00006	6	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
난방4운전	00007	7	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
가습1운전	00008	8	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
가습2운전	00009	9	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
급수운전	00010	10	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
배수운전	00011	11	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
냉방운전	00012	12	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
난방운전	00013	13	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
가습운전	00014	14	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
제습운전	00015	15	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
냉방3운전	00016	16	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
							01H	05H
송풍기경보	00017	17	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
냉방1경보	00018	18	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
냉방2경보	00019	19	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
난방기경보	00020	20	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
가습기경보	00021	21	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
센서경보	00022	22	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
누수경보	00023	23	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
급수경보	00024	24	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
배수경보	00025	25	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
저온경보	00026	26	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
고온경보	00027	27	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
저습경보	00028	28	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
고습경보	00029	29	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
화재경보	00030	30	경보(1) / 정상(0)	bit		R		
냉방3경보	00031	31	운전(1) / 정지(0)	bit		R		
통합경보	00032	32	경보(1) / 정상(0)	bit		R		

REGISTER NAME	REGISTER	ADDRESS	RANGE	UNIT	FORMAT	속성	읽기	쓰기
				-				
입력포트	40002	2	#1	-	F01	R		
경보내용1	40003	3	#1	-	F01	R		
경보내용2	40004	4	#1	-	F01	R		
운전/정지	40005	5	운전(1) / 정지(0)	-	F01	R/W		
냉방비례	40006	6	#1	-	F01	R		
난방비례	40007	7	#1	-	F01	R		
가습비례	40008	8	#1	-	F01	R		
현재전류	40011	11	0~99.9	A	F01	R		
설정온도	40012	12	5.0~50.0	℃	F01	R/W		
설정습도	40013	13	20.0~80.0	%	F01	R/W		
냉방편차	40014	14	0.1~10.0	℃	F01	R/W		
난방편차	40015	15	0.1~10.0	℃	F01	R/W		
가습편차	40016	16	1.0~10.0	%	F01	R/W		
제습편차	40017	17	1.0~10.0	%	F01	R/W		
운전지연	40018	18	1~180	초	F01	R/W		
정지지연	40019	19	1~180	초	F01	R/W	03H	06H
장비번호	40020	20	1~99	번	F01	R		
온도보정	40021	21	-10.0~10.0	℃	F02	R/W		
습도보정	40022	22	-30.0~30.0	%	F02	R/W		
고온설정	40027	27	25.0~50.0 (금지:24.9)	℃	F01	R/W		
저온설정	40028	28	5.0~20.0 (금지: 4.9)	℃	F01	R/W		
고습설정	40029	29	60.0~90.0 (금지:59.9)	%	F01	R/W		
저습설정	40030	30	10.0~40.0 (금지: 9.9)	%	F01	R/W		
현재온도	40036	36	-25.0~85.0	℃	F01	R		
현재습도	40037	37	0.0~99.0	%	F01	R		
냉방시가습금지	40053	53	0:사용 1:금지	-	F01	R/W		
난방시제습금지	40054	54	0:사용 1:금지	-	F01	R/W		
실린더오염시간	40059	59	1000~20000	시	F01	R/W		

F01 : 16 bit Unsigned Integer Type F02 : 16 bit Signed Integer Type

NO.	이름	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
2	입력포트	8	7	6	5	4	3	2	1					-	11	10	9
3	경보내용1	LED-1	LED-2	LED-3	LED-4	LED-5	LED-6	배수	급수	오염	누수	화재	가습	난방	냉방2	냉방1	송풍
4	경보내용2	저습	고습	저온	고온	센서									냉방3	정지지연	운전지연
5	운전/정지			지	연	시	간										1운전
																	0정지
6	냉방비례	제습4	제습3	제습2	제습1	냉방4	냉방3	냉방2	냉방1								
7	난방비례			-	난방5	난방4	난방3	난방2	난방1								
8	가습비례	배수	급수	-	-	-	-	가습2	가습1								

*주의사항 : 01(Read Coils) 영역을 읽을때는 8bit(8개씩)단위로 읽어야합니다. 예) 01 01 00 00 00 08 3D CC

*주의사항 : 03(Read Holding Registers) 영역을 쓸때는 **멀티쓰기는 지원하지 않습니다.**

*주의사항 : 소숫점 처리방법 , 40012번지 설정온도 5.0 ~ 50.0 은 50 ~ 500 정수형으로 처리하고
수신쪽에서 나누기 10을 하여 소숫점 처리를 합니다.