SL-31-01 Sjekkliste Risikovurdering - prosjektering

IK maks skal ligge mellom 1,5 kA — 25 kA. OV ikke over 63A. Ved OV over 63A kan en bytte med ekvivalent utstyr. Hvis ikke må saksbehandler kontaktes.

Kunde:	Jan Berthrand Danielsen - 80261	**Ordrenr:**	
Adresse:	Gråberget 14	**Pnr/Sted:**	3030 Drammen
Telefon:	95045536	**Epost:**	janberthrand@gmail.com
Anleggstype:	Bolig	**Kundenr. e-verk:**	.
OV størrelse:	40	**Målepunktid:**	.

Spenningssystem:

☑ IT ☐ TN-C-S ☐ TN-S ☐ TT

Data på fordelingsnettet:

☐ Foreligger fra e-verket ☑ Foreligger ikke fra e-verket

kA Ik3max:

kA Ik3min:

Kort anleggsbeskrivelse, oppdragets art:

Garasje : Jordfeil søk på kurs nr 10. ikke funn av jordfeil, men målt 12.34 Ohm. Sikring avslått. Kunde ønsker å ta kontakt med utbygger for utbedring av jordfeil.

Prosjektering:

Satus ved oppstart				**Risiko**				**Planlegging**				
Område		Jord etablert		Ledende omgivelser, gulv-vegg					Type beskyttelse			
	Kurs nr.	Ja	Nei	Kontinuitet	Målinger (megges)	Ledende	Ikke ledende	Krav til jord	Jord etableres	Kombi	Plate	Måleverdi
Garasje	3	☐	☐	Ω	M	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☑ Ikke aktuelt

Forutsetning, vern og tverrsnitt:

Produkter				**Foreleg. måte NEK tab 52c**		**Tverrsnitt NEK tab 52A (mm2)**	**Vern**		**Kapslingsgrad (IP NEK 51A)**				**Brukt norm**	
Sted	Brukt utstyr	Grossist	Kunde	A	C		Type vern	Selektivitet	21	44	54	65	NEK 400	Annen
Garasje	.	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☑ Ikke aktuelt

Varmebehov - åpen eller skjult:

Sted	**Areal (m2)**	**Skjult**	**Åpen**	**Effekt**	**W/m2**	**Spesielle hensyn**
Garasje		☐	☐			☐

☑ Ikke aktuelt

Sjekkpunkter:

Sjekkpunkt	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Skal oppdraget planlegges og utføres i henhold til NEK 400?	☑	☐	☐	
Har du tatt hensyn til spesielle krav i TEK?	☑	☐	☐	
Er de ytre påvirkningene for installasjonen normale?	☑	☐	☐	
Har du nødvendig informasjon om hva installasjonen skal brukes til?	☑	☐	☐	
Har du nødvendige opplysninger om nytt og evt. eksisterende utstyr?	☑	☐	☐	
Har du nødvendig informasjon for å planlegge jordingsanlegget?	☑	☐	☐	
Har du vurdert om det bør monteres overspenningsbeskyttelse?	☑	☐	☐	
Kan du se bort fra eventuell risiko forbundet med installasjon av skjult varme?	☑	☐	☐	
Har du tatt hensyn til eier/brukers krav og forventninger til skjult varmeinstallasjon?	☐	☐	☑	
Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med installasjoner i våtrom og/eller badstu?	☑	☐	☐	
Har du tatt hensyn til spesielle krav til installasjoner i våtrom? (Jordfeilbryter, allpolig brudd etc.)	☐	☐	☑	
Ved installasjoner i badstu, har du tatt hensyn til spesielle krav dette medfører?	☑	☐	☐	
Kan du se bort fra eventuell risiko forbundet med utstyr som medfører fare for høye temperaturer (innfelt belysning etc.)?	☑	☐	☐	
Har du tatt hensyn til forhold som kan oppstå ved installasjon av innfelt belysning?	☐	☐	☑	
Kan du se bort fra eventuell risiko forbundet med utvendig kabelanlegg i luft og/eller jord?	☑	☐	☐	
Skal arbeidet utføres uten inngrep i en eksisterende installasjon?	☐	☑	☐	
Har du klarlagt at eksisterende anlegg ikke har feil/ mangler som er forskriftsstridig eller som kan ha innvirkning på nyinstallasjonen?	☑	☐	☐	
Har du sikret at nyinstallasjoner ikke svekker sikkerhet og/ eller funksjonalitet i eksisterende anlegg?	☑	☐	☐	
Er arbeidet koordinert tilstrekkelig med andre fag?	☐	☑	☐	
Er arbeidet koordinert tilstrekkelig med andre fag?	☑	☐	☐	
Har personale som skal utføre installasjonen riktig kompetanse?	☑	☐	☐	
Har du vurdert alle forhold og har tilgang til alle opplysninger som har betydning for denne risikovurderingen?	☑	☐	☐	
Har du informert eier/bruker om de valg du har lagt til grunn for prosjekteringen?	☑	☐	☐	

Spesielle behov:

Det skal jobbes i høyden:

- ☐ Stilas
- ☐ Stiger
- ☐ Lift

- ☐ Jobbes på eller nær spenningssatte deler
- ☐ Roterende maskiner
- ☐ Glatt underlag
- ☐ Hengende last
- ☐ Rotete på plassen
- ☐ Snublekanter
- ☐ Håndering tunge løft
- ☐ Brannfarlige stoffer/ avfall
- ☐ Åpen flamme
- ☐ Varme arbeider
- ☐ Avfallshandtering
- ☐ Utslipp til vann eller luft

Annet:

Tillegsprosjektering

- ☐ Bytte stiger eller OV
- ☐ Nye kurser

- [ ] Lys
- [ ] Varme
- [ ] Jordingsforhold

Kommentar:

Dato: 2026-03-23 **Montør:** Joachim Sivertsen