



ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB **24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametriserbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ±15 %

Strømforbrug:



0,6 A (til 350 mm åbning)
0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)
1 A (til 700 mm åbning)
1 A (til 800 - 1300 mm åbning)
Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)
Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder
Konfiguration: Main eller Sub
Design: Højre eller venstre
Trykkraft: 250 N
Trækkraft: 250 N
Nominel låsekraft **: 1500 N
Levetid: 20000 dobbeltoperationer *
Åbning: 300 mm - 1300 mm
Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s
Hastighed ÅBNE - ABV:
9,4 mm/s (til 350 mm åbning)
13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)
15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)
Hastighed LUKKE:
5 mm/s (til 350 mm åbning)
6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)
6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)
Beskyttelsesklasse: IP 32
Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 35 dB(A)
Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C
Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)
Hus: Aluminium
Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS
Tilslutning: Silikonekabel
B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.



European
Commission



European
Commission

GREEN

Only share inside EESSI community
See Author guidance before sharing

~~EESSI – CDM 4.3~~ ~~S-Sickness~~

~~S113-v4.3.4~~

~~Reply to contestation of global claim – fixed
amounts (RPY_COC_CLA_IMO)~~

~~SED Guidelines~~

**Document Control Information**

Document Control	Value
Project Title	Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)
Document Name	S113 v4.3.4
Document Category	SED guidelines
Revision	—
CDM Package	CDM 4.3.4
Last Update	30/04/2024
Project Milestone	EESSI 2024
Document Status	Final
Sensitivity (TLP) Distribution terms	Traffic Light Protocol (TLP) = “GREEN” The distribution of this document is done strictly in line with the Traffic Light Protocol (TLP) established by the European Commission's note AC 790/15 REV for the EESSI project documentation. In line with the note AC 790/15 REV, this document is labelled as TLP = “Green”. Therefore, it can be circulated widely within the EESSI community. However, the document or the information herein may not be published or posted on the Internet, nor released outside of the EESSI community.
Connected/Embedded Files	None
Authors	European Commission, DG EMPL A4, EESSI BA
Revised by	European Commission, DG EMPL A4, EESSI BA
Approved by	European Commission, DG EMPL A4, EESSI PMO



**Document history**

Milestone/ Component version	Publication Date	Changes/Corrections Description
v4.3.4	30/04/2024	Implementation of change request EESSI-12076 by updating the attachments paragraph to reflect the way the attachments must be correctly referenced. Also added the Document history table.

**~~SED S113 – Reply to contestation of global claim – fixed amounts (RPY_COC_CLA_IMO)~~****Purpose of the SED:**

The liaison body of the creditor state replies to the SED S112 by this SED S113. There are only the two reply options given in data field “Reply code”.

If the creditor accepts the contestation, SED S110 doesn't need to be submitted again.

If the debtor state has submitted an adjusted lump sum amount by sending SED S112 and the creditor state has confirmed by sending S113, then the receiving date of the S110 is no longer relevant for fixing the deadlines. In this case the receiving date of the SED S113 becomes decisive.

Acronyms used in S112:

- ~~IMO – Inventory of months~~
- ~~CLA_IMO – Claim for reimbursement of fixed amounts~~
- ~~COC_CLA_IMO – Contestation of global claim – fixed amounts~~
- ~~RPY_COC_CLA_IMO – Reply to a contestation of global claim – fixed amounts~~

S113 includes following mandatory fields:

➤ **~~Reference numbers:~~**

- ~~“Global IMO Reference Creditor Liaison Body” – a reference number of the inventory of months specified in the S100, which should be copied without any change;~~
- ~~Global CLA_IMO Reference Creditor Liaison Body” – a reference number of the claim specified in the S110, which should be copied without any change;~~
- ~~“Global COC_CLA_IMO reference Debtor Liaison Body” – a reference number of the contestation of the global to identify the contestation specified in the S112~~
- ~~“Global COC_CLA_IMO reference Creditor Liaison Body” – a reference number of the reply to contestation to identify the contestation in the next steps of the exchange and in any future communication (links the SEDs).~~

➤ **~~Reply code~~** – which allows to choose between acceptance or rejection of the claim

- ~~01 – We accept contestation – it should be used if the contestation is accepted~~
- ~~02 – We do not accept the contestation – it should be chosen if contestation is not accepted by the creditor institution. In this case the reason for non-acceptance must be described.~~

➤ **~~Date of submission~~** – with the date on which S113 is submitted by the Creditor Liaison Body.

It is possible to add attachments to SED S113. All attachments supporting the reply must be attached to the individual part of the SED. An attachment that is not correctly referenced to a specific individual part might not be handled properly.

In order to see the content and explanatory notes of the SED S113 please click [here](#).