

ERC রিপোর্ট অনুযায়ী ওভারলোড নিরসন
করনে ট্রান্সফরমার সাইজ ভিত্তিক লোড তথ্য
10 KVA ---3.25 to 6.5 KW
15 KVA ---6.5 to 9.75 KW
25 KVA ---9.75 to 16.25 KW
37.5 KVA ---16.25 to 24.37 KW
50 KVA ---24.37 to 32.5 KW
ওভারলোডে ট্রান্সফরমার পরিবর্তন বা বিভাজনে
অবশ্যই লোড হিসাব ভালভাবে লক্ষ করতে হবে।

অনুরোধক্রমে
এজিএম(ইএন্ডসি)