


ISO 9001, ISO 14001 &
ISO 45001 Certified



বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD



এসইএন্ডডি পরিদপ্তর
ট্রেনিং একাডেমি ভবন (৫ম তলা)
বাপবিবো, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।
ফোন : ০২-৮৯০০৩২২
E-mail: rebased@gmail.com

তারিখঃ ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।
৩১ জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ।

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০২২.৩৬.৩২৩.২০২২. ৭০

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজার,
সকল পবিস।

বিষয়: সমিতির বিতরণ ব্যবস্থায় লাইনে Rulling Span এর দৈর্ঘ্য নির্ধারণ সংক্রান্ত।

পবিস নির্দেশিকা ১০০-২১ অনুযায়ী “Span lengths usually vary in any section of line, with the result that the application of wind loads causes the conductor tension to become greater in the longer spans and less in the shorter spans as compared to a uniform span length”.

২। ২টি Dead End এর মাঝখানের অসম দৈর্ঘ্যের স্প্যান সম্পন্ন লাইনের Average tension সর্বাধিক ও wind load সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য Rulling Span নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয়। পবিস নির্দেশিকা ১০০-২১ অনুযায়ী Rulling Span নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপঃ

$$\text{Rulling Span} = \text{Average Span} + 2/3 (\text{Maximum Span} - \text{Average Span}).$$

৩। পবিস নির্দেশিকা ১০০-২১ অনুযায়ী ইতোপূর্বে বিভিন্ন সাইজের পোল ও কন্ডাক্টর ব্যবহার করে ৩০০ ফুট (৯০ মিটার) Rulling Span এ কোথাও কোথাও লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অনুশীলন অনুযায়ী লাইনের রেটিং ও ক্যাপাসিটির উপর স্প্যানের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। তাছাড়াও ভূখন্ডের ঢাল, স্তর, প্রাকৃতিক/মানব সৃষ্ট স্থাপনা, নদ-নদী এবং বাস্তবিক অন্যান্য অবস্থার সাথে স্প্যানের দৈর্ঘ্য কম-বেশি হয়।

৪। ১৭টি সমিতির বিদ্যমান কারিগরী সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা নিরসনের লক্ষ্যে নিয়োজিত ব্যক্তি পরামর্শকগণ কর্তৃক দাখিলকৃত ফাইনাল রিপোর্টের প্রেক্ষিতে লাইনে ব্যবহৃত বিভিন্ন সাইজের কন্ডাক্টর এর জন্য নিম্নরূপভাবে Rulling Span বজায় রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিষয়টি আরইবির যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তি পরামর্শকগণ কর্তৃক দাখিলকৃত ফাইনাল রিপোর্টে এর সুপারিশ এবং উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুমোদন অনুযায়ী বৈদ্যুতিক লাইনের ব্যবহৃত বিভিন্ন সাইজের কন্ডাক্টর এর জন্য নিম্নরূপভাবে Rulling Span নির্ধারণ করা হয়েছে।

- ক) 636 MCM ACSR : 30 Meter
- খ) 477 MCM ACSR : 35 Meter
- গ) 4/0 ACSR : 45 Meter
- ঘ) 1/0 ACSR : 50 Meter

এমতাবস্থায়, সমিতির বিতরণ ব্যবস্থায় ৩৩/১১/৬.৩৫কেভি লাইনের Rulling Span এর দৈর্ঘ্য উপরোক্ত সুপারিশ ও অনুমোদন অনুযায়ী বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হল।

৩১/০৭/২০২২
(মোঃ আজম খান)
পরিচালক, এসইএন্ডডি।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। সদস্য, পিএন্ডডি/ডিএন্ডও, আরইবি, ঢাকা।
- ০২। প্রধান প্রকৌশলী, প্র্যানিং এন্ড অপারেশন/প্রকল্প, আরইবি, ঢাকা।
- ০৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পিএন্ডডি/ওএমএন্ডডি, আরইবি, ঢাকা।
- ০৪। পরিচালক, সিস্টেম অপারেশন (কেঃঅঃ) পরিদপ্তর/এমপিএসএস, আরইবি, ঢাকা।
- ০৫। সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আরইবি।
- ০৬। সকল নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি), আরইবি।

৩১/০৭/২০২২
(মোঃ আজম খান)
পরিচালক, এসইএন্ডডি।