



স্মারক নং- ২৭.১২.২৬৩৭.০১৬.৪৭.০৪২.১৫. ৫৪৬

তারিখঃ ১৯-০১-২০১৫ইং

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার
সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

বিষয়ঃ সেচ গ্রাহকগণের স্ব-উদ্যোগে ট্রান্সফরমার ক্রয় করা প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্মারক নং- পাবিবি/এমপিএসএস/০১.১৫/২০০৯/৯১৮, তারিখঃ ০৪-১০-২০০৯ইং

ভিজিএম (ফটিকোড)	ভিজিএম (মার্গনিয়)	ভিজিএম (সেচ/পানি)
ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)
ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)
ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)
ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)
ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)
ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)
ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)
ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)
ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)	ভিজিএম (সেচ/পানি)

সূত্রোক্ত স্মারক মতে এমপিএসএস পরিদপ্তর কর্তৃক সেচ গ্রাহকগণের স্ব-উদ্যোগে ট্রান্সফরমার ক্রয়ের ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমারের লস সীমা নির্ধারণ করে সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে পত্র প্রদান করা হয়েছিল। বিতরণ ব্যবস্থায় ট্রান্সফরমারের গুণগত মান ও কারিগরি লস যথাযথ সীমার মধ্যে বজায় রেখে সংগ্রহ করা অপরিহার্য। বর্তমানে সংগ্রহিতব্য বিতরণ ট্রান্সফরমারের স্পেসিফিকেশন যুগোপযোগী ও অধিক কার্যকরী করার লক্ষ্যে তা সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক বিভিন্ন সাইজের সিঙ্গেল ফেজ বিতরণ ট্রান্সফরমারের CRGO কোর সম্বলিত) লস সীমা ও পারসেন্টেজ ইম্পিডেন্স সীমা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

Ratings (in KVA) Loss (in Watt)	05 KVA	10 KVA	15 KVA	25 KVA	37.5 KVA	50 KVA	75 KVA	100 KVA	167 KVA
No-Load Loss (in Watt)	≤19	≤25	≤35	≤50	≤65	≤80	≤120	≤150	≤240
Full-Load Loss (in Watt)	≤120	≤190	≤260	≤400	≤500	≤600	≤880	≤1150	≤1900
Percentage impedance	2.5% for 05 KVA to 37.5 KVA Note: Percentage impedance may vary up to + 10%					3% for 50 KVA to 167 KVA Note: Percentage impedance may vary up to + 10%			

সংগ্রহিতব্য সকল বিতরণ ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত টেবিলে সংযোজিত বিভিন্ন সাইজের বিতরণ ট্রান্সফরমারের নো লোড ও ফুল লোড লস ভ্যালু ও % ইম্পিডেন্স ভ্যালু এর ক্ষেত্রে সন্নিবেশিত মান সমূহ বজায় রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। উল্লেখ্য যে, সংগ্রহিতব্য ট্রান্সফরমারের লস ভ্যালু ও % ইম্পিডেন্স ভ্যালু উক্ত সীমার বাহিরে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয়ের নির্দেশক্রমে।

(মোঃ মোজাম্মেল হক)
পরিচালক

অনুলিপিঃ

- ১। সদস্য (প্রকৌশল/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবি, ঢাকা।
- ২। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)/ প্রকল্প, বাপবিবি, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী পরিচালক, বাপবিবি, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক, পবিস উঃ ও পঃ (কেঃ অঃ/উঃ অঃ/দঃ অঃ), সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ/উঃ অঃ/দঃ অঃ), পরিদপ্তর, বাপবিবি।
- ৫। মেসার্স টেকনো ডেভেলপার লিঃ/ইলেকট্রো ডেভেলপার লিঃ/টিএস ট্রান্সফরমার লিঃ/ এমার্জি প্যাক লিঃ/ কনফিডেন্স ইলেকট্রিক লিঃ/ সেনাকল্যাণ ইলেকট্রিক ইন্ডাস্ট্রিজ/জিইএম কোঃ লিঃ।