

পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
সদস্য সেবা বিভাগ

সকল নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে

১. ট্রান্সফরমার প্রয়োজন হলে, লোড মার্জিন হিসাব করে নিম্নবর্ণিত ভাবে লোড চুক্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ক্রম	ট্রান্সফরমার	চুক্তিবদ্ধ লোড	
		সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
০১	৫ কেভিএ	১ কিঃওয়াট	৩.৭৩ কিঃওয়াট
০২	১০ কেভিএ	৩.৭৪ কিঃ ওয়াট	৭.৪৬ কিঃ ওয়াট
০৩	৫ কেভিএ*৩	৭.৪৭ কিঃওয়াট	১০ কিঃ ওয়াট
০৪	১০ কেভিএ*৩	১৫ কিঃওয়াট	২৩ কিঃ ওয়াট
০৫	১৫ কেভিএ*৩	২৩.১ কিঃওয়াট	৩২ কিঃ ওয়াট
০৬	২৫ কেভিএ *৩	৩২.১ কিঃওয়াট	৪৮ কিঃ ওয়াট

মোঃ খাইরুল ইসলাম
এজিএম (এমএস) (অঃদাঃ)