

**ট্রান্সফরমার এর অনুমোদিত লস ও ইম্পিডেন্স
(পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত)**

রেটিং (কেভিএ)	৫	১০	১৫	২৫	৩৭.৫
সর্বোচ্চ নো-লোড লস (ওয়াট)	১৯	২৫	৩৫	৫০	৬৫
সর্বোচ্চ ফুল লোড লস (ওয়াট)	১২০	১৯০	২৬০	৪০০	৫০০
ইম্পিডেন্স (%)	২.২৫ হতে ২.৭৫ পর্যন্ত				
রেটিং (কেভিএ)	৫০	৭৫	১০০	১৬৭	
সর্বোচ্চ নো-লোড লস (ওয়াট)	৮০	১২০	১৫০	২৪০	
সর্বোচ্চ ফুল লোড লস (ওয়াট)	৬০০	৮৮০	১১৫০	১৯০০	
ইম্পিডেন্স (%)	২.৭ হতে ৩.৩ পর্যন্ত				

স্মারক নং-২৭.১২.২৬৩৭.০১৬.৪৭.০৪২.১৫.৫৪৩; তারিখঃ ১৯-১-১৫