

Kalora a.s., Ing. Z.Fryš

Pozn.: červeně aproximovaný stav

DATUM	Měřič tepla vyrobeného TČ				Spotřeba elektriny Stav elektroměr TČ kWh/30	Stav Měřič tepla chladiče oleje chlazení GJ	Pomocné odečty		Měřiče tepla Terea		převod trať 150/5=30/1						
	Stav UT zimák	Stav TUV zimák	Stav UT bazén + ohřev bazénu	Vyrobené teplo TČ celkem kumulovaně GJ			Vodoměr studené vody m3	Stav Plynoměr zimák m3	Stav VS Zimák GJ	Stav VS Bazén GJ	vyrobené teplo TČ GJ	spotřeba el TČ MWh	teplo chlazením oleje GJ	Terea Zimák GJ	Terea Bazén GJ	Plyn zimák m3	Voda zimák m3
	GJ	GJ	GJ	GJ			m3	m3	GJ	GJ	GJ	MWh	GJ	GJ	GJ	GJ	m3
8.11.2011	96	34	6	136	20294	9,6	11625		10372		136		10				
1.12.2011	198	54	13	265	20555	10	11955	70000	10479	13900	129	8	1	107		330	
5.12.2011	221	58	15	294	20614	10,5	12030	70331	10503	13968	29	2	0	24	68	75	
1.1.2012	350	78	15	443	21058	16,0	12490	71500	10612	14100	149	13	6	109	132	460	
24.1.2012	470	96	84	650	21468	27,6	12915	73190	10713	14607	207	12	12	101	507	425	
24.2.2012	599	117	160	876	22030	50,6	13424	75153	11032	15106	226	17	23	319	499	509	
3.4.2012	754	127	194	1075	22551	79	13945	76397	11196	15556	199	16	28	164	450	521	
26.9.2012	875	154	318	1347	23214	125,5	14793	78705	11417	16450	272	20	47	221	894	848	
2.11.2012	1026	178	407	1611	23790	165	15282	79646	11540	16673	264	17	40	123	223	489	
10.12.2012	1119	208	495	1822	24233	201	15807	81140	11837	17018	211	13	36	297	345	525	
2.1.2013	1191	226	545	1962	24562	223	16110	82195	12024	17260	140	10	22	187	242	303	
18.3.2013	1431	300	717	2448	25784	288	17289	86173	12722	18163	486	37	65	698	903	1179	
8.4.2013	1469	314	746	2529	25992	298	17498	88297	12897	18456	81	6	10	175	293	209	
9.9.2013	1532	317	825	2674	26383	331	18010	89056	13054	19284	145	12	33	157	828	512	
22.11.2013	1912	346	988	3246	27695	405	19357	89904	13211	19896	572	39	74	157	612	1347	
1.1.2014	2022	366	1104	3492	28337	440	19925	91781	13561	20375	246	19	35	350	479	568	
5.2.2014	2120	384	1207	3711	28907	471	20428	93446	13871	20799	219	17	31	310	424	503	
15.4.2014	2288	416	1359	4063	29815	521	21211	96589	14242	21517	352	27	50	371	718	783	
14.11.2014	2586	471	1573	4630	31333	614	22585	99456	14475	22792	567	46	93	233	1275	1374	
1.1.2015	2730	526	1714	4969	32242	640	23237	100954	14827	23301	339	27	26	352	509	652	
13.4.2015	3037	602	1960	5599	33928	724	8711	975	123	24551	630	51	84	646	1250	1390	
2.11.2015	3227	645	2011	5883	34717	805	9829	3167	406	201	284	24	81	283	777	1118	
1.1.2016	3378	693	2126	6197	35552	855	10564	5184	781	785	314	25	50	375	584	735	
11.4.2016	3638	777	2323	6738	36992	941	11832	8663	1428	1793	541	43	86	647	1008	1268	
22.12.2016	4025	851	2425	7301	38244	1081	13654	11838	2019	3606	563	38	140	591	1813	1822	
1.1.2017	4044	858	2450	7352	38371	1087	13759	12234	2081	3712	51	4	6	62	106	105	
10.4.2017	4256	938	2726	7920	39780	1157	14921	16630	2769	4894	568	42	70	688	1182	1162	
Celkem rok 2016											1155	85	232	1300	2927	3195	
Celkem rok 2015											1228	99	215	1304	2612	3243	
Celkem rok 2014											1477	117	200	1266	2926	3312	
Celkem rok 2013											1530	113	217	1537	3115	3815	
Celkem rok 2012											1519	105	207	1412	3160	3620	
CELKEM od spuštění TČ											7920	585	1157	7747	16121	19212	
ROČNÍ PLÁN audit		246 dní	rozdíl oproti projektovaným hodnotám je v započtení ztrát v distribučním systému								1898	141	162				