МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 4585:2025

Албан хэвлэл

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2025 он

Өмнөх үг

Стандарт хэмжил зүйн газар нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартчиллын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг.

Тус газар нь тухайн салбарын үндэсний стандартын төсөл боловсруулах, батлах ажлыг техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хорооны хэлэлцэж, зөвшилцсөн стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэ Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2025 стандартын шинэчилсэн төслийг Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/03 тушаалаар байгуулсан ажлын хэсэг боловсруулав.

Энэ стандартыг СХЗГ-ын дэргэдэх Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 07)-ны хурлаар хэлэлцэж зөвшилцсөн болно.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар-13343 Ш/Х – 48
Утас: 263860, 266754
вэбсайт: www.masm.gov.mn
www.estandard.gov.mn
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2025

“Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 13.040.01

Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага	**MNS 4585:2025**
Air quality. General technical requirements	**MNS 4585:2016-ын оронд**

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2025 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн С/20 дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 2025 оны 06 дугаар сарын 19–ний өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

1 Зорилго

Хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, экосистемийн тэнцлийг хангах зорилгоор хүрээлэн байгаа агаар дахь болон орон байрны доторх орчны агаар дахь түгээмэл тархацтай бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээг тогтооход оршино.

2 Хамрах хүрээ

2.1 Энэ стандарт нь хүрээлэн байгаа болон орон байрны доторх орчны агаарын агаарын чанарыг хянах, үнэлэхэд хамаарна.
2.2 Энэ стандартад зохих журам, аргачлалын дагуу тогтоосон ажлын байрны агаарын чанарын үзүүлэлт хамаарахгүй болно.

3 Норматив эшлэл

Энэ стандартад дараах стандартуудыг эш татсан бөгөөд өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны материалаас эш татаж хэрэглэнэ. Үүнд:

ДЭМБ 2021*, Агаарын чанарын зөвлөмж, Тоосонцор ($PM_{2.5}$ ба PM_{10}), озон, азотын давхар исэл, хүхэрлэг хий, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл*

40 CFR part 50*, Хүрээлэн байгаа агаарын чанарын стандарт. АНУ-ын Байгаль хамгаалах агентлаг, Агаар бохирдуулах бодисын үзүүлэлт*

4 Нэр томьёо, тодорхойлолт

4.1
агаарын чанар
агаарын чанарын стандартад нийцэж байгаа эсэхийг илэрхийлэх агаарын физик, хими, биологийн цогц шинж чанар

4.2
хүрээлэн байгаа агаар
байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг болох хийн мандлын байгалийн төлөвөөрөө байгаа хийн хольц

4.3
агаарын бохирдол
хүрээлэн байгаа агаарт шууд хаягдсан, эсхүл физик, химийн урвалын дүнд шинээр үүсэж бий болсон бохирдуулах бодисын агууламж нь агаарын чанарын стандартаас хэтрэх

4.4
агаар бохирдуулах бодис
бохирдлын аливаа эх үүсвэр, эсхүл түүнээс хаягдаж хүрээлэн байгаа агаар бохирдуулж байгаа физик, хими, биологийн болон цацраг идэвхт бодис, тэдгээрийн хольц

4.5
агаарын чанарын стандарт
хүрээлэн байгаа агаар дахь бохирдуулах бодисын хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх хүлцэх хэм хэмжээг стандартын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас баталгаажуулсан баримт бичиг

4.6
Орон байрны доторх агаар
Гадна орчноос байгууламж хийцээр тусгаарлагдсан орон байрны доторх агаарын төлөв байдал

4.7
$PM_{2.5}$ тоосонцор
агаар дахь 2.5 микрометрээс жижиг аэродинамик эквивалент диаметртэй тоосонцор

4.8
PM_{10} тоосонцор
агаар дахь 10 микрометрээс жижиг аэродинамик эквивалент диаметртэй тоосонцор

4.9
зөвшөөрөх дээд хэмжээ
агаарын чанар нь агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн хувьд тогтоосон хүрээлэн байгаа агаарт үзүүлж болох физик, хими, биологийн болон цацраг идэвхт бодис, тэдгээрийн хольцын сөрөг нөлөөллийн их хэм хэмжээ

5 Техникийн шаардлага

5.1 Хүрээлэн байгаа агаар бохирдуулах бодисын хүлцэх агууламж, физикийн сөрөг нөлөөллийн зөвшөөрөх дээд хэмжээг 1 дүгээр хүснэгтэд зааснаар тогтооно.

5.2 Агаарт байгаа түгээмэл тархацтай бохирдуулах бодисын хүлцэх агууламж болон физикийн сөрөг нөлөөллийн зөвшөөрөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд бохирдсонд тооцож, агаарын чанарыг сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

5.3 Хүрээлэн байгаа агаарын чанарыг агаарын чанарын индекс (АЧИ)-ээр үнэлж, өдөр тутам олон нийтэд мэдээлнэ.

1-р хүснэгт – Хүрээлэн буй агаар дахь түгээмэл тархацтай бохирдуулах бодисын хүлцэх агууламж болон физикийн сөрөг нөлөөллийн зөвшөөрөх дээд хэмжээ

Д/Д	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжилтийн дундаж хугацаа	Хэмжих нэгж	Хүлцэх агууламж
Химийн нөлөөлөл				
1	Хүхэрлэг хий (SO_2)	20 минутын дундаж 24 цагийн дундаж Жилийн дундаж	мкг/м^3	450 50 20
2	Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)	20 минутын дундаж 1 цагийн дундаж 24 цагийн дундаж	мкг/м^3	60000 30000 4000
3	Азотын давхар исэл (NO_2)	20 минутын дундаж 24 цагийн дундаж Жилийн дундаж	мкг/м^3	200 50 30
4	Озон (O_3)	8 цагийн дундаж	мкг/м^3	100
5	Нийт тоосонцор	20 минутын дундаж 24 цагийн дундаж Жилийн дундаж	мкг/м^3	500 150 100
6	PM_{10} тоосонцор	24 цагийн дундаж Жилийн дундаж	мкг/м^3	100 50
7	$PM_{2.5}$ тоосонцор	24 цагийн дундаж Жилийн дундаж	мкг/м^3	37,5 15
8	Хар тугалга (Pb)	24 цагийн дундаж Жилийн дундаж	мкг/м^3	1 0,25
9	Бенз-а-пирен ($C_{20}H_{12}$)	24 цагийн дундаж	мкг/м^3	0,001
Физикийн сөрөг нөлөөлөл				
1	**Үзүүлэлтийн нэр**	**Хэмжилтийн дундаж хугацаа**	**Хэмжих нэгж**	**Зөвшөөрөх дээд хэмжээ**
2	Дуу шуугиан - Өдрийн цаг (07-22 цаг) - Шөнийн цаг (22-07 цаг)	16 цагийн дундаж 8 цагийн дундаж	дБА	60 45

6 Орон байрны доторх агаарын чанарын үзүүлэлт

6.1 Орон байрны доторх агаар дахь бохирдуулах бодис, физик нөлөөллийн зөвшөөрөх дээд хэмжээ, хязгаарыг 2-р хүснэгтэд зааснаар тогтооно.

2-р хүснэгт - Орон байрны доторх агаар дахь бохирдуулах бодис, физик нөлөөллийн зөвшөөрөх дээд хэмжээ, хязгаар

Д/Д	Үзүүлэлтийн нэр	Үнэлгээний нөхцөл	Хэмжих нэгж	Зөвшөөрөх дээд хэмжээ, хязгаар
1	Температур	Дундаж хэмжилтээр	Цельсийн градус	18-22
2	Агаарын урсгалын хурд	Дундаж хэмжилтээр	м/с	0,2- 0,4
3	Харьцангуй чийглэг	Дундаж хэмжилтээр	Хувь	30-60
4	Нүүрсхүчлийн хий (CO_2)	24 цагийн дундаж	мг/м^3	1800
5	Гэрэлтүүлэг - Хүн байнга суудаг - Хүн байнга суудаггүй	Дундаж хэмжилтээр	Люкс	150-300 50-150

7 Агаарын чанарын шинжилгээ

7.1 Агаарын чанарын үзүүлэлтийг холбогдох норм, дүрэм, стандарт, арга аргачлалын дагуу тодорхойлно.

төгсөв.