

	Gesuchsformular Tankanlagen / Fasslager Gemäss Gewässerschutzgesetz (GSchG) und der kantonale Gewässerschutzverordnung (GSchVV)	Gesuchsformular 130
	Neuauflage: 01.04.2010	Für melde- und bewilligungspflichtige Anlagen

An die **Gemeinde:**

Standort der Anlage Strasse:

Versicherungs Nr.: Grundbuch Nr.:

Gebäudeeigentümer/in Firma Tel.:

Bauherr/in / Vertreter/in Name/Vorname:

Adresse:

Installationsfirma Name/Vorname: Tel.:

Adresse:

Sachbearbeiter/in: Tel.:

Gebäudenutzung ☐ EFH ☐ MFH ☐ Landwirtschaft ☐ Gewerbe/Industrie Andere:

Installationsart ☐ Neubau/Erstinstallation ☐ Sanierung/Umbau

Tankraum Standort/Geschoss: Tank im Heizraum ☐ ja ☐ nein

☐ neu Bauart der Decke Stärke cm (R)EI

☐ Anpassung Bauart der Wände Stärke cm (R)EI

☐ keine Änderung Feuerwiderstand der Tankraumtüre ☐ EI 30 ☐ EI 60

Gewässerschutz Tank Anzahl ☐ Kleintank* ☐ Mittelgr. Tank* Stk.à Nennvolumen: Liter

☐ neu Tankform ☐ zylindrisch ☐ prismatisch Stk.à Nennvolumen: Liter

☐ Anpassung Werkstoff Tank ☐ Stahl **Zulassungs-Nr (KVU):**

☐ keine Änderung ☐ Kunststoff

Tankinhalt ☐ Heizöl EL ☐ Dieselöl Flüssiggas → **Gesuchsformular 140**

☐ Andere (z.B. Fass- Gebindelager)

Flammpunkte ☐ < 21°C ☐ 21 - 55°C ☐ 55 - 100°C ☐ > 100°C

Erdverlegt Abstände, Überdeckungen, Konstruktion, Beschichtungen, Lecküberwachungssysteme:

Anderer Lagerort

Auffangwanne Werkstoff ☐ Stahl ☐ Kunststoff % Auffangvermögen

☐ Andere % Auffangvermögen

☐ Einzelwanne Anzahl

Schutzbauwerk ☐ Betonwanne ohne Auskleidung (Wasserflutung erforderlich) % Auffangvermögen

Material: Stärke: cm % Auffangvermögen

Auskleidung: ☐ Folie ☐ Beschichtung Zulassung Nr.:

Zusätzliche Einrichtungen Tankentlüftung / Dimension ☐ 1 1/2" ☐ 2" Andere:

Abfüllsicherung / Fabrikat Messstab mit Litereinteilung ☐

Produkteleitungen ☐ offen verlegt ☐ in Schutzrohr ☐ Einstrang

☐ Saugleitung ☐ Druckleitung ☐ Magnetventil ☐ Vakuumventil

Abfüllvorrichtungen Art der Anlage (Fabrikation, Konstruktion usw.):

☐ Durchlaufzählersäule ☐ Handpumpe Andere:

Wandstation ☐ ja ☐ nein Führung Entnahmeleitung: ☐ offen ☐ in Schutzrohr

* Kleintank = 450 - 2000 Liter
Mittelgrosse Tanks = >2000 Liter

Bemerkungen/Beilagen		
Weitere Angaben		
Datum der Ausführung		
Zusätzliche Planbeilagen		
Ort/Datum:		
Unterschrift	Eigentümer/in oder dessen Stellvertreter/in:	Gesuchsteller/in (Firmenstempel):

Name, Vorname (Blockschrift)

Name, Vorname (Blockschrift)

Notwendige Unterlagen:

Bei Neu- und Umbauten die gemäss Baugesetz vorgeschriebenen Pläne. Bei bestehenden Räumen Grundriss und Schnitt der direkt betroffenen und angrenzenden Räumlichkeiten; ferner ein Situationsplan der Liegenschaft.

Das vollständige Tankgesuch ist 3-fach auszustellen und mit den notwendigen Unterlagen an die Gemeinde einzureichen

Von der Gemeinde auszufüllen:

Gemeinde:	Stempel:	Gewässerschutzbereich: S3 ☐ (S1 und S2 nicht erlaubt) A _u ☐ A _o ☐ A _o /A _u ☐ Übrige ☐
Datum:	Unterschrift:	Gefahrenkarte: Gefährdetes Gebiet ☐ ja Grad: ☐ nein Informationen über Gewässer- und Gefahrenzonen finden sie auf: WebMap GIS SH
Bemerkung:		

Anmerkungen:

Die Neuerstellung wie auch das Abändern wärmetechnischer-, Abgas- und Tank- Anlagen ist grundsätzlich bewilligungspflichtig!

Sämtliche Tankanlagen haben den feuerpolizeilichen Vorschriften, den Anforderungen Koordination Tankwesen Schweiz KVV (Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz), den Carbur-Richtlinien sowie bei Flüssiggastanks, den EKAS - Richtlinien Teil 1 zu entsprechen. Es gelten die Gebühren des Baudepartements (Baubewilligungsgebührenverordnung) gem. Verordnung vom 25. Februar 2003.

Ablauf für die Bewilligung von Oeltankanlagen / Fasslager:

Die Bewilligung für die Erstellung oder den Ersatz von Tankanlagen resp. für Fasslager über 450 Liter wird von der Kantonalen Feuerpolizei, Bereich Wassergefährdende Flüssigkeiten, erteilt und dem Gesuchsteller direkt zugestellt (Kopie an betreffende Gemeinde). Das Tankdokument wird nach der Meldung der Fertigstellung und einer mängelfreien Abnahme der gesamten Anlage abgegeben. Der Zeitpunkt der Fertigstellung ist der Kantonalen Feuerpolizei 48 Stunden im Voraus anzuzeigen.

Vor einer mängelfreien Abnahme resp. ohne gültiges Tankdokument dürfen Tankanlagen nicht befüllt werden.