

La Junta Directiva del Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES), en uso de las facultades conferidas por el artículo 15 de la Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, contenida en el Decreto Legislativo No. 520, específicamente en sus literales a), u) y w), que le atribuyen la competencia para formular, aprobar y emitir normas técnicas, operativas y administrativas que garanticen la seguridad contra incendios en el territorio nacional;

CONSIDERANDO:

- I. Que el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES) es una entidad creada conforme a lo establecido en el Decreto N.º 520, publicado en el Diario Oficial N.º 204, Tomo N.º 437, del 28 de octubre de 2022 Ley del CBES, como una entidad de derecho público, de carácter autónoma, descentralizada; que tendrá a su cargo las labores de prevención, control y extinción de incendios de todo tipo, protección a las personas y sus bienes; así como las actividades de evacuación y rescate, además de la colaboración en la protección y conservación del medio ambiente y recursos naturales, la cooperación y auxilio, en caso de desastre y demás actividades que sean afines a dicho servicio y otras establecidas en otras Leyes.
- II. Que el Decreto N.º 527, publicado en el Diario Oficial N.º 204, Tomo N.º 437, del 28 de octubre de 2022, Ley de Tasas por la Prestación de Servicios del CBES, regula las tasas por la prestación de servicios del CBES, estableciendo en su artículo 2, numeral 2, literal e), la obligación de certificar el cumplimiento de medidas de seguridad en planos de proyectos de construcción.
- III. Que los proyectos de edificación o remodelación, para ser autorizados, deben integrar desde su fase de diseño elementos técnicos de seguridad contra incendios en sus planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos y mecánicos, dichas medidas deben ser redundantes e incorporar sistemas combinados (activos y pasivos) para minimizar el impacto de eventos adversos y facilitar la respuesta de los cuerpos de emergencia, presentados de forma clara, verificable y conforme a los requisitos de la Unidad de Prevención y Seguridad Contra Incendios del CBES (UPREV).
- IV. Que el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, en concordancia con la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (LODT), requieren que los proyectos de construcción respondan no sólo a criterios funcionales y estéticos, sino también a normas de accesibilidad, seguridad humana, conectividad vial y compatibilidad con usos del suelo, en el marco de una planificación integral.
- V. Que el Decreto N.º 732 – Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños que establece el marco jurídico e institucional que permita planificar, regular y coordinar el desarrollo físico territorial del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y sus municipios aledaños, con el propósito de asegurar un uso racional y equitativo del suelo, promover un desarrollo urbano equilibrado y sostenible.
- VI. Que el Decreto Municipal N.º 1 del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial del AMSS en el que se norma la aplicación práctica, definiendo procedimientos, criterios técnicos, requisitos y mecanismos institucionales para la planificación, evaluación y control del uso del suelo, la ejecución de proyectos urbanos y el otorgamiento de permisos o autorizaciones.
- VII. Que el Decreto Legislativo N.º 707, publicado en el Diario Oficial N.º 69, Tomo N.º 439, del 17 de abril de 2023 – Ley de Creación de la Autoridad de Planificación Del Centro Histórico De San Salvador faculta a esta institución para instaurar todas las acciones destinadas a proteger, preservar y regular el área del Centro Histórico de San Salvador, declarándola zona cultural, turística y de desarrollo para el fomento actividades e inversión de capital

- VIII. Que el Decreto N.º 122 – Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, establece como función esencial de dicha Dirección la evaluación técnica de los proyectos de urbanismo y edificación, la verificación del cumplimiento de las regulaciones sobre uso del suelo, densidad, accesibilidad y sostenibilidad, y la articulación con otras entidades competentes en materia de riesgos y emergencias, entre ellas el Cuerpo de Bomberos de El Salvador.
- IX. Que en virtud del Decreto N.º 122, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción actúa como órgano rector del sistema de permisos de construcción, velando por la integración armónica de los requisitos urbanísticos con los criterios de prevención y seguridad contra incendios, fortaleciendo la coordinación institucional intersectorial en el ciclo de vida de los proyectos.
- X. Que los criterios de seguridad en edificaciones deben estar alineados con las Normas Internacionales de Protección Contra Incendios, como las NFPA 1, 10, 13, 14, 20, 72, 101, 221 y 241, aplicables según el tipo de ocupación, etapa del proyecto, altura, densidad de ocupación, materiales combustibles y condiciones de evacuación.
- XI. Que la Ley General y Reglamentos de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo (Decretos 254, 86 y 89) establece la obligación de diseñar edificaciones bajo condiciones seguras para trabajadores, usuarios y visitantes, incluyendo rutas de evacuación, sistemas automáticos de detección y extinción de incendios, señalización y sistemas de respaldo energético.
- XII. Que, en atención al principio de legalidad, eficiencia y prevención, es necesario establecer un procedimiento uniforme, accesible y técnicamente fundado que asegure que toda edificación nueva o remodelada cumpla los estándares nacionales e internacionales de seguridad, sostenibilidad y resiliencia a nivel nacional, mediante un instrumento único que garantice objetividad, trazabilidad y transparencia, y facilite la aplicación uniforme de las disposiciones técnicas y legales.

APRUEBA la siguiente:

NORMATIVA ESTANDARIZADA: REVISIÓN, ANÁLISIS, Y CERTIFICACIÓN DE PLANOS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, (Basado en el Decreto N.º 527, Artículo 2, Numeral 2, Literal e).

1. DEFINICIONES.

A efectos de la presente normativa estandarizada, los siguientes términos y expresiones se entenderán conforme a las definiciones aquí establecidas, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, reglamentos técnicos, normas internacionales adoptadas y criterios vinculantes del Cuerpo de Bomberos de El Salvador:

- **Aforo:** Capacidad máxima de personas que pueden permanecer simultáneamente en un espacio físico determinado, calculada según el uso del inmueble, el área útil y el criterio normativo aplicable (NFPA 101, sección 7.3), expresada en personas por metro cuadrado.
- **Alarma contra incendios:** Sistema electrónico, mecánico o híbrido que detecta condiciones de incendio (humo, calor, gases) y activa señales auditivas y/o visuales para alertar a los ocupantes y/o activar sistemas de supresión (NFPA 72).
- **Bitácora:** Registro digital o físico en el que se documentan las actividades técnicas, avances de obra, correcciones y cumplimiento de medidas de seguridad contra incendios, conforme al cronograma aprobado.
- **CBES:** Cuerpo de Bomberos de El Salvador, conforme lo determina el artículo 5 del Decreto N.º 520, publicado en el Diario Oficial N.º 204, Tomo N.º 437, del 28 de octubre de 2022.
- **CIP:** Código de Identificación de Certificación de Inspección de Prevención, asignado por el CBES.

- Clasificación de ocupación: Categorización normativa de un inmueble conforme a su uso principal, nivel de riesgo, tipo de actividad y densidad de ocupación, según NFPA 101, capítulos 1–43.
- Compartimentación: Estrategia de protección pasiva basada en la división del inmueble en sectores estancos mediante muros, puertas y sellos resistentes al fuego, que limitan la propagación de humo y llamas (NFPA 221).
- Condición de riesgo: Nivel de exposición a eventos que pueden generar incendio, pérdida de vidas o daños materiales, determinado por el tipo de ocupación, materiales, sistemas de protección y entorno urbano.
- Inspección técnica: Proceso de evaluación presencial, documental y funcional del cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad contra incendios en un establecimiento.
- ISO: Organización Internacional de Estandarización (por sus siglas en inglés). Institución que define normas internacionales para sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y procesos técnicos.
- Mandamiento de pago: Documento emitido por el CBES que habilita el pago de la tasa correspondiente al servicio solicitado, como requisito previo a la inspección.
- Memoria de cálculo hidráulico en un proyecto de prevención y control de incendios en estructuras es un documento técnico fundamental que detalla los fundamentos, métodos y resultados del diseño del sistema hidráulico destinado a combatir incendios (por ejemplo, redes de rociadores automáticos, sistemas de hidrantes, gabinetes contra incendios, etc.).
- Memoria Descriptiva: Documento técnico obligatorio que acompaña la solicitud de aprobación de planos, en el que se detalla el uso del inmueble, su clasificación, aforo, materiales, condiciones estructurales, sistemas de seguridad y cumplimiento normativo.
- NFPA: Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego (por sus siglas en inglés). Organización que emite códigos técnicos reconocidos internacionalmente.
- Plan de emergencia: Documento técnico y operativo que establece los procedimientos, responsabilidades, recursos y medidas de coordinación necesarias para responder de manera inmediata y organizada ante una situación de emergencia, garantizando la evacuación, la protección de las personas, el control inicial del evento y la articulación con las autoridades competentes.
- Planos de Construcción: Conjunto de representaciones gráficas técnicas que describen las características físicas, funcionales y normativas de un proyecto arquitectónico, estructural, hidráulico, eléctrico y/o mecánico, incluyendo rutas de evacuación y sistemas de protección.
- Red húmeda: Sistema de tuberías presurizadas conectadas a gabinetes con mangueras para uso inmediato contra incendios, instalado conforme a NFPA 14 y NSO 13.21.01.
- Resolución de Certificación: Acto administrativo que otorga la certificación técnica por cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad contra incendios.
- Resolución con observaciones: Dictamen que señala incumplimientos corregibles y otorga plazo para su subsanación antes de emitir certificación.
- Resolución de Caducidad: Acto que archiva un trámite por inactividad o falta de respuesta del interesado.
- Resolución Denegatoria: Acto administrativo que deniega la certificación técnica por incumplimientos no subsanados.
- Señalización de emergencia: Conjunto de símbolos, textos y luces normalizados que indican rutas de evacuación, ubicación de equipos contra incendio y advertencias, conforme a normativas nacionales e internacionales certificadas.

- Sistema de supresión: Conjunto de equipos, dispositivos y medios (agua, espuma, CO2, polvo químico) diseñados para controlar o extinguir incendios en fase temprana, instalado conforme a NFPA 13 o 2001, según aplique.
- UPREV: Unidad de Prevención y Seguridad Contra Incendios del CBES.

2. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

El presente instrumento normativo se sustenta en una base legal, técnica y administrativa robusta que otorga legitimidad y viabilidad operativa a los procedimientos de revisión, análisis y certificación de la aprobación de los planos de proyectos de construcción en lo referente al cumplimiento de medidas de seguridad y prevención contra incendios en inmuebles, de conformidad con lo siguiente:

• **Leyes, Reglamentos, Manuales y Lineamientos Normativos:**

- * Decreto N.º 520, publicado en el Diario Oficial N.º 204, Tomo N.º 437, del 28 de octubre de 2022, Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador la cual define la estructura, funciones y atribuciones del CBES. El artículo 15 establece la facultad del CBES para emitir normas técnicas de prevención contra incendios, mientras que el artículo 33 autoriza la adopción de normas internacionales (como NFPA o ISO) como marco técnico de referencia obligatorio. Asimismo, el artículo 31 regula los plazos para subsanar observaciones derivadas de las inspecciones.
- * Decreto N.º 527, publicado en el Diario Oficial N.º 204, Tomo N.º 437, del 28 de octubre de 2022, Ley de Tasas por la Prestación de Servicios del CBES que regula el cobro de tasas por los servicios técnicos ofrecidos por el CBES. El artículo 2, numeral 1, literal r), y el artículo 2, numeral 2, literal e), establece como actividad sujeta a inspección y certificación la aprobación de planos de proyectos de construcción e inspección de cumplimiento de medidas de seguridad contra incendios en inmuebles (remodelación, ampliación o construcción). El artículo 7 prevé posibles exenciones para ciertos usuarios, y el artículo 3 establece un límite máximo de cobro por rubro equivalente a 10 salarios mínimos urbanos del sector comercio.
- * Decreto N.º 644, publicado en el Diario Oficial N.º 143, Tomo N.º 392, del 29 de julio de 2011 - Ley y Reglamento de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (LODERT) y N.º 59, publicado en el Diario Oficial N.º 89, Tomo N.º 407, del 19 de mayo de 2015 Reglamento LODERT, que establecen los principios, objetivos, instrumentos y regulaciones para el uso, ocupación y transformación del territorio nacional, promoviendo un desarrollo urbano equilibrado, sostenible y seguro. La aprobación de proyectos constructivos debe adecuarse a los planes territoriales vigentes, considerando aspectos de seguridad, accesibilidad, servicios básicos y compatibilidad del uso del suelo.
- * Decreto N.º 732 publicado en el Diario Oficial N.º 18, Tomo N.º 322, del 26 de enero de 1994 - Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños que establece el marco jurídico e institucional que permita planificar, regular y coordinar el desarrollo físico territorial del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y sus municipios aledaños, con el propósito de asegurar un uso racional y equitativo del suelo, promover un desarrollo urbano equilibrado y sostenible.
- * Decreto Municipal N.º 1 del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), publicado en el Diario Oficial N.º 76, Tomo N.º 327, del 26 de abril de 1995- Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial del AMSS en el que se norma la aplicación práctica, definiendo procedimientos, criterios técnicos, requisitos y mecanismos institucionales para la planificación, evaluación y control del uso del suelo, la ejecución de proyectos urbanos y el otorgamiento de permisos o autorizaciones.
- * Decreto Legislativo N.º 122, publicado en el Diario Oficial N.º 205, Tomo N.º 445, del 28 de octubre de 2024 – Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción: establece a esta Dirección como el ente rector en materia de permisos y regulaciones de construcción a nivel

nacional, responsable de verificar el cumplimiento de normas urbanísticas, técnicas y de seguridad estructural, incluyendo la compatibilidad del diseño con criterios de uso del suelo, riesgo y sostenibilidad.

- * Decreto Legislativo N.º 707, publicado en el Diario Oficial N.º 69, Tomo N.º 439, del 17 de abril de 2023 – Ley de Creación de la Autoridad de Planificación Del Centro Histórico De San Salvador que tiene por objeto proteger, preservar y regular un área delimitada del Centro Histórico de San Salvador, declarándola zona cultural, turística y de desarrollo para el fomento actividades e inversión de capital
- * Decreto N.º 254, publicado en el Diario Oficial N.º 82, Tomo N.º 387, del 5 de mayo de 2010, Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, que regula las condiciones mínimas de seguridad y salud ocupacional aplicables a toda actividad laboral, incluyendo todo lo vinculado a los proyectos de planos de construcción y el cumplimiento de medidas de seguridad contra incendios en inmuebles, a fin de prevenir accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y asegurar la integridad física y mental de los trabajadores.
- * Decreto N.º 86 y 89, publicados en el Diario Oficial N.º 78, Tomo N.º 395, del 30 de abril de 2012, Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, que detalla las medidas técnicas y organizativas aplicables a los proyectos de planos de construcción y el cumplimiento de medidas de seguridad contra incendios en inmuebles, a fin de prevenir accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y asegurar la integridad física y mental de los trabajadores.
- * Decreto N.º 856, publicado en el Diario Oficial N.º 30, Tomo N.º 418, del 13 de febrero de 2018, Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), la cual regula los requisitos de validez y eficacia de las actuaciones administrativas, los derechos de los ciudadanos, el régimen de responsabilidad patrimonial, y el ejercicio de la potestad normativa, así como los principios y garantías del procedimiento administrativo sancionador frente a la Administración Pública.
- * Decreto N.º 777, publicado en el Diario Oficial N.º 160, Tomo N.º 368, del 18 de agosto de 2005, Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que establece los lineamientos generales para la identificación, análisis y reducción de riesgos de origen natural o antrópico, aplicables a los proyectos de planos de construcción y el cumplimiento de medidas de seguridad contra incendios en inmuebles, las cuales deben contar con planes de emergencia, sistemas de alerta y medidas de protección, aunque su nivel de riesgo sea considerado bajo.
- **Normas Técnicas Internacionales:**
 - * NFPA 1/2018 – Código de Incendios, que establece medidas de prevención y control de incendios en todo tipo de ocupaciones especialmente aplicables a edificios ocupados por niños y personas con movilidad reducida.
 - * NFPA 101/2018 - Código de Seguridad Humana, que determina las medidas a ser aplicadas en rutas de evacuación, iluminación de emergencia, salidas señalizadas y otros elementos vinculados a la protección de las personas.
 - * NFPA 5000/2006 – Código de Seguridad en Edificaciones, Proporciona requisitos integrales para el diseño, construcción y ocupación de edificaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad estructural, protección contra incendios y accesibilidad.
 - * NFPA 10/2018 – Norma para Extintores Portátiles: regula la selección, instalación, inspección y mantenimiento de extintores para riesgos específicos en edificaciones y espacios de trabajo.
 - * NFPA 13/2019 – Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores: especifica los requisitos de diseño e instalación de sistemas automáticos de rociadores contra incendios en edificios nuevos y existentes.

- * NFPA 14/2019 – Norma para Sistemas de Mangueras y Tuberías Verticales: detalla el diseño e instalación de sistemas de columna seca y húmeda (standpipes), esenciales para operaciones de respuesta de bomberos en edificios de varios niveles.
- * NFPA 20/2007 – Norma para la Instalación de Bombas Contra Incendios Estacionarias: requiere la instalación de bombas específicas (eléctricas o diésel) diseñadas para suministrar agua a presión a los sistemas de extinción.
- * NFPA 72/2016 – Código Nacional de Alarmas y Sistemas de Detección de Incendios: regula el diseño, ubicación, instalación y mantenimiento de sistemas de alarma, sensores de humo, detectores de calor y notificación masiva.
- * NFPA 221/2012 – Norma para Muros Cortafuego y Particiones: determina los criterios para diseñar y construir elementos estructurales que limiten la propagación del fuego entre compartimentos.
- * NFPA 241/2004 – Norma para la Seguridad en Proyectos de Construcción y Demolición: requiere medidas de prevención específicas durante la fase constructiva, incluyendo vigilancia, rutas de evacuación temporales, extintores en obra, y control de materiales combustibles.
- * ISO 45001/2018 – Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: establece los requisitos para un sistema de gestión que permita prevenir accidentes laborales, controlar riesgos en el entorno de trabajo y garantizar ambientes seguros en obras de construcción y operación edilicia.
- * ISO 7240/2017 – Sistemas de Detección y Alarma de Incendios: define las especificaciones técnicas de diseño, instalación, mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de detección automática de incendios, incluyendo detectores de humo, calor, sirenas, paneles de control y fuentes de alimentación.
- * ISO 7010/2022 – Símbolos Gráficos de Seguridad y Señalización de Emergencia: normaliza el uso de señales visuales para advertencias, salidas de emergencia, ubicación de extintores, rutas de evacuación, equipos eléctricos, y zonas de peligro, con criterios de color, forma y pictogramas estandarizados.
- * ISO 21930/2007 – Sostenibilidad en Construcción: Evaluación Ambiental de Obras: proporciona lineamientos para evaluar los impactos ambientales de materiales y procesos constructivos, incluyendo eficiencia energética, resistencia al fuego de los materiales y sostenibilidad en el ciclo de vida del edificio.
- * ISO 13943/2018 – Terminología Básica de Protección Contra Incendios: establece definiciones uniformes para conceptos técnicos relacionados con el fuego, el comportamiento de materiales, los sistemas de extinción, detección, compartimentación, evacuación y respuesta ante emergencias.

Este marco normativo debe ser considerado de forma integral por los profesionales y proyectistas vinculados con los proyectos de planos de construcción que requieren disponer de la certificación de cumplimiento de medidas de seguridad contra incendios.

3. CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.

Para efectos de revisión, análisis, evaluación técnica y certificación de condiciones de seguridad contra incendios, los planos de proyectos de construcción serán clasificados de acuerdo con los siguientes criterios técnicos y normativos:

- **Según la Naturaleza del Proyecto**

- * Obras Nuevas: toda edificación proyectada desde cero sobre un terreno sin construcciones previas. Requiere evaluación integral de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos y mecánicos.

- * Remodelaciones: proyectos que modifican de forma significativa la estructura, uso o sistemas de seguridad de una edificación existente, es decir, acciones constructivas que afectan el sistema de prevención y seguridad contra incendios originalmente aprobado. Requiere revisión parcial o total de los planos modificados y validación de cumplimiento de normas actualizadas.
- * Ampliaciones: Incorporación de nuevos espacios o niveles a una construcción existente, que impacten rutas de evacuación, densidad o sistemas de protección. Sujeto a revisión de compatibilidad funcional y ajuste de aforo, señalización, compartimentación y redes hidráulicas.
- * Adecuaciones de Uso: cambios en el destino funcional del inmueble (ej. de oficina a restaurante), que impliquen riesgos distintos. Revisión específica conforme a NFPA 101 y a la nueva clasificación de ocupación.
- **Según la Clasificación de Ocupación (Basado en NFPA 101 y Decreto N.º 527)**
 - * Ocupaciones Residenciales (viviendas unifamiliares, multifamiliares, apartamentos, alojamientos turísticos), código aplicable: NFPA 101 Capítulos 24 al 31. Aforo limitado, salidas de emergencia requeridas en multifamiliares
 - * Ocupaciones Comerciales (locales, centros comerciales, tiendas de conveniencia, supermercados), código aplicable: NFPA 101 Capítulos 36 al 39. Evaluar carga de fuego, cantidad de ocupantes, recorridos de evacuación
 - * Ocupaciones Educativas (colegios, universidades, guarderías) código aplicable: NFPA 101 Capítulos 14 al 17. Exigen mínimo 2 salidas, señalización robusta, sistema de alarma obligatorio.
 - * Ocupaciones de Salud (hospitales, clínicas, consultorios), código aplicable: NFPA 101 Capítulos 18 al 21. Requieren compartimentación, presurización, evacuación horizontal, respaldo energético
 - * Ocupaciones de Reunión Pública (centros religiosos, salones, teatros, bares, restaurantes, casinos), código aplicable: NFPA 101 Capítulos 12 y 13. Cálculo estricto de aforo, anchos mínimos de salidas, iluminación de emergencia, rociadores
 - * Ocupaciones Institucionales (bancos, oficinas públicas y privadas), código aplicable: NFPA 101 Capítulos 36 al 39. Riesgo moderado, requieren protección activa y registro documental de ocupación.
 - * Ocupaciones de Transporte y Servicios (terminales, estaciones de buses, aeropuertos), código aplicable: NFPA 101. Focos de alta evacuación simultánea, señalética dinámica.
 - * Ocupaciones Industriales y Talleres (carpinterías, chatarrerías, estructuras metálicas, talleres automotrices), código aplicable: NFPA 101 Capítulo 40. Riesgos especiales, sistemas de supresión reforzados, estudio de materiales combustibles
 - * Ocupaciones Mixtas (residencial-comercial, hotel-comercial, etc.), código aplicable: NFPA 101 Aplicación combinada. Aplicar la más restrictiva según área dominante. Debe reflejarse en memoria descriptiva.
 - * Almacenamiento y Depósitos (almacenes logísticos, depósitos de materiales), código aplicable: NFPA 101 Capítulo 42. Exige red de rociadores, cálculo térmico y físico de materiales, ventilación.
 - * Ocupaciones con Materiales Peligrosos (GLP, combustibles, explosivos, químicos), código aplicable: NFPA 30, 58, 400 + Manual GRE. Clasificación por tipo de sustancia, volumen, contención secundaria, estudio de impacto.
- **Según el Nivel de Riesgo y Complejidad Técnica.**
 - * Nivel Bajo: Áreas reducidas, sin concentración de personas ni materiales combustibles. Ejemplos: vivienda unifamiliar, quioscos, oficinas pequeñas.
 - * Nivel Medio: Aforo moderado, varias plantas, sistemas simples de evacuación y extinción. Ejemplos: comercio, oficinas, clínicas, edificios residenciales.

- * Nivel Alto: Alta concurrencia, múltiples ocupaciones, almacenamiento de materiales inflamables, sistemas especiales. Ejemplos: centros comerciales, hospitales, industrias, centros nocturnos.
- **Según el Entorno Urbano**
 - * Ubicados en Centros Históricos o Zonas Patrimoniales: Sujetos a requisitos adicionales de compatibilidad arquitectónica, técnicas de conservación y articulación con APLAN.
 - * Ubicados en Zonas de Riesgo Geológico o Hidrológico: Requieren informe geotécnico, rutas de evacuación alternativas y medidas de protección estructural reforzada.
 - * Ubicados en Áreas Metropolitanas de Alta Densidad (ej. AMSS): Sujetos a normativas específicas emitidas por DOT, OPAMSS, APLAN y alcaldías metropolitanas.

3.1 Extensión Técnica de la Clasificación de los Proyectos de Construcción.

La correcta clasificación de un proyecto de construcción constituye la base técnica para determinar el nivel de exigencia normativa aplicable, los requisitos de seguridad contra incendios, y el tipo de revisión y análisis que debe realizar el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES).

Esta extensión técnica incorpora subcriterios normativos diferenciados, con base en estándares del marco normativo aplicable y ya descrito en secciones anteriores. Las cuales son vinculantes.

Los subcriterios se agrupan en cuatro grandes ejes de análisis:

- Ocupación del inmueble: se analizan los aforos máximos permitidos por metro cuadrado, los tiempos ideales de evacuación y las medidas mínimas requeridas para cada tipo de uso (residencial, comercial, educativo, salud, pública, industrial, almacenamiento, materiales peligrosos, etc.), conforme a la NFPA 101 y a las exigencias del Decreto 527.
- Tipología estructural y materiales de construcción: se clasifican las edificaciones según su resistencia al fuego, conforme a la NFPA 220 y las NSO 13.30.01, considerando la necesidad de aplicar rociadores, barreras cortafuego, recubrimientos ignífugos o compartimentación estructural, según el riesgo.
- Dimensiones físicas del proyecto: se especifican medidas mínimas de seguridad según el número de niveles y el área construida, determinando el umbral a partir del cual se vuelven obligatorios sistemas hidráulicos, detectores, alarmas, rociadores automáticos y redes secas o húmedas.
- Condición territorial y capacidad de respuesta ante emergencias: se pondera el tiempo estimado de llegada del CBES al sitio (urbano, periurbano o rural), y se definen las medidas complementarias que debe asumir el inmueble de forma autónoma, como reservas de agua, supresión interna o planes de contingencia.

Este esquema tiene como finalidad permitir que la autoridad técnica pueda diferenciar con precisión el tipo de medidas exigibles a cada proyecto, promoviendo proporcionalidad, eficacia y prevención técnica basada en riesgos reales.

Subcriterios por Ocupación: Aforo, Tiempos de Evacuación y Medidas Técnicas Requeridas:

- Ocupación Residencial: aforo estimado de 0.2 personas/m² en vivienda y 0.33 personas/m² en apartamentos; tiempo máximo de evacuación de 2 minutos en unifamiliares y 3 minutos en edificios; medidas mínimas obligatorias: una salida de al menos 80 cm, señalización fotoluminiscente y detectores de humo.
- Ocupación Comercial: aforo estimado de 0.7 a 1.5 personas/m²; tiempo máximo de evacuación de 2.5 minutos en zonas de venta y 4 minutos en zonas de espera; medidas mínimas obligatorias: al menos dos salidas, luces de emergencia, alarma audible y visible, y extintores tipo ABC cada 200 m².

- Ocupación Educacional: aforo estimado de 1.5 a 2.0 personas/m²; tiempo máximo de evacuación de 2 minutos en guarderías y 3 minutos en escuelas; medidas mínimas obligatorias: salidas de al menos 1.10 m de ancho, señalización a menos de 1.20 m del suelo, sistemas de alarma y detectores en aulas.
- Ocupación Salud: aforo estimado de 0.5 personas/m² en consultorios y 0.3 personas/m² en hospitales; tiempo máximo de evacuación: Evacuación horizontal inicial de hasta 3 minutos y vertical de hasta 5 minutos; medidas mínimas obligatorias: rociadores automáticos, puertas resistentes al fuego, iluminación autónoma y ascensores con retorno automático.
- Ocupación Pública o de Reunión (A): aforo estimado de 1.0 personas/m² en teatros, 0.65 en restaurantes y 0.5 en salones; tiempo máximo de evacuación de 2 minutos en teatros y 3.5 minutos en restaurantes; medidas mínimas obligatorias: cálculo de salidas mínimo de una por cada 100 personas, rutas de al menos 2.40 m de ancho, señalética de alta visibilidad y rociadores obligatorios conforme NFPA 13.
- Ocupación Institucional: aforo estimado de 0.5 a 1.0 personas/m²; tiempo máximo de evacuación de 3 minutos; medidas mínimas obligatorias: alarmas zonificadas, rutas independientes por sector y extintores cada 100 m².
- Ocupación Almacenamiento: aforo variable según riesgo y carga térmica; tiempo máximo de evacuación de 5 minutos con personal entrenado; medidas mínimas obligatorias: red húmeda, hidrantes internos, sistema de detección automática y manual de emergencia operativa.
- Ocupación MATPEL: aforo según cantidad y tipo de sustancia, de acuerdo con NFPA 400 y GRE; tiempo de evacuación inmediato; medidas mínimas obligatorias: tanques con contención secundaria, sistema fijo de supresión (CO₂, espuma o polvo químico), ventilación forzada y sensores térmicos y de gases.

Tipología Estructural y Materiales: Clasificación por Comportamiento ante Fuego:

- Tipo de Construcción I (estructura resistente de hormigón armado o acero protegido): resistencia mínima al fuego de 3 horas, aplicable a hospitales, edificios de más de 5 niveles y ocupaciones de alta concentración; requisitos complementarios: compartimentación cortafuego conforme NFPA 221, puertas EI90 y rociadores obligatorios.
- Tipo de Construcción II (semi-resistente de bloque y estructura metálica ligera): resistencia mínima al fuego de 1.5 a 2 horas, aplicable a centros comerciales, oficinas y escuelas; requisitos complementarios: recubrimientos ignífugos y sistemas redundantes de alarma y evacuación.
- Tipo de Construcción III (mixta de mampostería portante y entresijos de madera): resistencia mínima al fuego de 1 hora, aplicable a viviendas multifamiliares y bodegas; requisitos complementarios: separación entre unidades, barreras térmicas y circuitos eléctricos con protección diferencial.
- Tipo de Construcción IV (estructura de madera pesada, Heavy Timber): resistencia mínima al fuego de más de 45 minutos, aplicable a restaurantes rústicos y mercados patrimoniales; requisitos complementarios: material tratado, detección térmica y separación vertical entre niveles combustibles.
- Tipo de Construcción V (ligera/combustible de madera, tabla roca o lámina): resistencia mínima al fuego de menos de 30 minutos, aplicable a viviendas informales o anexos; no se permite para uso público cerrado sin mejora estructural y requiere intervención técnica inmediata en zonas de riesgo.

Subcriterios por Altura, Número de Niveles y Área Total Construida

- Condición de altura y área: en edificaciones de 1 nivel y hasta 250 m² se requiere extintores portátiles, señalización, una salida segura y plano de evacuación visible; en edificaciones de 2 a 4 niveles y hasta 1000 m² se exige alarma, detectores, iluminación de emergencia, dos rutas diferenciadas y red seca o sistema mixto; en edificaciones de más de 4 niveles o con más de 1000 m² se requiere instalación de rociadores automáticos conforme NFPA 13, columna húmeda según NFPA 14, sistema de bombas conforme NFPA 20, compartimentación cortafuego y planos aprobados por especialista registrado.

Subcriterios por Tiempo de Respuesta Esperado:

- Tiempo de respuesta esperado: para proyectos en el centro de la ciudad (? 5 minutos) se exige inspección previa y certificación anual; en zonas periurbanas (5–10 minutos) se requiere almacenamiento mínimo de agua y sistema autónomo de detección y alarma; en zonas rurales o de alto riesgo (> 10 minutos) se exige sistema propio de supresión, cisterna de al menos 30 m³, capacitación interna y plan de contingencia con evacuación asistida.

Documentación mínima exigible para el Proyecto de Planos de Construcción.

Considerando todo lo anteriormente descrito, los planos de proyectos de construcción, remodelación o ampliación deberán ser formulados en función de la documentación técnica que será presentada para su análisis y revisión, conforme a los requerimientos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES) y la normativa técnica vigente. La documentación mínima exigible, según el tipo y complejidad del proyecto, deberá comprender:

- Planos Arquitectónicos: Incorporación de rutas de evacuación seguras, señalética de emergencia conforme a normas NSO y NFPA 170, compartimentación resistente al fuego (NFPA 221), cálculo de aforo por uso y funcionalidad, así como localización de puertas, escaleras y puntos de reunión.
- Planos Hidráulicos: Diseño e implementación de sistemas de extinción por agua, incluyendo rociadores automáticos (NFPA 13), gabinetes y redes húmedas (NFPA 14), ubicación de hidrantes, cisterna exclusiva contra incendios, bomba principal, bomba jockey y bomba de respaldo (NFPA 20).
- Planos Eléctricos: Sistema de detección y alarma contra incendios (NFPA 72), iluminación de emergencia (NFPA 101, sección 7.9), circuitos exclusivos para seguridad, tableros de control y sistemas de respaldo energético (UPS o generador).
- Planos Mecánicos: (cuando aplique) Elevadores con retorno automático, ventilación mecánica en zonas cerradas, presurización de escaleras (NFPA 92), y extracción de humo. Deben especificarse también paradas seguras y compatibilidad con la evacuación.
- Memoria Descriptiva Integrada: Documento técnico obligatorio que explica el uso, clasificación de ocupación, materiales, aforo, medidas de seguridad incorporadas, sistemas de protección activos y pasivos, y cumplimiento normativo. Debe estar firmada y sellada por el profesional responsable.

4. PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE REVISIÓN.

El procedimiento de revisión y análisis de planos de proyectos de construcción en lo concerniente al cumplimiento de medidas de seguridad contra incendios en inmuebles ha sido estructurado en fases secuenciales que garantizan la trazabilidad, la objetividad técnica y la transparencia, tanto para los usuarios y operadores como para el personal evaluador vinculado a este servicio. Cada fase incorpora requisitos documentales, técnicos y administrativos que deben cumplirse en su totalidad para la emisión de la certificación correspondiente. Las fases son las siguientes:

A. Solicitud Inicial

- El usuario debe presentar la solicitud mediante el formulario digital oficial del CBES, disponible en su plataforma institucional de trámites. En caso de requerir asistencia deberá asistir a la Sección de Trámites y Atención al Cliente de la UPREV – CBES.
- A la solicitud se deben anexar los siguientes documentos en formato digital (documentos en PDF y, planos en AutoCAD y PDF), es responsabilidad exclusiva del usuario garantizar que los archivos remitidos en digital no estén protegidos ni comprimidos, los mismos deben venir firmados digitalmente con certificado de firma electrónica de proveedor registrado en el Ministerio de Economía, conforme lo establece la Ley de Firma Electrónica, publicada en el Diario Oficial N° 196, Tomo N° 409 de fecha 26 de octubre de 2015. Todo proyecto debe presentar:
 - * Memoria descriptiva reglamentaria que integre todas las medidas de seguridad contra incendios. Contenido obligatorio:

Datos generales del proyecto

- o Nombre del proyecto
- o Ubicación exacta
- o Propietario o promotor
- o Profesional responsable
- o Tipo de ocupación (según NFPA 101 y clasificación local)
- o Fecha prevista de inicio de la obra y bitácora del proceso constructivo indicando lapsos y duración estimada total.
- o Fecha y versión del documento

Capacidad y riesgo

- o Uso funcional del inmueble
- o Aforo previsto
- o Nivel de riesgo de incendio
- o Presencia de materiales combustibles y fuentes de ignición
- * Plan de gestión de seguridad
 - o Mantenimiento preventivo
 - o Plan de inspecciones periódicas
- * Integración técnica en planos
 - Arquitectónico:
 - o Rutas de evacuación, puntos de reunión y zonas de seguridad conforme a NFPA 101.
 - o Aforo por áreas funcionales
 - o Compartimentación con resistencia al fuego (NFPA 221)
 - o Puertas resistentes al fuego con apertura en sentido de evacuación
 - o Señalización (colores según pictogramas definidos por la normativa):
 - Rojo: Equipos contra incendio.
 - Verde: Rutas de evacuación.
 - Azul: Información general.
 - Amarillo: Riesgos o advertencias.
 - o Cuadro de simbología y escalas legibles.
 - o Firmado y sellado por profesional autorizado y registrado.

Eléctrico:

- o Sistemas de detección y alarma (NFPA 72)
- o Iluminación de emergencia (NFPA 101, sección 7.9)
- o Circuitos exclusivos para emergencias
- o Sistemas de respaldo (UPS o generador)
- o Cumplimiento de criterios de redundancia en edificios con más de un piso o alta ocupación.

- o Indicación de tableros dedicados a emergencias.
- o Firmado y sellado por profesional autorizado y registrado.

Hidráulico, sistema de protección contra incendios por agua (NFPA 13 y 14):

- o Memoria de Cálculo Hidráulico.
- o Red húmeda interna con gabinetes.
- o Cisterna exclusiva ? 30 m3.
- o Bomba contra incendios (eléctrica o diésel) y bomba jockey.
- o Conexión siamesa externa para bomberos.
- o Tuberías: Acero cédula 40 o equivalente.
- o Rociadores automáticos en áreas críticas conforme normativa aplicable
- o Firmado y sellado por profesional autorizado y registrado.

Mecánico, aplicable si existen:

- o Elevadores. (Personas y/o Carga)
- o Escaleras eléctricas.
- o Bandas mecánicas.

Consideraciones:

- o Sistemas de control de humo y presión diferencial.
- o Sistema de ventilación en la edificación
- o Parada automática en caso de incendio.
- o Señalización accesible.
- o Sistemas Centralizados de A/A.
- o Firmado y sellado por profesional autorizado y registrado.

* Anexos

- o Croquis de evacuación
- o Fichas técnicas de sistemas
- o Hoja de cálculo de aforo
- o Declaración firmada por el profesional responsable (fundamentado en el Art. 51 del Decreto N° 122 – Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción)

* Responsabilidades por especialidad técnica:

- o En la especialidad de Arquitectura, el profesional es responsable del diseño de rutas de evacuación, la señalización y la accesibilidad, así como de garantizar la compatibilidad con criterios patrimoniales cuando corresponda.
- o En Ingeniería Eléctrica, el especialista debe diseñar los sistemas de detección y alarma, los sistemas de respaldo de energía y la señalización luminosa de emergencia, asegurando su funcionamiento y cumplimiento normativo.
- o En Ingeniería Hidráulica, la responsabilidad recae en el diseño de redes de agua contra incendio, incluyendo sistemas de bombeo, cisterna exclusiva y conexión siamesa para uso de bomberos, cumpliendo con las especificaciones técnicas aplicables.

- o En Ingeniería Mecánica, el profesional debe velar por la seguridad de los elevadores y de los sistemas mecánicos en caso de emergencia, incorporando medidas de control, parada automática y accesibilidad en la señalización.
- o En cuanto a la Gestión de Proyecto, el responsable debe coordinar la aprobación y entrega de todos los planos y formularios requeridos ante la Unidad de Prevención y Seguridad Contra Incendios (UPREV), asegurando la coherencia y completitud del expediente técnico.

B. Revisión Documental (Evaluación Técnica)

- Evaluación técnica de la documentación presentada. La Sección de Revisión y Análisis de Planos de Proyectos de Construcción de la UPREV - CBES dispone del plazo previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) para revisar digitalmente el expediente.
- Verificación preliminar del cumplimiento de requisitos. Esta etapa solo implica una revisión de los mismos, no involucra análisis de cumplimiento normativo:
 - * Coherencia entre planos y memoria descriptiva (uso, aforo, sistemas instalados).
 - * Cumplimiento integral de las normas NFPA aplicables.
 - * Claridad técnica: escalas, simbología, señalización, tiempos de evacuación.
 - * Incorporación de medidas de seguridad activas y pasivas, por tipo de ocupación y según el nivel de riesgo.

C. Emisión del Mandamiento de Pago.

- Una vez validada la documentación, se emite el mandamiento de pago conforme las tasas previstas en el Decreto N.º 527, Ley de Tasas por la Prestación de Servicios del CBES, antes mencionado, este procedimiento ya se encuentra articulado con la plataforma del Ministerio de Hacienda lo cual facilitará el procedimiento de emisión, proceso y validación de la referida obligación.
- Las tasas aplicables, convertidas a dólares de los Estados Unidos de América, son las siguientes:

Para la certificación de cada plano de proyecto, la tarifa es equivalente al 0.20 del salario mínimo urbano mensual del sector comercio y servicios, lo que corresponde a 81.76 USD, considerando que el salario mínimo vigente para este sector es de 408.80 USD, según el Decreto N.º 12 publicado en el Diario Oficial N.º 96, Tomo N.º 447 del 26 de mayo de 2025 y sus posteriores modificaciones.
- Se verificará la aplicabilidad de exenciones conforme al artículo 7 del referido decreto. El personal técnico dejará constancia escrita en el expediente sobre la procedencia o improcedencia del beneficio.

D. Programación y Ejecución de la Revisión y Análisis Técnico.

- Confirmado el pago, se realiza la revisión y análisis de los planos indicados con fundamento en la información aportada en la solicitud inicial y la normativa aplicable.
- Se verificará la coherencia entre planos y memoria descriptiva.
- Se corroborará la aplicación de la normativa nacional (Leyes y Reglamentos, NFPA, NSO, ISO en función de la ocupación) y los requisitos específicos de UPREV.
- Comprobar escalas, simbología, rutas de evacuación, sistemas activos y pasivos, y criterios de redundancia en edificios de varios niveles.
- Cada hallazgo se documentará en el informe digital del expediente, con referencia al artículo, norma o literales incumplidos.

5. ACTOS ADMINISTRATIVOS.

De conformidad con lo que determina la Ley de Procedimientos Administrativos, las resoluciones constituyen actos administrativos como toda declaración unilateral de voluntad, juicio, conocimiento o deseo realizada por una autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones, con el propósito de producir efectos jurídicos individuales o generales. Es una decisión formal emitida por una autoridad competente, en este caso el CBES, que decide sobre una cuestión planteada en un procedimiento administrativo, y debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley para su validez y eficacia.

En específico de los trámites y gestiones realizadas ante el CBES, se emitirán los siguientes actos administrativos:

A. DE TRAMITE: Son aquellos que no ponen fin al procedimiento, sino que lo preparan o facilitan. En esta categoría se incluirán, de manera expresa, las Resoluciones de Observación, mediante las cuales el CBES señala incumplimientos subsanables y otorga un plazo para su corrección.

- Resolución de Observaciones de Planos: se emite si se detectan incumplimientos subsanables. Se otorga un plazo conforme la Ley de Procedimientos Administrativos para corregirlos y solicitar nueva verificación.

B. DEFINITIVOS: Son los que pondrán fin al procedimiento administrativo. En este grupo se encuentran:

- Resolución de Certificación de Planos: se emite cuando se cumple con todos los criterios técnicos y legales. Tiene una vigencia de 1 año a partir de la firma electrónica en dicho documento.
- Resolución de Certificación de Extensión de Vigencia: la extensión de la vigencia de la certificación de aprobación de planos debe solicitarse antes de la fecha de expiración de la certificación original a través del formulario electrónico oficial, indicando el número de expediente y de certificación, el periodo adicional requerido (hasta 12 meses) y una breve justificación. Una vez recibida la solicitud, el sistema calculará automáticamente la tasa de extensión según la tarifa vigente y el interesado dispondrá del tiempo previsto en la LPA para efectuar el pago electrónico, como condición para la emisión de esta resolución.
- Resolución de No Certificación de Planos: se emite cuando, una vez vencido el plazo otorgado para subsanar las observaciones, persisten las no conformidades o se determina que el establecimiento no puede cumplir con las condiciones mínimas de seguridad requeridas. Esta resolución implica la denegación formal de la certificación y podrá derivar en la suspensión temporal o definitiva de las operaciones, conforme a lo previsto en la Ley del CBES y demás normativas aplicables. Además, en caso de rechazo de la certificación, el usuario no podrá solicitar una nueva inspección hasta haber cumplido con las recomendaciones señaladas por el CBES, y no se devolverán las tasas pagadas por el servicio.
- Resolución de Caducidad de Trámite: aplica si el operador no subsana las observaciones en el tiempo otorgado o abandona el trámite de conformidad con lo establecido en la LPA. Equivale al archivo definitivo del expediente.

Las resoluciones se documentarán y notificarán formalmente al solicitante.

6. VIGENCIA

Entrada en vigencia.

La presente normativa entrará en vigencia ocho (8) días a partir de su publicación en el Diario Oficial y será de aplicación obligatoria para todos los profesionales del área urbanística, proyectistas y empresas vinculadas al sector de la construcción en todo el territorio nacional.

Retroalimentación.

Durante los primeros seis (6) meses de aplicación, la Unidad de Prevención y Seguridad contra Incendios del CBES (UPREV-CBES) podrá implementar una fase de monitoreo y retroalimentación técnica, con el fin de

recopilar información de campo que permita optimizar los formatos, criterios y procedimientos de inspección. Cualquier ajuste requerirá aprobación de la autoridad competente y será publicada formalmente en el Diario Oficial.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera. Solicitudes en trámite.

Esta normativa será de aplicación inmediata para todos los proyectos ingresados en el sistema de trámites a partir de la fecha de su publicación en el sitio oficial del CBES. Los expedientes ingresados antes de la entrada en vigencia de esta normativa podrán culminar su tramitación bajo el régimen anterior, salvo que el solicitante manifieste por escrito su voluntad de acogerse a este nuevo procedimiento.

Segunda. Normas previas.

Toda disposición técnica o procedimiento anterior que contradiga a lo aquí dispuesto queda derogado en lo que le sea contrario

Tercera. Divulgación y socialización.

La UPREV-CBES, programará sesiones de capacitación en coordinación con la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN), la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), ministerios e institutos autónomos vinculados al área de infraestructura, alcaldías, gremios vinculados al área de la construcción para la adecuada aplicación y socialización de esta normativa. Se promoverá la realización de capacitaciones, talleres y buenas prácticas en prevención. Dicha capacitación podrá ser presencial o virtual, y se documentará como parte de los esfuerzos de mejora continua del sistema de certificación.

Cuarta. Aplicación supletoria.

En lo no previsto por esta normativa, se aplicarán de forma supletoria y complementaria las disposiciones contenidas en la legislación salvadoreña vigente, las Normas Salvadoreñas Obligatorias (NSO), y las normas internacionales de la NFPA e ISO aplicables.

Quinta. Publicidad y acceso.

El CBES garantizará que esta normativa, los criterios técnicos aplicables se encuentren disponibles en su portal web institucional y, en formato físico para consulta de usuarios, personal técnico y profesionales del área urbanística, proyectistas y empresas vinculadas al sector de la construcción

Sexta. Revisión periódica.

Esta normativa será objeto de revisión técnica cada dos años o antes si las condiciones tecnológicas, riesgos emergentes, estándares internacionales, u otros factores así lo justifican. Las modificaciones deberán ser aprobadas por la Dirección General del CBES y registradas oficialmente.

Séptima. Actualización de la Base de Cálculo.

Para efectos de la determinación de las tasas establecidas conforme al Decreto N.º 527 Ley de Tasas por la Prestación de Servicios del CBES, se entenderá que cualquier ajuste futuro al salario mínimo urbano del sector comercio y servicios dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social será aplicable de pleno derecho, debiéndose actualizar automáticamente la base de cálculo correspondiente al monto vigente establecido en el respectivo decreto ministerial.

ANEXO 1 FORMULARIO REVISIÓN Y ANALISIS DE PLANOS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN DE OCUPACIÓN (NFPA 101 Y DECRETO N.º 527)

TIPO DE PROYECTO POR OCUPACIÓN (Seleccionar de la tabla):

- A: Proyecto de Obra Nueva Residencial Unifamiliar (Nivel de Riesgo Bajo).
B: Remodelación de Establecimiento Comercial Mediano (Nivel de Riesgo Medio)
C: Obra Nueva Institucional – Hospital (Nivel de Riesgo Alto)
D: Proyecto con Sustancias o Materiales Peligrosos (Nivel Crítico – Categoría H)
E: Centro de Reunión Pública (Bares, Salones, Discotecas, Teatros)
F: Edificación Mixta (Hotel + Comercio)
G: Proyecto en Centro Histórico de San Salvador (CHSS)
H: Instituciones Públicas y Financieras (Oficinas, Bancos, Ministerios)
I: Establecimientos de Transporte y Servicios (Terminales, Estaciones)
J: Establecimientos Industriales y Talleres
K: Bodegas, Almacenes y Centros de Distribución

1. Datos Generales

- * Nombre del Proyecto
- * Dirección
- * Propietario o Promotor
- * Profesional Responsable
- * Fecha prevista de inicio de la obra y bitácora del proceso constructivo indicando lapsos y duración estimada total.
- * Fecha y Versión de la Memoria

2. Clasificación del Proyecto

- * Tipo de Proyecto
- * Ocupación
- * Nivel de Riesgo
- * Ubicación Territorial

3. Datos Técnicos del Inmueble

- * Área Total (m²)
- * Número de Niveles / Sectores
- * Aforo Estimado
- * Características del Entorno
- * Condiciones Estructurales

4. Medidas de Seguridad Contra Incendios

- * Memoria Descriptiva y planos arquitectónico, eléctrico, hidráulico y mecánico.
- * Sistemas de detección y alarma
- * Salidas de emergencia señalizadas
- * Iluminación autónoma
- * Extintores y rociadores automáticos

- * Plan de evacuación y contingencia
 - * Red hidráulica y bombas contra incendio
5. Declaración de Cumplimiento Normativo
- * Normas NFPA aplicables.
 - * Normas NSO aplicables.
 - * Normas ISO aplicables (si procede)
 - * Revisión técnica por CBES
 - * Revisión adicional por APLAN u otra entidad (si aplica)

ANEXO 2. DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD TÉCNICA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

En San Salvador, a las 13:15 horas del 9 de mayo de 2025, yo, _____, portador del Documento de Identidad, _____ con domicilio en: _____, en mi calidad de profesional responsable del diseño y documentación técnica del proyecto denominado “[Nombre del proyecto]”, en cumplimiento de lo establecido en los Decretos Legislativos N.º 520, N.º 527, y N.º 122, declaro bajo juramento, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución, el artículo 8 del Código Civil y el artículo 3, numeral 9 de la Ley de Procedimientos Administrativos, lo siguiente:

1. **Conocimiento y aceptación normativa:** declaro conocer, aceptar y sujetarme plenamente a lo dispuesto en la “Normativa Estandarizada para la Revisión, Análisis y Certificación de Planos de Proyectos de Construcción”, incluyendo su clasificación técnica, el procedimiento de inspección, las obligaciones documentales y las disposiciones de seguridad contra incendios basadas en normas NFPA, NSO e ISO.
2. **Compromisos técnicos:** me comprometo expresamente a:
 - a) Diseñar y presentar los planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos y mecánicos del proyecto, de forma veraz, coherente, actualizada y conforme a los requisitos técnicos exigidos por el CBES.
 - b) Incorporar medidas de seguridad contra incendios activas y pasivas (rociadores, compartimentación, señalización, rutas de evacuación, extintores, sistemas de alarma, etc.) según el tipo de ocupación, nivel de riesgo, estructura y entorno urbano del proyecto, de conformidad con NFPA 1, 13, 14, 20, 72, 101, 221 y demás normas citadas en la normativa.
 - c) Garantizar la correspondencia entre la memoria descriptiva y los planos técnicos, con indicación precisa del uso, aforo, nivel de riesgo, materiales empleados y sistemas de protección incluidos.
 - d) Firmar digitalmente los documentos presentados, bajo mi número de registro profesional y conforme a lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica.
 - e) Mantenerme disponible para atender las observaciones técnicas formuladas por la Unidad de Prevención y Seguridad Contra Incendios del CBES (UPREV), y corregir, dentro de los plazos establecidos, cualquier incumplimiento técnico imputable a mi ejercicio profesional.
 - f) No autorizar el inicio de la obra sin contar con la certificación de aprobación de planos emitida por el CBES.
3. **Responsabilidad legal:** asumo plena responsabilidad administrativa, civil y penal por los errores, omisiones, falsedades o deficiencias técnicas en la documentación presentada, y por los perjuicios que puedan derivarse para los usuarios, ocupantes, vecinos, bienes públicos y privados, o para el medio ambiente.

4. **Veracidad de la información:** declaro que toda la información técnica suministrada al CBES en el marco del presente trámite es verdadera, completa, exacta y actualizada. Reconozco que cualquier alteración, omisión o falsedad será causa de denegación de la certificación técnica y podrá acarrear sanciones legales.
5. **Vigencia y actualización:** esta declaración jurada se mantendrá vigente mientras subsista el proceso de revisión, certificación o supervisión del proyecto por parte del CBES, y deberá ser renovada si se presentan modificaciones sustanciales en el diseño, clasificación de ocupación, aforo, sistemas de protección o condiciones estructurales del proyecto.

Declaro bajo juramento que lo aquí expresado es fiel reflejo de mi conocimiento y responsabilidad profesional.

Firma:

Nombre completo del profesional

Profesión y número de registro profesional

[Firma digital]

Correo electrónico y teléfono de contacto

Dado en el Distrito San Salvador y Capital de la República, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, a los treinta y uno días del mes de julio de dos mil veinticinco.

(Aprobada en la décima sexta sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, celebrada a las diez horas del treinta y uno de julio de dos mil veinticinco).

Por el Cuerpo de Bomberos de El Salvador

MAYOR BALTAZAR SOLANO FLORES
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL
SALVADOR