



## Parámetros Técnicos Principales

Referencia .....	JAPS 27/150-100
Norma .....	RETIE 20.16.1
Voltaje Nominal (Ur) KV .....	27
Frecuencia Nominal HZ .....	60
Corriente Nominal de Descarga (In) AMP .....	100
Corriente de Cortocircuito Asimetrica .....	12
Tension De Impulso pico (BIL) Kv .....	150
Distancia de Fuga .....	440
Voltaje Frecuencia Industrial en Seco kV .....	45
Voltaje Frecuencia Industrial en Humedo kV .....	42