



## Parámetros Técnicos Principales

Referencia .....	JAPS 38/170-100
Norma .....	RETIE 20.16.1
Voltaje Nominal (Ur) KV .....	38
Frecuencia Nominal HZ .....	60
Corriente Nominal de Descarga (In) AMP .....	100
Corriente de Cortocircuito Asimetrica .....	8
Tension De Impulso pico (BIL) Kv .....	170
Distancia de Fuga .....	660