



## Parámetros Técnicos Principales

Referencia .....	JAPS 15/110-100
Norma .....	RETIE 20.16.1
Voltaje Nominal (Ur) KV .....	15
Frecuencia Nominal HZ .....	60
Corriente Nominal de Descarga (In) AMP .....	100
Corriente de Cortocircuito Asimetrica .....	12
Tension De Impulso pico (BIL) Kv .....	110
Distancia de Fuga .....	230