



ROCO INGENIERÍA S.A.S.

NIT. 901'245.478-7

"INGENIERÍA A SU ALCANCE Y A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES"

CLIENTE: _____

DIRECCIÓN: _____

ADMINISTRACION: _____

FECHA: _____

NIT: _____

TEL: _____

Agradeciendo de antemano la confianza depositada en **ROCO INGENIERIA SAS** durante la vigencia _____, nos permitimos presentar a su consideración el resumen de las actividades a realizar durante el presente año

PROGRAMACIÓN

VISITAS DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

FECHAS RECOMENDADAS

AGUA POTABLE I SEMESTRE	POZO AGUAS LLUVIAS	TANQUE RCI
AGUA POTABLE II SEMESTRE	POZO AGUAS NEGRAS	PRUEBAS RCI

PRECIOS SIN IVA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO BOMBAS	LAVADO DE TANQUE AGUA POTABLE I SEMESTRE	LAVADO (2) POZOS EYECTORES AGUAS LLUVIAS	PRUEBAS HIDRAULICAS RED CONTRA INCENDIO
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO DE MANTENIMIENTO	LAVADO DE TANQUE AGUA POTABLE II SEMESTRE	LIMPIEZA DE SISTEMA DE DRENAJE SOTANOS	LAVADO DE TANQUE RED CONTRA INCENDIO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO	ANALISIS LABORATORIO (1) TIPO	LIMPIEZA Y LAVADO POZOS EYECTORES AGUAS NEGRAS	

INFORMACION IMPORTANTE

- **Contrato de mantenimiento:** Se rige por el contrato de mantenimiento realizado por la COOPROPIEDAD y ROCO INGENIERIA SAS. Las fechas de programación de las visitas pueden estar sujetas a cambio por desarrollo operativo, estos cambios se informaran oportunamente.
- **Lavado de los tanques de agua potable:** Se debe realizar dos (2) veces al año como mínimo para garantizar la potabilidad del agua y dar cumplimiento a la normatividad actual.
- **Limpieza de pozos eyectores agua lluvias:** Se debe realizar una (1) vez al año para el correcto funcionamiento de las motobombas eyectoras.
- **Limpieza de pozos eyectores agua negras:** La frecuencia de ejecución depende del volumen de carga solida que llega al pozo. Mínimo se debe realizar una (1) vez al año para el buen funcionamientos de las bombas eyectoras.
- **Lavado de tanque de reserva del Sistema Contra Incendio:** Para evitar la proliferación de bacterias, hongos y microorganismos se debe programar el lavado. Se recomienda aplicación de pastillas de cloro mensualmente.
- **Pruebas Red Contra Incendio:** conforme a norma, se debe realizar al menos dos (2) veces al año para garantizar que el sistema contra incendio se encuentra operando con normalidad para atender cualquier emergencia.

LOS VALORES PRESENTADOS SE ENCUENTRAN SIN EL IVA DEL 19 %.

Ing. Héctor Hugo Romero Pérez
M. P.: 25202-132307
Representante Legal