



SHELL COLOMBIA S.A.

OC 253233

ZONA FRANCA BARRANQUILLA

CALIBRACION DEL FONDO			CALIBRACION DEL CILINDRO								INCREMENTOS CILINDRICOS	
ALTURA	VOLUMEN	INCREMENTO	ALTURA	VOLUMEN	ALTURA	VOLUMEN	ALTURA	VOLUMEN	ALTURA	VOLUMEN		
mm	GALON	GALON/mm	cm	GALON	cm	GALON	cm	GALON	cm	GALON	cm	GALON
0	299,84		3,5	650,66	185	20155,81	370	39978,50	555	59743,86	1	107,05
35	650,66	10,02	5	811,80	190	20691,55	375	40512,65	560	60278,01	2	214,11
TANQUE NUMERO : 13 TABLA MEDICION A FONDO ALTURA DE REFERENCIA : 7714 mm TIPO DE TANQUE: CILINDRICO VERTICAL DIAMETRO NOMINAL : 7,205 m ALTURA NOMINAL : 7,290 m CAPACIDAD: 77899,88 Galones CONSTRUIDO EN ACERO AL CARBONO TIPO DE FONDO: CONICO HACIA ABAJO TIPO TECHO : CONICO FIJO PRODUCTO : LUBAD 1078 ESFUERZO POR CABEZA DE LIQUIDO : 0,966 kg/Lt VOLUMENES CORREGIDOS A UNA TEMPERATURA DE LAMINA DE 86,0 ° F CILINDRO CALIBRADO DE ACUERDO CON API MPMS Chapter 2 Section 2A / 1995 y Chapter 2 Section 2B / 1996 FONDO CALIBRADO DE ACUERDO CON API Standard 2555 "METHOD FOR LIQUID CALIBRATION OF TANK" / 1987 Calibracion de Fondo : Interna Calibracion de Cilindro : Externa FECHA DE CALIBRACION: 2009/02/07 EL TANQUE FUE RECALIBRADO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO			10	1348,60	195	21227,29	380	41046,81	565	60811,91	3	321,16
			15	1885,66	200	21763,03	385	41580,96	570	61345,80	4	428,21
			20	2422,46	205	22299,04	390	42115,12	575	61879,95	mm	GALON
			25	2958,99	210	22834,78	395	42649,54	580	62413,85	1	10,71
			30	3495,79	215	23370,52	400	43183,70	585	62948,00	2	21,41
			35	4032,59	220	23906,26	405	43717,85	590	63481,89	3	32,12
			40	4569,65	225	24442,00	410	44252,01	595	64015,79	4	42,82
			45	5106,71	230	24978,01	415	44786,43	600	64549,94	5	53,53
			50	5644,83	235	25513,75	420	45320,59	605	65083,84	6	64,23
			55	6182,95	240	26049,49	425	45854,74	610	65617,73	7	74,94
			60	6721,07	245	26585,23	430	46388,90	615	66151,88	8	85,64
			65	7259,19	250	27121,24	435	46923,05	620	66685,78	9	96,35
			70	7797,31	255	27656,98	440	47457,47	625	67219,93	AFORADO POR: Ing EDGAR A GUARDIA C. REALIZADO POR: LOYS ROMERO A. REVISADO POR: Ing JORGE BORJA J. M.P. 9538 CPIQ*	
			75	8335,42	260	28192,72	445	47991,63	630	67753,82		
			80	8873,54	265	28728,46	450	48525,79	635	68287,72		
			85	9411,66	270	29264,20	455	49059,94	640	68821,87		
			90	9950,05	275	29800,21	460	49594,10	645	69355,76		
			95	10488,16	280	30335,95	465	50128,52	650	69889,92		
			100	11026,28	285	30871,69	470	50662,68	655	70423,81		
			105	11563,87	290	31407,43	475	51196,83	660	70957,70		
			110	12100,93	295	31943,44	480	51730,99	665	71491,86		
			115	12638,00	300	32479,18	485	52265,41	670	72025,75		
			120	13175,06	305	33014,92	490	52799,56	675	72559,91		
			125	13712,12	310	33550,66	495	53333,72	680	73093,80		
			130	14249,18	315	34086,40	500	53867,88	685	73627,69		
			135	14786,25	320	34622,41	505	54402,03	690*	74161,85		
			140	15323,31	325	35158,15	510	54936,45	695	74695,74		
			145	15860,37	330	35693,89	515	55470,61	700	75229,90		
			150	16397,43	335	36229,63	520	56004,77	705**	75763,79		
			155	16934,49	340	36765,63	525	56538,92	710	76297,68		
			160	17471,56	345	37301,38	530	57073,08	715	76831,84		
			165	18008,62	350	37837,12	535	57607,50	720	77365,73		
			170	18545,68	355	38372,86	540	58141,65	725	77899,88		
			175	19082,74	360	38908,60	545	58675,81	SGS COLOMBIA S.A.			
			180	19619,80	365	39444,08	550	59209,97				

* NIVEL DE LLENADO SEGURO : 6900 mm
** NIVEL DE SOBRELLENADO : 7050 mm