

Rapport d'Audit Technique #2026-X009

1. Informations Generales

Localisation : Gatineau

Infrastructure : Stockage NVMe Array

Refroidissement : Immersion thermique

2. Metriques de Performance

- Indice d'Efficacite Energetique (PUE) : 1.24
- Taux de disponibilite (Uptime) : 99.36%
- Charge moyenne des processeurs : 90%
- Latence reseau inter-unites : 2.4ms

Observation : Performance optimale. Document interne.