
CROISSY-FLORA — B-60 Ind. A — ASSEMBLAGE EXE — A1 à A6
NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA (Fond B-32 Ind. D · B-50 A)



R3 : remplissage D-36 deja METAL. Sans beton : NE PAS POSER (tau 1,40).
8 appuis maconnerie : deja MACON (coussins D-37). R-50-5 CLOSE.
bots DF/PN (B-44) : V=14,89 / 5,11 kN. Type NON catalogué (DOC-09) — non invente.
rnais de serrage INTERDIT sur bois sec (B-45). Rondelles larges obligatoires.

B-60 Ind. A | ASSEMBLAGE EXE | A1-A6 | NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA

1. A2 — MOISAGE R1 — 10 M16 8.8 / face — cotes mm — ech. 1/10



2 x UPE 200 + bois 200 x 150
10 M16 8.8 / face = 5 rangées x 2
e1 = 700 mm >> 112 | e2 = 90 mm > 64
F_v,Rd bois 11,19 kN | acier 120,6 kN — BOIS gouverne
Capacite 111,9 kN / V_Ed 77,4 = 0,691
Maintien R-45-2 ASSURE par le meme boulonnage.

2. SIX ASSEMBLAGES — report B-50 — rien recalcule

A1 6 HA12 P2/SF1 l_bd 166 <= 200 OK sous 3 cond. deja FOND R-50-1 CLOSE

A2 10 M16 8.8 / face V_Ed 77,4 kN taux 0,691 CE PLAN bois gouverne

A3 R3 torsion tau 1,40 D-36 OBLIGATOIRE deja METAL R-50-2 CLOSE

A4 Stab1 2 M12/file F<=5,8 kN NON CHIFFRE CE PLAN R-50-3 OUVERTE

A5 platine 200x200 4 M16 constructif sigma 0,118 CE PLAN R-50-4 ouverte

A6 8 appuis macon. 23 a 77 kN deja MACON D-37 R-50-5 CLOSE

Sabots DF/PN : efforts B-44. Type NON catalogué (DOC-09) — aucune fiche inventee.

D-34 — MAÇONNERIE (mot pour mot, plan ET note) : f_k = 1,5 MPa · f_vk0 = 0,15 MPa.

Essais hors mission. Si non concluants : reprise d'étude chiffrée.

D-26 : AUCUNE vérif. sismique. D-28 : AUCUN joint (platines d'about à 20 mm du nu).

D-29 : aucun effort horizontal aux platines P1. 4 M16 = minimum constructif (R-50-4).

A4 : 2 M12, e>=100, bords >=150, resine p>=80, JAMAIS en alveole. Butée hourdis.

Capacité A4 NON écrite. Essai d'arrachement 1 file / 4 avant généralisation.

3. NOMENCLATURE GRAPHIQUE (façonnage -> B-62)

Boulon M16 8.8 + ecrou + 2 rondelles LARGES	20 u	moisage R1 (10 / face)
Tige M16 8.8 scellement chimique	8 u	pied P1 (4 / poteau)
Tige M12 scellement chimique	8 u	Stab1 (2 / file) — A4 NON chiffre
Platine 200 x 200 x 15 S275	2 u	pied P1-N / P1-S

Hors nomencl. : A1 (FOND) · D-36 (METAL) · coussins (MACON) · sabots DF (DOC-09).

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

B-60 ASSEMBLAGE EXE · Ind. A · 21/10/2026 · PARTIEL-DECLARE · fond B-32 D · amont B-50 A

NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA

Protection au feu : ADEQUATE A PREVOIR (hors lot GO) · CARNAC v3.0 · cotes mm · DXF cm