EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA — CROISSY-SUR-SEINE

PLAN D'EXÉCUTION — ASSEMBLAGES — Ind. B — 21/10/2026

A1 ancrage · A2 moisage · A5 platine · A4 non chiffré

NE PAS EXÉCUTER SANS VISA

Protection au feu adéquate à prévoir (hors lot GO)



EXISTANT — trait gris · NEUF — couleur

A2 — moisage R1 · 10 M16 8.8 · 1/10



2×UPE 200 + bois 15×20
10 M16 cl. 8.8 / face
taux 0,69 — le bois gouverne

Nomenclature — NE PAS COMMANDER SANS VISA

Rep.	Assemblage	Verdict
A1	6 HA12 dans SF1 l_bd 166 mm	OK
A2	10 M16 8.8 moisage R1	OK 0,69
A3	torsion UPE R3	CLOSE (béton D-36)
A4	scellement Stab1 M12	NON CHIFFRÉ
A5	platine P1 200×200	OK 0,12
A6	appuis maçonnerie → coussins MACON	

Sabots DF / PN : non catalogués — non inventés.

A4 : 8 tiges non commandables tant que fiche absente.

NE PAS EXÉCUTER SANS VISA