



LEGENDA DE SÍMBOLOS VENTILAÇÃO FORÇADA (EXAUSTOR)
Posicionamento sugerido

QUADRO RELAÇÃO EQUIPAMENTOS ITEM DESCRIÇÃO A AR CONDICIONADO B AUTOCLAVE E SELADORA F BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL G BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL H MICROONDAS I GELADEIRA J RAIO X PERIAPICAL K CENTRÍFUGA L APARELHO DE TELEVISÃO M MACA N MACA COM FOCO GINECOLÓGICO O ARMÁRIO COLETA P NEGATOSCÓPIO Q BOX DE COLETA R PURIFICADOR DE ÁGUA ARMÁRIO SUSPENSO CADEIRA OFTALMOLÓGICA U EQUIPAMENTO ULTRASSOM V ARMÁRIO INSTRUMENTOS ESTERELIZADOS X CADEIRA DE REPOUSO HOSPITALAR

W CADEIRA ODONTOLÓGICA

NOTAS FACHADA

01- ANTES DA CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO, CONSUTAR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, A FIM DE OBTER PERMISSÃO PARA USO DA FACHADA NESTE MODELO;

02 – ANTES DA CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO, OBTER APROVAÇÃO DO SETOR DE MARKETING AMORSAUDE; 03 - MEDIDAS DEVEM SER EXTRAIDAS NO LOCAL;

NOTAS

EXPURGO;

01- SERÁ UTILIZADO O APARELHO DE RAIO X, TIPO PERIAPICAL; 02- INSTALAÇÕES PREDIAIS ORDINÁRIAS E ESPECIAIS ESTARÃO DE ACORDO COM A RDC 50/2002;

03 -MEDIDAS EM CM. CONFERIR ANTES DA EXECUÇÃO; 04 — NO DEPÓSITO DE LIXO, INSERIR PONTO DE ÁGUA COM TORNEIRA COMUM, E RALO PARA DIRECIONAMENTO DE ESGOTO PROVENIENTE DA LAVAGEM DO AMBIENTE

05- TODAS AS ÁREAS "MOLHADAS" DO E AS DEVEM TER FECHOS HÍDRICOS (SIFÕES) E TAMPA COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL. É PROIBIDA A INSTALAÇÃO DE RALOS EM TODOS OS AMBIENTES ONDE OS PACIENTES SÃO EXAMINADOS OU TRATADOS. 06- OS MATERIAIS COLHIDOS NA SALA DE COLETA SERÃO

ANALISADOS POR UM LABORATÓRIO TERCEIRIZADO, NÃO SENDO

PORTANTO, ANALISADO DENTRO DESTA CLÍNICA. NÃO HAVERÁ COLETA 07 - TORNEIRAS OU COMANDOS DO TIPO QUE DISPENSEM O CONTATO DAS MÃOS QUANDO OCORRE FECHAMENTO DA ÁGUA, SERÃO

USADAS CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO VISA. 08 - ANOMALIAS NO PISO EXISTENTE, COMO: MANCHAS, TRINCAS E IMPERFEIÇÕES, DEVERÃO SER SUBSTITUIDOS COM O MESMO ACABAMENTO DO DEMAIS.

09 - ANOMALIAS NO FORRO EXISTENTE, COMO: FUROS, TRINCAS, MANCHAS E IMPEFEIÇÕES, DEVERÃO SER CORRIGIDOS E FINALIZADOS COM OS ACABAMENTOS CITADOS NA PLANTA. SOMENTE SERÁ ACEITO FORRO EM GESSO ACARTONADO.

10 - PEITORIL PASSADIÇO EM GRANITO 50x50/120 ENTRE EXPURGO E ESTRELIZAÇÃO.

11 — EM CASO DE AUSÊNCIA DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA CALÇADA, PREVER RAMPA DE ACESSO.

12 - FLUXO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE INSTRUMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS:

A — 1° ETAPA: APÓS O TÉRMINO DE CADA PROCEDIMENTO/ATENDIMENTO, OS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS SERÃO DEPOSITADOS EM RECIPIENTES DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO E ENCAMINHADOS PELO AUXILIAR AO

B — 2° ETAPA: APÓS CHEGAREM AO EXPURGO, OS INSTRUMENTOS SERÃO LIMPOS EM CUBA ULTRASSÔNICA, LAVADOS E SECADOS. DEPOIS DE SECOS, SERÃO COLOCADOS EM RECIPIENTES COM TAMPAS E LEVADOS PARA A SALA DE ESTERILIZAÇÃO;

C — 3° ETAPA: NESTA ÚLTIMA ETAPA, OS INSTRUMENTOS SERÃO ESTERELIZADOS EM EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE, EMBALADOS E GUARDADOS EM ARMÁRIOS APROPRIADOS, PARA SEREM REUTILIZADOS EM NOVOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.

- Haverá acesso livre para retirada de pacientes em situações emergenciais; - O piso deverá ser liso, impermeável, lavável e resistente a saneantes; - As paredes de áreas como sala de esterilização de materiais, exames, depósito de material, cozinha/copa, sanitários, deverão ser revestido de material liso, resistente, impermeável e lavável; Os sanitários deverão conter lixeira com tampa e pedal, pia com água corrente, sabão líquido e toalha descartável - Haverá lavatório exclusivo para lavagem das mãos em cada consultório. - Áreas molhadas haverá ralos com fechos hídricos (sifões) e tampa com fechamento escamoteado; - Todos os lavatórios de higienização são dotados de torneiras de fechamento sem o uso das mãos. - Todas as áreas que não possuem ventilação diretas serão atendidas artificialmente por sistemas de ar condicionado ou sistema de ventilação mecânica com renovação de ar, ambos de acordo com a RDC 50/02.

