



Перечень устанавливаемых шкафов

Обозначение	Наименование
1.24	Щкафы КРУ 10кВ с МП РЗА "Сирус"
25	Щкаф ЗДЗ 1-ой секции "Орион-ДЗ"
26	Щкаф ЗДЗ 2-ой секции "Орион-ДЗ"
ШУОТ	Щкаф управления оперативным током
1Р	Щкаф ТН-110кВ, БПВА.468263.025
2Р	Щкаф защит трансформатора 1Т БПВА.468263.006-01 и БПВА.468263.002
3Р	Щкаф защит трансформатора 2Т БПВА.468263.006-01 и БПВА.468263.002
4Р	Щкаф регулирования напряжения 1Т, 2Т БПВА.4682363.005
5Р	Щкаф центральной сигнализации БПВА.468263.011
6Р	Щкаф питания цепей оперативной блокировки "ШОБ"
ВО/ЛС	Щкаф волоконно-оптической линии связи
1У	Панель учета и преобразователей
1ТМ	Щкаф телемеханики "КП-Исеть"
1Н	Панель СН-0.4кВ ШНЗ8355 4874 "Отходящих линии" Экра.656453.110
2Н	Панель СН-0.4кВ ШНЗ8355 4874 "Отходящих линии" Экра.656453.110
3Н	Панель СН-0.4кВ ШНЗ8355 4874 "Ввод и секционная связь" Экра.656453.110/35-11-199 33
4Н	Панель СН-0.4кВ ШНЗ8355 4874 "Отходящих линии" Экра.656453.110
5Н	Панель СН-0.4кВ ШНЗ8355 4874 "Отходящих линии" Экра.656453.110
ШПС	Щкаф охранно-пожарной сигнализации
Телур	Щкаф радиопередачи данных телемеханики

						Проект модернизации автоматизированной системы диспетчерского управления подстанции "Левашово"		
						Подстанция «Левашово».		
						План расположения оборудования.		
Изм./Лист	№ док-м.	Подп.	Дата			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Шиминцев В.В.		10.04.14			Д	-	150
Проб.	Иванова И.А.					Лист	Листов	1
Т.контр.	Иванов А.А.							
Н.контр.	Иванов А.А.							
Утв.	Кизинцев В.П.							КГУ, гр. Т-5139

Условные обозначения

	- Кабель RS-485
	- Кабель "бутовая пара"
	- Кабель ВЧ
	- Кабель КИПиА
	- Кабель RS-232