Informe de Generación vs Consumo

Res. Jiménez Olivares (Vista Linda) · Período: enero 2023 – agosto 2025 · Fecha: 05/11/2026

Resumen

El sistema fotovoltaico funciona correctamente y produce lo prometido. Desde julio 2023 la vivienda no ha tenido kWh facturados por Edenorte: la generación cubre todo el consumo.

En los últimos 12 meses con registro (septiembre 2024 – agosto 2025) el sistema generó 7,341 kWh en los 10 meses con datos, un 100.1% de lo esperado para esos meses. Completando marzo y abril 2025 (sin registro) con su valor esperado, el año equivale a unos 8,932 kWh (1,501 kWh/kWp), en línea con los 8,925 kWh/año prometidos. Entre mayo y agosto la generación de 2025 fue prácticamente igual a la de 2024 (-0.9%): no hay degradación.

Antes del sistema la casa pagaba unos 309 kWh/mes (≈RD$2,296 con la tarifa BTS-1 actual). Desde julio 2023 solo paga el cargo fijo, un ahorro estimado mínimo de RD$2,169 al mes y RD$45,559 en los 21 meses facturados en cero (jul-2023 a mar-2025).

Alcance de los datos. Este informe usa la hoja de seguimiento "Clientes FV": generación FusionSolar de mayo 2024 a agosto 2025 (sin marzo ni abril 2025) y kWh facturados por Edenorte de enero 2023 a marzo 2025. No hay datos de septiembre 2025 a octubre 2026 ni del consumo total de la vivienda (smart meter). Para actualizarlo, ejecutar *informes_clientes.py --planta "Jimenez Olivares"* con acceso a FusionSolar.

Datos del cliente y del sistema


Dato	Valor
Cliente	Res. Jiménez Olivares (titular del contrato: Fátima Olivares)
NIC	5036399
Ubicación	Calle 3 #4, Vista Linda, Santiago
Distribuidora	Edenorte · Tarifa BTS-1 (residencial)
Potencia instalada	5.95 kWp registrados en FusionSolar (ver observaciones)
Módulos	Canadian Solar 595 Wp monocristalinos
Inversor	1 inversor Huawei SUN2000-5KTL-L1
Puesta en marcha	Abril 2023 (encendido 11/04/2023)
Generación anual prometida	8,925 kWh/año (1,500 kWh/kWp)
Período analizado	Enero 2023 – Agosto 2025

Indicadores principales

Indicador	Valor	Lectura
Generación sep-24 a ago-25 (10 meses con datos)	7,341 kWh	100.1% de lo esperado
Generación anual estimada	8,932 kWh	vs. 8,925 prometidos
Rendimiento específico	1,501 kWh/kWp	vs. 1,500 esperados
Variación generación may–ago (2025 vs 2024)	-0.9%	sistema estable
Consumo facturado antes del sistema	309 kWh/mes	promedio ene–abr 2023
Meses facturados en 0 kWh	21	jul-2023 a mar-2025

Generación mensual

La generación sigue la curva esperada: más alta de mayo a septiembre y más baja de noviembre a febrero. Los meses de invierno quedaron entre 87% y 96% de lo esperado, algo normal por la menor altura del sol y más nubosidad; el resto del año supera lo esperado.



Mismo período, 2024 vs 2025 (mayo a agosto)

Mes	Esperado (kWh)	Gen. 2024 (kWh)	Gen. 2025 (kWh)	Variación
Mayo	779	843	865	+2.7%
Junio	771	852	802	-5.8%
Julio	830	854	912	+6.8%
Agosto	841	912	850	-6.7%
Total	**3,221**	**3,460**	**3,430**	**-0.9%**

Consumo facturado por Edenorte

Con medición neta, Edenorte solo factura la energía que la casa toma de la red por encima de lo que inyecta. Desde julio 2023 la factura de energía es 0 kWh.

Mes	kWh facturados	Factura energía (BTS-1)	Nota
Ene-23	265	RD$1,874	antes del sistema
Feb-23	287	RD$2,061	antes del sistema
Mar-23	365	RD$3,071	antes del sistema
Abr-23	319	RD$2,435	antes del sistema
May-23	230	RD$1,576	arranque / medición neta
Jun-23	50	RD$425	arranque / medición neta
Jul-23	0	RD$127	
Ago-23 a Feb-25	0	RD$127 c/mes	19 meses en cero
Mar-25	0	RD$127	

Estimado con la tarifa BTS-1 de Edenorte vigente en 2026 (0–200 kWh RD$5.97; 201–300 RD$8.51; 301–700 RD$13.83; más de 700 kWh todos a RD$14.04) y cargo fijo de RD$126.81. El ahorro asume que el consumo se mantuvo en el promedio previo al sistema; si la casa consume más hoy, el ahorro real es mayor. Validar contra las facturas de Edenorte.

Tabla de datos completa

Mes	Generación (kWh)	Esperado (kWh)	% esperado	Nota
May-24	843	779	108.1%	
Jun-24	852	771	110.5%	
Jul-24	854	830	102.8%	
Ago-24	912	841	108.4%	
Sep-24	830	796	104.3%	
Oct-24	738	744	99.2%	
Nov-24	534	613	87.1%	
Dic-24	558	581	96.0%	
Ene-25	624	686	90.9%	
Feb-25	627	693	90.6%	
Mar-25	—	794	—	Sin registro en la hoja
Abr-25	—	797	—	Sin registro en la hoja
May-25	865	779	111.0%	
Jun-25	802	771	104.1%	
Jul-25	912	830	109.8%	
Ago-25	850	841	101.2%	

Datos de Huawei FusionSolar registrados en la hoja de seguimiento "Clientes FV". Esperado = 8,925 kWh/año × distribución mensual de la hoja.

Observaciones

- La potencia no coincide entre documentos: la carta de medición neta a Edenorte (2022–2023) describe 11 módulos de 595 Wp (6.545 kWp) y FusionSolar / la base de clientes registran 5.95 kWp (equivale a 10 módulos). Si el sistema real es de 6.545 kWp, la generación anual esperada sería 9,818 kWh y el cumplimiento bajaría a ≈91.0%.

- Marzo y abril 2025 no tienen generación registrada en la hoja; no se sabe si fue falta de conexión o un dato no anotado.
- La generación (≈8,932 kWh/año) es mucho mayor que el consumo previo de la casa (≈3,708 kWh/año). Si el consumo se mantiene, sobran unos 5,224 kWh al año que quedan como crédito de medición neta.

Conclusiones

- El sistema cumple la generación prometida y no muestra degradación entre 2024 y 2025.
- La vivienda no ha pagado energía a Edenorte desde julio 2023; solo el cargo fijo.
- Ahorro estimado mínimo de RD$2,169 al mes (RD$45,559 entre jul-2023 y mar-2025).

Recomendaciones

- Descargar de FusionSolar la generación y el consumo de septiembre 2025 a octubre 2026 para completar el informe (incluido marzo y abril 2025).
- Confirmar en sitio la cantidad de módulos instalados (10 u 11) y corregir la potencia en FusionSolar y en "Clientes FV Nuevo".
- Revisar las facturas de Edenorte de 2025 y 2026 para confirmar los créditos acumulados y cómo se liquidan al cierre anual de medición neta.
- Con el excedente disponible, la casa puede sumar cargas (por ejemplo, aires acondicionados o un vehículo eléctrico) sin aumentar la factura.

Ing. José Jiménez
Gerente de Proyectos · 809.972.6625

Ing. Fátima Jiménez
Gerente Comercial · 809.924.4525