

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-68; E-mail: und163@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

443096, г.о. Самара, ул. Чернореченская, 55; тел. (846) 338-25-31; E-mail: ondsamara@yandex.ru

Предписание № 1439/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Самарский международный аэрокосмический лицей городского округа Самара

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества)

в лице директора Архипова В.В.

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского  
округа Самара по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности

(наименование органа ГПН)

городского округа Самара (по Октябрьскому району) Берестинского Александра Дмитриевича  
№ 1439 от «24» февраля 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «19» марта 2014г., с 09 ч.  
30 мин. по 10 ч. 30 мин. «04» апреля 2014г. проведена плановая выездная проверка старшим  
инспектором отделения (по Октябрьскому району) отдела надзорной деятельности городского  
округа Самара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по  
Самарской области – государственным инспектором городского округа Самара по пожарному  
надзору Фроловым Денисом Геннадьевичем СМАЛ, расположенного по адресу: 443086

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

г.о. Самара, ул. Лукачева, 45

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Архипов Валерий Викторович – директор, Кичигин Виктор Михайлович –

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

заведующий хозяйством

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1.	Пожарный шкаф изготовлен не из листовой	Нормы пожарной безопасности 151-2000 п. 4.4. Пожарный шкаф должен изготавливаться из листовой стали любой	01.05.2015	

	стали любой марки толщиной 1,0 ... 1,5 мм.	марки толщиной 1,0 ... 1,5 мм. Допускается изготавливать ШП из других материалов, обеспечивающих выполнение требований настоящих норм.		
2.	Руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителя	Правила противопожарного режима в РФ п. 478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.	01.05.2015	
3.	Директор не прошел обучение пожарно-техническому минимуму.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390 п. 3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 п. 31. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 п. 32. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.	01.05.2015	



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения (по Октябрьскому району)

(должность, фамилия, инициалы государственного

отдела надзорной деятельности городского округа Самара

инспектора по пожарному надзору)

управления надзорной деятельности Главного управления

МЧС России по Самарской области (государственный

инспектор городского округа Самара по пожарному надзору)

Фролов Д.Г.

«04» апреля 2014 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«04» апреля 2014 г.



Завхоз  
Керегечи В.Ч  
(должность, фамилия, инициалы)

по доверенности  
№ 30 от 26.03.2014г.