

SITUAÇÃO DA REVISÃO DAS FOLHAS

REV. FL.	REVISÃO DE CADA FOLHA							REV. FL.	REVISÃO DE CADA FOLHA							REV. FL.	REVISÃO DE CADA FOLHA							REV. FL.	REVISÃO DE CADA FOLHA										
	0	1	2	3	4	5	6	7		0	1	2	3	4	5	6	7		0	1	2	3	4	5	6	7		0	1	2	3	4	5	6	7
1			2	3					42									83								124									
2			2	3					43									84								125									
3			2	3					44									85								126									
4			2	3					45									86								127									
5			2	3					46									87								128									
6			2	3					47									88								129									
7			2	3					48									89								130									
8			2	3					49									90								131									
9			2	3					50									91								132									
10				3					51									92								133									
11				3					52									93								134									
12				3					53									94								135									
13				3					54									95								136									
14				3					55									96								137									
15									56									97								138									
16									57									98								139									
17									58									99								140									
18									59									100								141									
19									60									101								142									
20									61									102								143									
21									62									103								144									
22									63									104								145									
23									64									105								146									
24									65									106								147									
25									66									107								148									
26									67									108								149									
27									68									109								150									
28									69									110								151									
29									70									111								152									
30									71									112								153									
31									72									113								154									
32									73									114								155									
33									74									115								156									
34									75									116								157									
35									76									117								158									
36									77									118								159									
37									78									119								160									
38									79									120								161									
39									80									121								162									
40									81									122								163									
41									82									123								164									

ESTE DOCUMENTO É CONSTITUÍDO POR 14 FOLHAS, INCLUSIVE FOLHA DE ROSTO.

NOTAS:

VER FOLHA 2

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1 - PRIMÁRIO - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DO PRIMÁRIO
FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA DOC. R11.01-2151-XE-0001

PENDÊNCIAS

Observação:

3	Descrição da revisão	REVISADO ONDE INDICADO - CONTRATO CTMSP N° AC 42000/2012-081/00						
	Visto / Crachá							
	Nome	FMR	RDa	LDJ				
	Data	10/04/15	13/04/15	14/04/15				
Rev.		Autor	Verificação	Aprovação	Aprovações - Interfaces		Aceitação	GQ
		Emissão						Liberação

**GENPRO**
Engenharia

N° Contrato / N° AC 42000/2012-081/00

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome

Nelson D. Fernandes

CREA

0601125002

ART

92221220130047253

Visto

Data

14/04/15

Doc. N° - Contratada

LI-0316-01D-A3-518-005

Título

PRÉDIO DO REATOR (INTERNO AO CASCO)
SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DO PRIMÁRIO
ÍNDICE DE INSTRUMENTOS

NV:

1

Tarefa:

Escala:

s/escala

Folha:

01 de 14

Doc. N° - CTMSP

R11.01-2151-LI-0001

Nome

Crachá

Visto

Data

CLASSIFICAÇÃO

Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silva em 22/07/2026 11:11:20.

ABREVIATURAS:

C - CAMPO
PC - PAINEL DE CONTROLE
PL - PAINEL LOCAL
PICS – PAINEL DE INDICAÇÃO E COMANDO DE SEGURANÇA
PAMS - POST ACCIDENT MONITORING SYSTEM

NOTAS:

- 1 - INDICAÇÃO E/OU ACIONAMENTO NOS SEGUINTES LOCAIS:
- SALA DE COMANDO DO LABGENE (SCR);
 - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO (CST);
 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA (COS);
 - SALA DE DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA (SDE);
 - ESTAÇÃO SETORIAL.

- 2 - PL - ALARMES LOCAIS FORA DA CONTENÇÃO.

- 3 - LEGENDA DOS SUFIXOS (ORIGEM / DESTINO):
- UAP-1 - XX-XXXX.1;
 - UAP-2 - XX-XXXX.2;
 - UAP-3 - XX-XXXX.3;
 - UAP-4 - XX-XXXX.4;
 - ULA-1 - XX-XXXX.21;
 - ULA-2- XX-XXXX.22;
 - ULA-3- XX-XXXX.23;
 - ULA-4- XX-XXXX.24;
 - SCS (TREM A) - XX-XXXXX.7;
 - SCS (TREM B) - XX-XXXXX.8;
 - CONTROLADOR SETORIAL N1E- SDGP- XX-XXXXX.9;
 - CONSOLE DE EMERGÊNCIA -A - XX-XXXXX.10;
 - CONSOLE DE EMERGÊNCIA -B - XX-XXXXX.11;
 - CONSOLE DE EMERGÊNCIA -C - XX-XXXXX.12;
 - ULP-A- XX-XXXX.13;
 - ULP-B- XX-XXXX.14;
 - CAMPO (CHAVES, BOTOEIRAS, SINALIZAÇÃO) - XX-XXXX.15;
 - PAINEL ELÉTRICO (DEMARRADOR) - XX-XXXX.16;
 - PAMS-A1 (SCR) - XX-XXXX.17;
 - PAMS-B1 (SCR) - XX-XXXX.18;
 - PAMS-A2 (SDE) - XX-XXXX.19;
 - PAMS-B2 (SDE) - XX-XXXX.20;
 - SDA-A - XX-XXXX.25;
 - SDA-B - XX-XXXX.26;
 - EXMAB - XX-XXXX.27;
 - PAINEL MÍMICO 1 - XX-XXXX.31;
 - PAINEL MÍMICO 2 - XX-XXXX.32;
 - PAINEL MÍMICO 3 - XX-XXXX.33;
 - PAINEL MÍMICO 4 - XX-XXXX.34;
 - PAINEL DE ALARMES - XX-XXXX.35.

4 - PLANTAS :

4.1 - R11.02-3500-II-0008

5 - ALTERAÇÕES FEITAS NESTA REVISÃO:

- ADEQUAÇÃO DO DETALHE DE ACIONAMENTO R11.99-3500-ID-0404, CONFORME NOVA REVISÃO.

- ADEQUAÇÃO DA LISTA DE INSTRUMENTOS, CONFORME COMENTÁRIOS DO CTMSP GRAFI - R11.01- 2151-LI-0001_3D.

- PARA OS TRANSMISSORES LOCALIZADOS DENTRO DA CONTENÇÃO, POR SEREM DE DIFÍCIL ACESSO, SERÃO SEM INDICAÇÃO LOCAL

6 - PARA ACIONAMENTOS/ INDICAÇÕES E COMANDO DO PICS VER DOCUMENTO "SISTEMA DE CONTROLE - LISTA DE VARIÁVEIS DE ENTRADA E SAÍDA DO PICS" R11.16-2100-LO-0400.

CTMSP	Projeto LABGENE	Área: 13	
	Doc. Nº R11.01-2151-LI-0001	Emissão	14/04/15
		FL.: 2	Rev.: 3
Título:	PRÉDIO DO REATOR (INTERNO AO CASCO) - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMARIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS		Autor: FMR

IDENTIFICAÇÃO			LOG	CLASSE DE SEGURANÇA		CLASSE SÍSMICA	TIPO DE INSTRUMENTO	SERVIÇO	FLUXOGRAMA	FOLHA DE DADOS	ORDEM DE COMPRA	DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO					OBSERVAÇÃO	NOTAS
								LINHA / EQUIPAMENTO	COORD. /	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		TÍPICOS DE INSTALAÇÃO			DIAGRAMA	PLANTA		
PROCESSO	ELÉTRICO	PNEUMÁT.		DE MALHA	INST. ELÉT.													
R11.01 - 3500	R11.01 - 3500	-										-	R11.01 - 3500					
R11.01	2151	TE- 1501	C	CS-1	N1E	SISM-1	TERMORESISTÊNCIA	TEMP. NA ENTRADA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-001-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 G-5 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	TT- 1501	C	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. TEMPERATURA	TEMP. NA ENTRADA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-001-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 G-5 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	NOTA 4.1		
R11.01	2151	TI- 1501	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	TEMP. NA ENTRADA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	TE- 1502	C	CS-1	N1E	SISM-1	TERMORESISTÊNCIA	TEMPERATURA SAÍDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-005-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 G-6 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	TT- 1502	C	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. TEMPERATURA	TEMPERATURA SAÍDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-005-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 G-6 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	NOTA 4.1		
R11.01	2151	TI- 1502	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	TEMPERATURA SAÍDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HV- 1505	C	CS-1	N1E	SISM-1	VÁLV. SOLEN. PROCESSO	BLOQUEIO DA LINHA 1/2ADR-2151-013-1F70 1/2ADR-2151-013-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 D-7 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	ZSH- 1505	C	-	N1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1505 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	ZSL- 1505	C	-	N1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1505 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	HS- 1505A	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	ABRE HV-1505 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1505F	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	FECHA HV-1505 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1505G	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO LOCAL / REMOTO DA HV-1505 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1505M	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO AUTO/MAN DA HV-1505 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	ZLH- 1505	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1505 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	ZLL- 1505	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1505 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1505	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	DEFEITO DA HV-1505 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1505M	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO AUTO / MAN DA HV-1505 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1505G	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO LOCAL / REMOTO DA HV-1505 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1505A .15	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL	COMANDO ABRE HV-1505 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	HS- 1505F .15	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL	COMANDO FECHA HV-1505 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	ZLH- 1505 .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	HV-1505 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	ZLL- 1505 .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	HV-1505 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	YL- 1505G .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO OPERAÇÃO LOCAL DA HV-1505 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
NOTAS: VER FOLHA 2									CTMSP			Projeto: LABGENE			Área: 13			
												Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001			Emissão: 14/04/15			
															FL.: 3		Rev.: 3	
									Título: PRIMÁRIO - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS						Autor: FMR			

IDENTIFICAÇÃO			LOG.	CLASSE DE SEGURANÇA		CLASSE SÍSMICA	TIPO DE INSTRUMENTO	SERVIÇO	FLUXOGRAMA	FOLHA DE DADOS	ORDEM DE COMPRA	DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO					OBSERVAÇÃO	NOTAS
								LINHA / EQUIPAMENTO	COORD. /	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		TÍPICOS DE INSTALAÇÃO			DIAGRAMA	PLANTA		
PROCESSO	ELÉTRICO	PNEUMÁT.		DE MALHA	INST. ELÉT.													
R11.01 - 3500	R11.01 - 3500	-										-	R11.01 - 3500					
R11.01	2151	YL- 1505 .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	DEFEITO DA HV-1505 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	HV- 1506	C	CS-1	N1E	SISM-1	VÁLV. SOLEN. PROCESSO	BLOQUEIO DA LINHA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 E-7 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	ZSH- 1506	C	-	N1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1506 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	ZSL- 1506	C	-	N1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1506 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	HS- 1506A	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	ABRE HV-1506 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1506F	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	FECHA HV-1506 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1506G	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO LOCAL / REMOTO DA HV-1506 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1506M	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO AUTO/MAN DA HV-1506 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	ZLH- 1506	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1506 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	ZLL- 1506	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1506 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1506	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	DEFEITO DA HV-1506 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1506M	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO AUTO / MAN DA HV-1506 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1506G	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO DA ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1506A .15	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL	COMANDO ABRE HV-1506 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	HS- 1506F .15	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL	COMANDO FECHA HV-1506 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	ZLH- 1506 .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	HV-1506 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	ZLL- 1506 .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	HV-1506 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	YL- 1506G .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO OPERAÇÃO LOCAL DA HV-1506 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	YL- 1506 .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	DEFEITO DA HV-1506 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	HV- 1508	C	CS-2	1E	SISM-1	VÁLV. SOLEN. PROCESSO	BLOQUEIO DA SAIDA PARA SISTEMA DE AMOSTRAGEM 2152 1/2ADR-2151-040-2F71 /	R11.01-2151-XE-0001 H-7 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	NOTA 4.1	TREM A	6
R11.01	2151	ZSH- 1508	C	-	1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1508 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	NOTA 4.1	TREM A	
R11.01	2151	ZSL- 1508	C	-	1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1508 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	NOTA 4.1	TREM A	
R11.01	2151	HS- 1508A .9	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO DA HV-1508 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	1
NOTAS: VER FOLHA 2									CTMSP			Projeto: LABGENE			Área: 13			
												Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001			Emissão: 14/04/15			
															FL.: 4		Rev.: 3	
									Título: PRIMÁRIO - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS						Autor: FMR			

IDENTIFICAÇÃO			LOG.	CLASSE DE SEGURANÇA		CLASSE SÍSMICA	TIPO DE INSTRUMENTO	SERVIÇO	FLUXOGRAMA	FOLHA DE DADOS	ORDEM DE COMPRA	DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO					OBSERVAÇÃO	NOTAS
								LINHA / EQUIPAMENTO	COORD. /	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		TÍPICOS DE INSTALAÇÃO			DIAGRAMA	PLANTA		
PROCESSO	ELÉTRICO	PNEUMÁT.		DE MALHA	INST. ELÉT.													
R11.01 - 3500	R11.01 - 3500	-										-	R11.01 - 3500					
R11.01	2151	HS- 1508F .9	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO DA HV-1508 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	1
R11.01	2151	ZLH- 1508 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1508 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	1
R11.01	2151	ZLL- 1508 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1508 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	1
R11.01	2151	YL- 1508 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	MISMATCH DA HV-1508 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	1
R11.01	2151	ZSH- 1508 .17	PAMS-A1	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1508 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	
R11.01	2151	ZSL- 1508 .17	PAMS-A1	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1508 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	
R11.01	2151	ZSH- 1508 .19	PAMS-A2	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1508 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	
R11.01	2151	ZSL- 1508 .19	PAMS-A2	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1508 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	
R11.01	2151	PDT- 1509	C	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. PRESSÃO DIF.	PRESSÃO DIFERENCIAL NO DESIONIZADOR 2151-DZ01 1ADR-2151-004-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 D-4 /	R11.01-2151-FI-0001		ID-0400	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	PDI- 1509	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	PRESSÃO DIFERENCIAL NO DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	PDAH-1509	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALARME PRESSÃO DIFERENCIAL DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	FE- 1510	C	CS-1	N1E	SISM-1	VENTURI	VAZÃO DE PURIFICAÇÃO SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 1ADR-2151-004-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 L 4 /	R11.01-2151-FI-0001		-	-	-	-	-		
R11.01	2151	FT- 1510	C	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. PRESSÃO DIF.	VAZÃO DE PURIFICAÇÃO SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 1ADR-2151-004-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 D-4 /	R11.01-2151-FI-0001		ID-0400	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	FI- 1510	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	VAZÃO DE PURIFICAÇÃO SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	FAH- 1510	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALARME VAZÃO PURIFIC. SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	FAL- 1510	PC	-	-	-	ALARME BAIXO VIRTUAL	ALARME VAZÃO PURIFIC. SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	TE- 1513	C	CS-1	N1E	SISM-1	TERMORESISTÊNCIA	TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-002-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 F-5 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	TT- 1513	C	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. TEMPERATURA	TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-002-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 F-5 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	NOTA 4.1		
R11.01	2151	TI- 1513	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	TE- 1514	C	CS-2	N1E	SISM-1	TERMORESISTÊNCIA	TEMP. NA ENTRADA DA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B 11/2ADR-2151-015-2F11 /	R11.01-2151-XE-0001 G-7 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	TT- 1514	C	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. TEMPERATURA	TEMP. NA ENTRADA DA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B 11/2ADR-2151-015-2F11 /	R11.01-2151-XE-0001 G-7 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	NOTA 4.1		
R11.01	2151	TI- 1514	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	TEMP. NA ENTRADA DA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	TAH- 1514	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALARME TEMP. ENTRADA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
NOTAS: VER FOLHA 2									CTMSP			Projeto: LABGENE			Área: 13			
												Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001			Emissão: 14/04/15			
															FL.: 5		Rev.: 3	
									Título: PRIMÁRIO - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS						Autor: FMR			

IDENTIFICAÇÃO			LOG.	CLASSE DE SEGURANÇA		CLASSE SÍSMICA	TIPO DE INSTRUMENTO	SERVIÇO	FLUXOGRAMA	FOLHA DE DADOS	ORDEM DE COMPRA	DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO					OBSERVAÇÃO	NOTAS
								LINHA / EQUIPAMENTO	COORD. /	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		TÍPICOS DE INSTALAÇÃO			DIAGRAMA	PLANTA		
PROCESSO	ELÉTRICO	PNEUMÁT.		DE MALHA	INST. ELÉT.													
R11.01 - 3500	R11.01 - 3500	-				-	R11.01 - 3500											
R11.01	2151	TAH- 1514 .15	PL	-	-	-	ALARME ALTO PAINEL	ALARME TEMP. ENTRADA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		2
R11.01	2151	PT- 1515	C	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. PRESSÃO	PRESSÃO DE DESCARGA DA BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A 11/2ADR-2151-016-2F11 /	R11.01-2151-XE-0001 F-7 /	R11.01-2151-FI-0001		ID-0400	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	PI- 1515	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	PRESSÃO DE DESCARGA DA BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	PAH- 1515	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALARME PRESSÃO DESCARGA BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	PAH- 1515 .15	PL	-	-	-	ALARME ALTO PAINEL	ALARME PRESSÃO DESCARGA BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		2
R11.01	2151	PSV- 1518	C	CS-2	-	SISM-1	VÁLV. DE ALÍVIO	ALIVIO NA DESCARGA DAS BOMBAS REMOÇÃO 2151-B01A/B 11/2ADR-2151-016-2F11 /	R11.01-2151-XE-0001 F-7 /	R11.01-2151-FI-0001		-	-	-	-	-	-	
R11.01	2151	PSV- 1523	C	CS-1	-	SISM-1	VÁLV. DE ALÍVIO	ALIVIO NA ENTRADA DO DESIONIZADOR 2151-DZ01 1ADR-2151-003-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 D-5 /	R11.01-2151-FI-0001		-	-	-	-	-	-	
R11.01	2151	TE- 1525	C	CS-NN	N1E	SISM-1	TERMORESISTÊNCIA	TEMP. NA SAÍDA DA VÁLVULA DE ALÍVIO PSV-1523 2ADR-2151-019-4F11 /	R11.01-2151-XE-0001 D-6 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	TT- 1525	C	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. TEMPERATURA	TEMP. NA SAÍDA DA VÁLVULA DE ALÍVIO PSV-1523 2ADR-2151-019-4F11 /	R11.01-2151-XE-0001 D-6 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	NOTA 4.1		
R11.01	2151	TI- 1525	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	TEMP. NA SAÍDA DA VÁLVULA DE ALÍVIO PSV-1523 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	TAH- 1525	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALARME TEMP. SAÍDA DA VÁLVULA DE ALÍVIO PSV-1523 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	FO- 1527	C	CS-1	-	SISM-1	ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO	REDUÇÃO DE PRESSÃO NA LINHA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 E-9 /	R11.01-2151-FI-0001		-	-	-	-	-	-	
R11.01	2151	TE- 1528	C	CS-1	N1E	SISM-1	TERMORESISTÊNCIA	TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) 1ADR-2151-003-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 E-5 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	TT- 1528	C	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. TEMPERATURA	TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) 1ADR-2151-003-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 E-5 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	NOTA 4.1		
R11.01	2151	TIY- 1528	PC	-	-	-	FUNÇÃO INTERNA VIRTUAL	TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	TI- 1528	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	TAH- 1528	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	TE- 1529	C	CS-1	N1E	SISM-1	TERMORESISTÊNCIA	TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1528) 1ADR-2151-003-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 E-5 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	TT- 1529	C	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. TEMPERATURA	TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1528) 1ADR-2151-003-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 E-5 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	NOTA 4.1		
R11.01	2151	TI- 1529	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1528) - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	HS- 1531L	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	LIGA BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	HS- 1531D	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	DESLIGA BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	HS- 1531G	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	LOCAL / REMOTO BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
NOTAS: VER FOLHA 2									CTMSP			Projeto: LABGENE Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001			Área: 13 Emissão: 14/04/15 FL.: 6 Rev.: 3		Título: PRIMÁRIO - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS Autor: FMR	

IDENTIFICAÇÃO			LOG.	CLASSE DE SEGURANÇA		CLASSE SÍSMICA	TIPO DE INSTRUMENTO	SERVIÇO	FLUXOGRAMA	FOLHA DE DADOS	ORDEM DE COMPRA	DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO					OBSERVAÇÃO	NOTAS
												TÍPICOS DE INSTALAÇÃO			DIAGRAMA DE MALHA	PLANTA INST. ELÉT.		
PRÉDIO	SISTEMA	INSTRUM.		PROCESSO	ELÉTRICO			PNEUMÁT.										
TAG				MEC	ELE			LINHA / EQUIPAMENTO	COORD. /	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		R11.01 - 3500	R11.01 - 3500	-	-	R11.01 - 3500		
R11.01	2151	HS- 1531M	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	AUTO / MAN. BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1531L	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1531D	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1531E	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1531M	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO AUTO / MAN. BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1531G	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO LOCAL / REMOTO BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1531L .15	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL PAINEL	LIGA BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	HS- 1531D .15	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL PAINEL	DESLIGA BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	YL- 1531L .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	YL- 1531D .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	YL- 1531G .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	YL- 1531E .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	HS- 1531L .16	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL PAINEL	LIGA BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	HS- 1531D .16	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL PAINEL	DESLIGA BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	YL- 1531L .16	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	YL- 1531D .16	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	YL- 1531E .16	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	HS- 1532L	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	LIGA BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1532D	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	DESLIGA BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1532G	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	LOCAL / REMOTO BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1532M	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	AUTO / MAN. BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1532L	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1532D	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
NOTAS: VER FOLHA 2										CTMSP		Projeto: LABGENE Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001		Área: 13 Emissão: 14/04/15 FL.: 7		Rev.: 3		
										Título: PRIMÁRIO - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS				Autor: FMR				

IDENTIFICAÇÃO			LOG.	CLASSE DE SEGURANÇA		CLASSE SÍSMICA	TIPO DE INSTRUMENTO	SERVIÇO	FLUXOGRAMA	FOLHA DE DADOS	ORDEM DE COMPRA	DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO					OBSERVAÇÃO	NOTAS	
								LINHA / EQUIPAMENTO	COORD. /	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		TÍPICOS DE INSTALAÇÃO			DIAGRAMA	PLANTA			
PROCESSO	ELÉTRICO	PNEUMÁT.		DE MALHA	INST. ELÉT.														
R11.01 - 3500	R11.01 - 3500	-		-	R11.01 - 3500														
R11.01	2151	YL- 1532E	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1	
R11.01	2151	YL- 1532M	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO AUTO / MAN. BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1	
R11.01	2151	YL- 1532G	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO LOCAL / REMOTO BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1	
R11.01	2151	HS- 1532L .15	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL PAINEL	LIGA BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-			
R11.01	2151	HS- 1532D .15	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL PAINEL	DESLIGA BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-			
R11.01	2151	YL- 1532L .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-			
R11.01	2151	YL- 1532D .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-			
R11.01	2151	YL- 1532G .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-			
R11.01	2151	YL- 1532E .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-			
R11.01	2151	HS- 1532L .16	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL PAINEL	LIGA BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-			
R11.01	2151	HS- 1532D .16	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL PAINEL	DESLIGA BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-			
R11.01	2151	YL- 1532L .16	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-			
R11.01	2151	YL- 1532D .16	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-			
R11.01	2151	YL- 1532E .16	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO PAINEL	SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-			
R11.01	2151	FE- 1533	C	CS-2	N1E	SISM-1	PLACA DE ORIFÍCIO	VAZÃO NA SAIDA DAS BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B 11/2ADR-2151-016-2F11 /	R11.01-2151-XE-0001 F-7 /	R11.01-2151-FI-0001			-	-	-	-	TREM A/B		
R11.01	2151	FT- 1533	C	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. PRESSÃO DIF.	VAZÃO NA SAIDA DAS BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B 11/2ADR-2151-016-2F11 /	R11.01-2151-XE-0001 F-7 /	R11.01-2151-FI-0001			ID-0400	ID-0402	-	-	II-0400	TREM A/B	
R11.01	2151	FI- 1533	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	VAZÃO NA SAIDA DA BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A/B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /				-	-	-	-	TREM A/B	1	
R11.01	2151	FAL- 1533	PC	-	-	-	ALARME BAIXO VIRTUAL	ALARME VAZÃO BAIXA SAIDA BOMBA REMOÇÃO 2151-B01A/B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /				-	-	-	-	TREM A/B	1	
R11.01	2151	FAL- 1533 .15	PL	-	-	-	ALARME BAIXO PAINEL	VAZÃO NA SAIDA DAS BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /				-	-	-	-	TREM A/B	2	
R11.01	2151	HV- 1534	C	CS-1	N1E	SISM-1	VÁLV. SUPLEN. PROCESSO	BLOQUEIO DA LINHA 1 1/2ADR-2151-018-1F70 11/2ADR-2151-018-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 F-7 /	R11.01-2151-FI-0001			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	ZSH- 1534	C	-	N1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1534 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /				-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	ZSL- 1534	C	-	N1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1534 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /				-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	HS- 1534A	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	ABRE HV-1534 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /				-	-	-	-	-	1	
NOTAS: VER FOLHA 2									CTMSP		Projeto: LABGENE Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001			Área: 13 Emissão: 14/04/15 FL.: 8 Rev.: 3					
									Título: PRIMÁRIO - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS					Autor: FMR					

IDENTIFICAÇÃO			LOG.	CLASSE DE SEGURANÇA		CLASSE SÍSMICA	TIPO DE INSTRUMENTO	SERVIÇO	FLUXOGRAMA	FOLHA DE DADOS	ORDEM DE COMPRA	DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO					OBSERVAÇÃO	NOTAS
								LINHA / EQUIPAMENTO	COORD. /	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		TÍPICOS DE INSTALAÇÃO			DIAGRAMA	PLANTA		
PROCESSO	ELÉTRICO	PNEUMÁT.		DE MALHA	INST. ELÉT.													
R11.01 - 3500	R11.01 - 3500	-		-	R11.01 - 3500													
R11.01	2151	HS- 1534F	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	FECHA HV-1534 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1534G	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO LOCAL / REMOTO DA HV-1534 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1534M	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO AUTO/MAN DA HV-1534 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	ZLH- 1534	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1534 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	ZLL- 1534	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1534 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1534	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	DEFEITO DA HV-1534 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1534M	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO AUTO / MAN DA HV-1534 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1534G	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO DA HV-1534 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1534A .15	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL	COMANDO ABRE HV-1534 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	HS- 1534F .15	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL	COMANDO FECHA HV-1534 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	ZLH- 1534 .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	HV-1534 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	ZLL- 1534 .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	HV-1534 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	YL- 1534G .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO OPERAÇÃO LOCAL DA HV-1534 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	YL- 1534 .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	DEFEITO DA HV-1534 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	HV- 1535	C	CS-1	N1E	SISM-1	VÁLV. SOLEN. PROCESSO	BLOQUEIO DA LINHA 1ADR-2151-012-1F70 1ADR-2151-012-1F70	R11.01-2151-XE-0001 E-4 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	ZSH- 1535	C	-	N1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1535 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	ZSL- 1535	C	-	N1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1535 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	HS- 1535A	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	ABRE HV-1535 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1535F	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	FECHA HV-1535 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1535G	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO LOCAL / REMOTO DA HV-1535 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	HS- 1535M	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO AUTO/MAN DA HV-1535 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	ZLH- 1535	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1535 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	ZLL- 1535	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1535 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
NOTAS: VER FOLHA 2									CTMSP			Projeto: LABGENE Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001			Área: 13 Emissão: 14/04/15 FL.: 9 Rev.: 3			
									Título: PRIMÁRIO - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS			Autor: FMR						

IDENTIFICAÇÃO			LOG.	CLASSE DE SEGURANÇA		CLASSE SÍSMICA	TIPO DE INSTRUMENTO	SERVIÇO	FLUXOGRAMA	FOLHA DE DADOS	ORDEM DE COMPRA	DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO					OBSERVAÇÃO	NOTAS		
								LINHA / EQUIPAMENTO	COORD. /	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		TÍPICOS DE INSTALAÇÃO			DIAGRAMA	PLANTA				
PROCESSO	ELÉTRICO	PNEUMÁT.		DE MALHA	INST. ELÉT.															
R11.01 - 3500	R11.01 - 3500	-		-	R11.01 - 3500															
R11.01	2151	YL- 1535	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	DEFEITO DA HV-1535 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1		
R11.01	2151	YL- 1535M	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO AUTO / MAN DA HV-1535 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1		
R11.01	2151	YL- 1535G	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO DA HV-1535 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1		
R11.01	2151	HS- 1535A .15	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL	ABRE HV-1535 /	R11.01-2151-XE-0001 - /				-	-	-	-				
R11.01	2151	HS- 1535F .15	PL	-	-	-	CHAVE MANUAL	FECHA HV-1535 /	R11.01-2151-XE-0001 - /				-	-	-	-				
R11.01	2151	ZLH- 1535 .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	HV-1535 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /				-	-	-	-				
R11.01	2151	ZLL- 1535 .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	HV-1535 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /				-	-	-	-				
R11.01	2151	YL- 1535G .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO OPERAÇÃO LOCAL DA HV-1535 /	R11.01-2151-XE-0001 - /				-	-	-	-				
R11.01	2151	YL- 1535 .15	PL	-	-	-	SINALIZAÇÃO	DEFEITO DA HV-1535 /	R11.01-2151-XE-0001 - /				-	-	-	-				
R11.01	2151	HV- 1536	C	CS-1	N1E	SISM-1	VÁLV. MOTORIZADA	CONTROLE DA LINHA 11/2ADR-2151-006-1F70 11/2ADR-2151-006-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 E-6 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	II-0400				
R11.01	2151	ZSH- 1536	C	-	N1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1536 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400				
R11.01	2151	ZSL- 1536	C	-	N1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1536 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400				
R11.01	2151	HIC- 1536	PC	-	-	-	IND. / CONTROL. VIRTUAL	CONTROLE DA HV-1536 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1		
R11.01	2151	ZLH- 1536	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1536 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1		
R11.01	2151	ZLL- 1536	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1536 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1		
R11.01	2151	YL- 1536E	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1536 DEFEITO - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1		
R11.01	2151	HV- 1537	C	CS-2	1E	SISM-1	VÁLV. SOLEN. PROCESSO	ISOLAMENTO CO. T. LINHA PURGA 1/2 ADR-2151-038-2F71 1/2ADR-2151-038-2F71 /	R11.01-2151-XE-0001 H-9 /	R11.01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	NOTA 4.1	TREM A	6		
R11.01	2151	ZSH- 1537	C	-	1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1537 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	NOTA 4.1	TREM A			
R11.01	2151	ZSL- 1537	C	-	1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1537 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	NOTA 4.1	TREM A			
R11.01	2151	HS- 1537A .9	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO DA HV-1537 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	1		
R11.01	2151	HS- 1537F .9	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO DA HV-1537 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	1		
R11.01	2151	ZLH- 1537 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1537 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	1		
R11.01	2151	ZLL- 1537 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1537 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	1		
NOTAS: VER FOLHA 2									CTMSP		Projeto: LABGENE		Área: 13							
											Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001		Emissão: 14/04/15							
													FL.: 10		Rev.: 3					
									Título: PRIMÁRIO - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS				Autor: FMR							

IDENTIFICAÇÃO			LOG.	CLASSE DE SEGURANÇA		CLASSE SÍSMICA	TIPO DE INSTRUMENTO	SERVIÇO	FLUXOGRAMA	FOLHA DE DADOS	ORDEM DE COMPRA	DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO					OBSERVAÇÃO	NOTAS	
								LINHA / EQUIPAMENTO	COORD. /	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		TÍPICOS DE INSTALAÇÃO			DIAGRAMA	PLANTA			
PROCESSO	ELÉTRICO	PNEUMÁT.		DE MALHA	INST. ELÉT.														
R11.01 - 3500	R11.01 - 3500	-				-	R11.01 - 3500												
R11.01	2151	YL- 1537 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	MISMATCH DA HV-1537 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A	1	
R11.01	2151	ZSH- 1537 .17	PAMS-A1	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1537 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A		
R11.01	2151	ZSL- 1537 .17	PAMS-A1	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1537 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A		
R11.01	2151	ZSH- 1537 .19	PAMS-A2	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1537 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A		
R11.01	2151	ZSL- 1537 .19	PAMS-A2	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1537 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM A		
R11.01	2151	FO- 1538	C	CS-1	-	SISM-1	ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO	REDUÇÃO DE PRESSÃO NA LINHA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 F-9 /	R11.01-2151-FI-0001			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	FO- 1539	C	CS-1	-	SISM-1	ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO	REDUÇÃO DE PRESSÃO NA LINHA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 F-9 /	R11.01-2151-FI-0001			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	HV- 1540	C	CS-1	1E	SISM-1	VÁLV. SOLEN. PROCESSO	ISOLAMENTO CONT. LINHA PURGA 1/2ADR-2151-036-1F70 1/2ADR-2151-036-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 F-9 /	R11.01-2151-FI-0001			-	ID-0402	-	-	II-0400	TREM B	6
R11.01	2151	ZSH- 1540	C	-	1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1540 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400	TREM B		
R11.01	2151	ZSL- 1540	C	-	1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1540 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400	TREM B		
R11.01	2151	HS- 1540A .9	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO DA HV-1540 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1	
R11.01	2151	HS- 1540F .9	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO DA HV-1540 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1	
R11.01	2151	ZLH- 1540 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1540 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1	
R11.01	2151	ZLL- 1540 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1540 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1	
R11.01	2151	YL- 1540 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	MISMATCH DA HV-1540 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1	
R11.01	2151	ZSH- 1540 .18	PAMS-B1	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1540 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B		
R11.01	2151	ZSL- 1540 .18	PAMS-B1	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1540 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B		
R11.01	2151	ZSH- 1540 .20	PAMS-B2	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1540 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B		
R11.01	2151	ZSL- 1540 .20	PAMS-B2	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1540 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B		
R11.01	2151	FO- 1541	C	CS-1	-	SISM-1	ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO	REDUÇÃO DE PRESSÃO NA LINHA 1/2ADR-2151-041-1F70 1/2ADR-2151-041-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 E-9 /	R11.01-2151-FI-0001			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	HV- 1542	C	CS-1	1E	SISM-1	VÁLV. SOLEN. PROCESSO	ISOLAM. CONT. LINHA PURGA 1/2ADR-2151-041-1F70 1/2ADR-2151-041-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 E-10 /	R11.01-2151-FI-0001			-	ID-0402	-	-	II-0400	TREM B	6
R11.01	2151	ZSH- 1542	C	-	1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1542 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400	TREM B		
R11.01	2151	ZSL- 1542	C	-	1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1542 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400	TREM B		
NOTAS: VER FOLHA 2									CTMSP			Projeto: LABGENE			Área: 13				
												Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001			Emissão: 14/04/15				
															FL.: 11		Rev.: 3		
									Título: PRIMÁRIO - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS						Autor: FMR				

IDENTIFICAÇÃO			LOG.	CLASSE DE SEGURANÇA		CLASSE SÍSMICA	TIPO DE INSTRUMENTO	SERVIÇO	FLUXOGRAMA	FOLHA DE DADOS	ORDEM DE COMPRA	DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO					OBSERVAÇÃO	NOTAS
								LINHA / EQUIPAMENTO	COORD. /	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		TÍPICOS DE INSTALAÇÃO			DIAGRAMA	PLANTA		
PROCESSO	ELÉTRICO	PNEUMÁT.		DE MALHA	INST. ELÉT.													
R11.01 - 3500	R11.01 - 3500	-										-	R11.01 - 3500					
R11.01	2151	HS- 1542A .9	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO DA HV-1542 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1
R11.01	2151	HS- 1542F .9	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO DA HV-1542 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1
R11.01	2151	ZLH- 1542 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1542 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1
R11.01	2151	ZLL- 1542 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1542 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1
R11.01	2151	YL- 1542 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	MISMATCH DA HV-1542 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1
R11.01	2151	ZSH- 1542 .18	PAMS-B1	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1542 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	
R11.01	2151	ZSL- 1542 .18	PAMS-B1	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1542 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	
R11.01	2151	ZSH- 1542 .20	PAMS-B2	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1542 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	
R11.01	2151	ZSL- 1542 .20	PAMS-B2	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1542 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	
R11.01	2151	HS- 1543	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	BY-PASS DOS INTERTRAVAMENTOS I2 E I5 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1
R11.01	2151	HV- 1544	C	CS-1	1E	SISM-1	VÁLV. SOLEN. PROCESSO	ISOLAMENTO CONT. LINHA PURGA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 G-9 /	R11-01-2151-FI-0001		-	ID-0402	-	-	II-0400	TREM B	6
R11.01	2151	ZSH- 1544	C	-	1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1544 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400	TREM B	
R11.01	2151	ZSL- 1544	C	-	1E	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1544 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	ID-0402	-	-	II-0400	TREM B	
R11.01	2151	HS- 1544A .9	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO DA HV-1544 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1
R11.01	2151	HS- 1544F .9	PC	-	-	-	CHAVE MANUAL VIRTUAL	COMANDO DA HV-1544 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1
R11.01	2151	ZLH- 1544 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1544 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1
R11.01	2151	ZLL- 1544 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1544 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1
R11.01	2151	YL- 1544 .9	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	MISMATCH DA HV-1544 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	1
R11.01	2151	ZSH- 1544 .18	PAMS-B1	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1544 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	
R11.01	2151	ZSL- 1544 .18	PAMS-B1	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1544 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	
R11.01	2151	ZSH- 1544 .20	PAMS-B2	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1544 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	
R11.01	2151	ZSL- 1544 .20	PAMS-B2	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1544 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	TREM B	
R11.01	2151	VE- 1545	C	CS-2	N1E	SISM-1	SENSOR DE VIBRAÇÃO	MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO X - / 2151-B01A	R11.01-2151-XE-0001 G-8 /			-	-	-	-	-		
NOTAS: VER FOLHA 2										CTMSP		Projeto: LABGENE			Área: 13			
												Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001			Emissão: 14/04/15			
												Título: PRIMÁRIO - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS			FL.: 12		Rev.: 3	
															Autor: FMR			

IDENTIFICAÇÃO			LOG.	CLASSE DE SEGURANÇA		CLASSE SÍSMICA	TIPO DE INSTRUMENTO	SERVIÇO	FLUXOGRAMA	FOLHA DE DADOS	ORDEM DE COMPRA	DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO					OBSERVAÇÃO	NOTAS
								LINHA / EQUIPAMENTO	COORD. /	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		TÍPICOS DE INSTALAÇÃO			DIAGRAMA	PLANTA		
PROCESSO	ELÉTRICO	PNEUMÁT.		DE MALHA	INST. ELÉT.													
R11.01 - 3500	R11.01 - 3500	-		-	R11.01 - 3500													
R11.01	2151	VT- 1545	C	-	N1E	-	TRANSM. DE VIBRAÇÃO	MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO X - / 2151-B01A	R11.01-2151-XE-0001 G-8 /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	VAH- 1545	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01A DIREÇÃO X - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	VE- 1546	C	CS-2	N1E	SISM-1	SENSOR DE VIBRAÇÃO	MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO Y - / 2151-B01A	R11.01-2151-XE-0001 G-8 /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	VT- 1546	C	-	N1E	-	TRANSM. DE VIBRAÇÃO	MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO Y - / 2151-B01A	R11.01-2151-XE-0001 G-8 /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	VAH- 1546	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01A DIREÇÃO Y - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	VE- 1547	C	CS-2	N1E	SISM-1	SENSOR DE VIBRAÇÃO	MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO Z - / 2151-B01A	R11.01-2151-XE-0001 G-8 /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	VT- 1547	C	-	N1E	-	TRANSM. DE VIBRAÇÃO	MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO Z - / 2151-B01A	R11.01-2151-XE-0001 G-8 /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	VAH- 1547	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01A DIREÇÃO Z - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	VE- 1548	C	CS-2	N1E	SISM-1	SENSOR DE VIBRAÇÃO	MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO X - / 2151-B01B	R11.01-2151-XE-0001 F-6 /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	VT- 1548	C	-	N1E	-	TRANSM. DE VIBRAÇÃO	MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO X - / 2151-B01B	R11.01-2151-XE-0001 F-6 /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	VAH- 1548	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01B DIREÇÃO X - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	VE- 1549	C	CS-2	N1E	SISM-1	SENSOR DE VIBRAÇÃO	MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO Y - / 2151-B01B	R11.01-2151-XE-0001 F-6 /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	VT- 1549	C	-	N1E	-	TRANSM. DE VIBRAÇÃO	MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO Y - / 2151-B01B	R11.01-2151-XE-0001 F-6 /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	VAH- 1549	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01B DIREÇÃO Y - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	VE- 1800	C	CS-2	N1E	SISM-1	SENSOR DE VIBRAÇÃO	MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO Z - / 2151-B01B	R11.01-2151-XE-0001 F-6 /			-	-	-	-	-		
R11.01	2151	VT- 1800	C	-	N1E	-	TRANSM. DE VIBRAÇÃO	MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO Z - / 2151-B01B	R11.01-2151-XE-0001 F-6 /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	VAH- 1800	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01B DIREÇÃO Z - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	TE- 1801	C	CS-2	N1E	SISM-1	TERMORESISTÊNCIA	TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / 2151-B01A	R11.01-2151-XE-0001 F-8 /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	TT- 1801	PC	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. TEMPERATURA	TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	TI- 1801	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	TAH- 1801	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALARME TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	TE- 1802	C	CS-2	N1E	SISM-1	TERMORESISTÊNCIA	TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01B - / 2151-B01B	R11.01-2151-XE-0001 G-6 /			-	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	TT- 1802	PC	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. TEMPERATURA	TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
NOTAS: VER FOLHA 2									CTMSP			Projeto: LABGENE			Área: 13			
												Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001			Emissão: 14/04/15			
									Título: PRIMÁRIO - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS						FL.: 13	Rev.: 3		
												Autor: FMR						

IDENTIFICAÇÃO			LOC.	CLASSE DE SEGURANÇA		CLASSE SÍSMICA	TIPO DE INSTRUMENTO	SERVIÇO	FLUXOGRAMA	FOLHA DE DADOS	ORDEM DE COMPRA	DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO					OBSERVAÇÃO	NOTAS
								LINHA / EQUIPAMENTO	COORD. /	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		TÍPICOS DE INSTALAÇÃO			DIAGRAMA	PLANTA		
PROCESSO	ELÉTRICO	PNEUMÁT.		DE MALHA	INST. ELÉT.													
PRÉDIO	SISTEMA	INSTRUM.	MEC	ELE								R11.01 - 3500	R11.01 - 3500	-	-	R11.01 - 3500		
R11.01	2151	TI- 1802	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	TAH- 1802	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALARME TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01B - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	PT- 1803	C	CS-NN	N1E	SISM-1	TRANSM. PRESSÃO	ALÍVIO NA ENTRADA DO DESIONIZADOR 2151-DZ01 1ADR-2151-003-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 C-5 /	R11.01-2151-FI-0001		ID-0400	ID-0402	-	-	II-0400		
R11.01	2151	PI- 1803	PC	-	-	-	INDICADOR VIRTUAL	ALÍVIO NA ENTRADA DO DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	PAH- 1803	PC	-	-	-	ALARME ALTO VIRTUAL	ALÍVIO NA ENTRADA DO DESIONIZADOR 2151-DZ01 - /	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	HV- 1809	C	CS-1	N1E	SISM-1	VÁLV. MOTORIZADA	CONTROLE DA LINHA 1ADR-2151-004-1F70 1ADR-2151-004-1F70 /	R11.01-2151-XE-0001 C-3 /			-	-	-	-			
R11.01	2151	ZSH- 1809	C	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1809 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-		-	-			
R11.01	2151	ZSL- 1809	C	-	-	-	CHAVE FIM DE CURSO	HV-1809 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-		-	-			
R11.01	2151	HIC- 1809	PC	-	-	-	IND. / CONTROL. VIRTUAL	CONTROLE DA HV-1809 - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-	-	1
R11.01	2151	ZLH- 1809	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1809 ABERTA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	ZLL- 1809	PC	-	-	-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1809 FECHADA - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1
R11.01	2151	YL- 1809E	PC	-		-	SINALIZAÇÃO VIRTUAL	HV-1809 DEFEITO - / -	R11.01-2151-XE-0001 - /			-	-	-	-	-		1

NOTAS: VER FOLHA 2	CTMSP	Projeto: LABGENE	Área: 13	
		Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001	Emissão: 14/04/15	
			FL.: 14	Rev.: 3
	Título: PRIMÁRIO - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS		Autor: FMR	