(3) 1. 事業排放廢(污)水於地面水體者,其申請經審查登記發給之排放許可證及簡易排放許可文件之有效期間為多少年?期滿仍繼續使用者,應自期滿六個月前起算多少個月之期間內,向直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關申請核准展延?(1)三年;二個月(2)四年;三個月(3)五年;五個月(4)六年;六個月。

(2) 2. 經主管機關認定該水體需特予保護者,以廢(污)水排放之總量管制方式管制之,此總量管制方式,由何機關擬訂(1)中央主管機關(2)地方主管機關(3)目的事業主管機關(4)行政院。

(3) 3. 哪一年起開始增加放流水加嚴規定?(1)113 年(2)116 年(3)110 年(4)108 年。

(1) 4. 直轄市、縣(市)主管機關得視轄區內環境特殊或需特予保護之水體,就排放總量或濃度、管制項目或方式,增訂或加嚴轄內之放流水標準,報請(1)中央主管機關會商相關目的事業主管機關(2)中央主管機關會同相關目的事業主管機關(3)中央主管機關會商行政院(4)中央主管機關會同行政院後核定之。

(4) 5. 經主管機關認定該水體需特予保護者,應以廢(污)水排放之(1)放流水排放標準(2)河川污染標準(3)河川優養標準(4)總量管制方式管制之。

(2) 6. 事業或污水下水道系統違反水污法所規定之廢(污)水排放之總量管制方式,處罰鍰多少並通知限期改善,屆期仍未完成改善者,按次連續處罰?(1)二萬元以上二十萬元以下(2)三萬元以上三百萬元以下(3)四萬元以上四十萬元以下(4)五萬元以上五十萬元以下。

(3) 7. 指於熱交換管線內專供溫度交換之水稱為(1)作業廢水(2)洩放廢水(3)未接觸冷卻水(4)逕流廢水。

(1) 8. 依水污染防治法規定,某廢水工廠之排放許可證及簡易排放許可證之有效期間為多少年?(1)五年(2)四年(3)二年(4)三年。

(3) 9. 依水污染防治法規定,某工廠因污水下水道系統設備損漏,其損漏可能造成水體水質的污染,其應立即採取緊急措施,並於多少小時內通知當地的主管機關?(1)一小時(2)五小時(3)三小時(4)六小時。

(4) 10. 依水污染防治法規定,在水污染管制區內,不得有哪些行為?A 使用農藥或化學肥料,致有污染主管機關指定之水體之虞;B.在水體或其沿岸規定距離內棄置垃圾、水肥、污泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物;C.使用毒品、藥品或電流捕殺水生物:D.在主管機關指定之水體或其沿岸規定距離內飼養家禽、家畜(1)僅 A、B、C(2)僅 A、C、D(3)僅 B、C、D(4)A、B、C、D。

(4) 11. 茲有一工業區廢水處理廠之廢水排放於地面水體,依水污染防治法之規定,應向主管機關申報下列哪一紀錄 A 廢(污)水處理設施之操作紀錄;B.放流水水質水量之檢驗測定紀錄;C.用電紀錄(1)僅 A、B(2)僅 B、C(3)僅 A、C(4)A、B、C。

(3) 12. 偽造、變造、以故意方式短報、漏報或其他不正當方法逃漏水污染防治費者,得重新計算追溯幾年內之應繳金額(1)3(2)4(3)5(4)10。

(2) 13. 工廠排放廢水到農田水利會所轄灌排管道,不符合下列那一個標準,會依水污染防治法處罰?(1)灌溉用水水質標準(2)放流水標準(3)土壤處理標準(4)土壤及地下水管制標準。

(2) 14. 事業排放廢水有疏漏致污染水體者且嚴重危害人體健康,負責人未立即採取緊急應變措施者處(1)一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰金(2)三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰金(3)五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上一千五百萬元以下罰金(4)以上皆非。

(1) 15. 地面水體分類及水質標準將陸域地面水體分類中,下列何者為甲類水體之用途?(1)適用於一級公共用水、游泳(2)適用於二級公共用水、一級水產用水(3)適用於三級公共用水、二級水產用水、一級工業用水(4)適用於灌溉用水、二級工業用水及環境保育。

(3) 16. 放流水標準規定每年的 5 月~9 月期間,排放水的水溫最高溫度不得高過攝氏幾度?(1)36˚C(2)37˚C(3)38˚C(4)39˚C 。

(4) 17. 放流水標準中氫離子濃度指數之單位為何?(1)毫升/公升(2)毫克/毫升(3)克/公升(4)無單位。

(4) 18. 我國公告之放流水標準中,針對廢水 pH 管制標準的範圍為何?(1)3.5-5.5(2)5.5-7.5(3)6.5-7.5(4)6.0-9.0。

(4) 19. 有關事業依法設置廢(污)水處理專責單位之敘述,下列何者錯誤?(1)廢(污)水產生量每日在五千立方公尺以上者(2)主管應具有該類別之甲級專責人員合格證書(3)應至少包括主管一人、甲級專責人員一人以上、及乙級專責人員一人以上(4)在同處所內廢(污)水處理專責單位不得與空氣污染防制專責單位合併設置。

(3) 20. 陶瓷業廢(污)水之產出量每日在 100 噸~2,000 噸者,應至少設置(1)特級(2)甲級(3)乙級(4)丙級廢(污)水處理專責人員。

(2) 21. 違反水污染防治法得處停工處分之情形,下列何者錯誤?(1)一年內經 2 次限期改善,仍繼續違反者(2)未依規定設置專責單位或人員者(3)經處分後,自報停工改善,經查證非屬實(4)未經合法登記或許可之事業,違反水污法之規定者。

(4) 22. 茲有一工業區污水處理廠排放廢(污)水於地面水體,依水污染防治法規定,應向主管機關申報下列哪些文件?A.廢(污)水處理設施之操作紀錄:B 放流水水質水量之檢驗測定紀錄;C.用電紀錄(1)僅 A、B(2)僅 B、C(3)僅 A、C(4)A、B、C。

(3) 23. 甲工廠及乙工廠相鄰之關係企業工廠,且排放廢水至同一承受水體,為了節省成本而設置共同之廢水排放口,某日因甲工廠廢水處理設施故障,適逢當地環保局人員來查驗放流水超過放流水標準,環保局應裁罰之對象為下列何者?(1)僅甲工廠(2)僅乙工廠(3)甲工廠及乙工廠(4)以上皆非。

(4) 24. 依水污染防治法規定,排放許可證及簡易排放許可文件之有效期間為 A 年,期滿仍繼續使用者,應自期滿六個月前起算 B 個月之期間內,向直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關申請核准展延。每次展延,不得超過 C 年,下列何者正確?(1)A=三,B=三,C=三(2)A=三,B=四,C=五(3)A=四,B=五,C=四(4)A=五,B=五,C=五。

(3) 25. 下列四家工廠均排放廢水於劃定為總量管制之水體,其排放廢水量分別為 A 廠:每日 580 立方公尺,B 廠:每日 3,600 立方公尺,C 廠:每日 1,300 立方公尺,D 廠:每日 5,800 立方公尺,請問那些廠應自行設置放流水水質水量自動監測系統?(1)僅 D 廠(2)僅 B、D 廠(3)僅 B、C 及 D 廠(4)A、B、C 及 D 廠均需設置。

(2) 26. 依水污染防治法規定,事業於設立或變更前,應向環保主管機關申辦或提報之事項為何?(1)排放許可證(2)水污染防治措施計畫(3)貯留許可(4)放流水水質、水量之檢測紀錄申報。

(4) 27. 茲有一工廠坐落於工業區內,其廢水依規定納入工業區污水下水道系統,請問依水污染防治法規定,下列何者正確?A 排放廢(污)水應符合放流水標準:B.須依規定繳納水污染防治費 C.於設立或變更前檢具水污染防治措施計畫送審查核准(1)僅 A(2)僅 B(3)僅 C(4)A、B、C。

(2) 28. 事業經直轄市、縣(市)主管機關審查核准,發給許可證並報經中央主管機關核備者,得排放於土壤,其許可證有效期間為幾年(1)1(2)3(3)5(4)2 年。

(3) 29. 直轄市、縣(市)主管機關,得視轄境內水污染狀況,劃定水污染管制區公告之,若管制區涉及二直轄市、縣(市)以上者,由何機關會商相關目的事業主管機關定之(1)雙方直轄市自行劃分(2)行政院(3)中央主管機關(4)司法院。

(4) 30. 建築物污水處理設施屬預鑄式者,其製造、審定、登記及查驗管理辦法,由(1)中央主管機關會商行政院定之(2)中央主管機關會同行政院定之(3)中央主管機關會商相關目的事業主管機關定之(4)中央主管機關會同相關目的事業主管機關定之。

(2) 31. 依水污染防治法之專有名詞定義,下列敘述何者錯誤?(1)污水是指事業以外所產生含有污染物之水(2)放流水是指進入承受水體後之廢(污)水(3)涵容能力是指在不妨害水體正常用途情況下,水體所能涵容污染物之量(4)污染物是指任何能導致水污染之物質、生物或能量。

(4) 32. 事業排放廢(污)水於地面水體者,應向下列何單位申請核發排放許可證或簡易排放許可文件後,並依登記事項運作,始得排放廢(污)水?(1)環保署(2)農委會(3)水利會(4)直轄市、縣(市)政府。

(1) 33. 依水污染防治法規定,事業或污水下水道系統,排放廢(污)水於劃定為總量管制之水體,排放廢(污)水量每日超過多少立方公尺者,應自行設置放流水水質水量自動監測系統?(1)一千立方公尺(2)二千立方公尺(3)三千立方公尺(4)四千立方公尺。

(1) 34. 養豬場之廢(污)水處理設備,是否一定需要設置備用電力?(1)是(2)否(3)由主管機關決定(4)視情況。

(1) 35. 某一事業許可核准最大廢水產生量每日 500 頓,排放量為每日 300 噸,最近一次之申報廢水產生量為每日 450 噸,排放量為每日 250 噸。因廢水處理設施功能不足,經主管機關限期進行功能測試,該事業執行功能測試時,其廢水處理設施操作條件規定為何?(1)300 噸,未達 300 噸以 250 噸為條件(2)500 噸,未達 500 噸以 450 噸為條件(3)500 噸,未達 500 噸以 300 頓為條件(4)4,500 噸,未達 1,200 噸以 250 噸為條件。

(4) 36. 環保主管機關進入事業廠內稽查,發現廢(污)水處理設施有下列何種狀況時,可以處分?(1)操作參數未依許可證登記之範圍內登記(2)沉澱池污泥高度高於水深之二分之一(3)放流口導電度低於前一處理設施導電度百分之五十(4)以上皆是。

(1) 37. 屬應先檢具水污染防治措施計畫之事業,應於何時提出申請?(1)設立或變更前(2)廢(污)水處理設施設置完成後(3)營運前(4)營運時。

(1) 38. 建築物污水處理設施違反水污染防治法第七條第一項者(即排放廢水於地面水體不符合放流水標準者),處新臺幣多少罰鍰?(1)三千元以上三十萬元以下(2)一萬元以上五萬元以下(3)三萬元以上六萬元以下(4)六萬元以上二千萬元以下。

(4) 39. 未經直轄市、縣(市)主管機關許可,將含有害健康物質之廢(污)水排放於土壤或地面水體者,處幾年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣罰金多少元?(1)二年以下有期徒刑,或併科罰金十萬元以上二百萬元以下罰金(2)三年以下有期徒刑,或併科罰金十萬元以上一百萬元以下罰金(3)二年以下有期徒刑,或併科罰金二十萬元以上二百萬元以下罰金(4)五年以下有期徒刑,或併科罰金二十萬元以上一千五百萬元以下罰金。

(3) 40. 依水污染防治法通知限期補正、改善或申報者,其補正、改善或申報期間,不得超過幾日(1)70(2)80(3)90(4)100 日。

(4) 41. 依水污染防治法規定,事業或污水下水道系統排放廢(污)水,有嚴重危害人體健康、農漁業生產或飲用水水源之虞時,負責人應立即採取緊急應變措施。未立即採取緊急應變措施或不遵行主管機關命令,因而致人於死者,處負責人幾年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣多少罰金?(1)六個月、一萬以上五萬以下罰金(2)有期徒刑三年、五萬以上十萬以下罰金(3)有期徒刑兩年、十萬以上五十萬以下罰金(4)處無期徒刑或七年以上有期徒刑、三千萬元以下罰金。

(1) 42. 事業廢(污)水利用不明排放管排放者,由主管機關公告廢止,經公告多久尚無人認領者,得予以封閉或排排除該排放管線?(1)一週(2)二週(3)三週(4)四週。

(3) 43. 事業無排放許可證或簡易排放許可文件,且其排放廢水所含之有害健康物質超過放流水標準者,處負責人五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣多少罰金?(1)五萬元以上十萬元以下(2)十萬元以上二百萬元以下(3)二十萬元以上一千五百萬元以下(4)五十萬元以上三百萬元以下。

(4) 44. 下列有關政府徵收之水污染防治費用途之敘述,何者錯誤?(1)水污染總量管制區水質改善(2)公共污水下水道系統主、次要幹管之建設(3)污水處理廠及廢(污)水截流設施之建設(4)執行收費工作相關之必要支出及所需人員之聘僱,其支用比例不得高於百分之五。

(2) 45. 依水污染防治法規定有申報義務,明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者,處 A 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 B 萬元以上 C 萬元以下罰金(1)A=一,B=十,C=三十(2)A=三,B=二十,C=三百(3)A=五,B=三十,C=一百五十(4)A=七,B=五十,C=三百。

(3) 46. 事業或污水下水道系統,應逐日逐批記錄廢(污)水貯留時間、輸(運)送方式、水量及處理水量,並保存幾年,以備查閱(1)1(2)2(3)3(4)5。

(3) 47. 某事業因情況急迫,為搶救人員而繞流排放,應於(1)一小時內(2)兩小時內(3)三小時內(4)八小時內通知直轄市、縣(市)主管機關。

(4) 48. 事業廢水類別包括下列何者?A 作業廢水;B.洩放廢水;C.未接觸冷卻水;D.逕流廢水(1)僅 A(2)僅 A、B(3)僅 A、B、C(4)A、B、C、D 均是。

(2) 49. 水污染防制法之處罰由何機關為之?(1)縣(市)環保局(2)縣(市)政府(3)目的事業主管機關(4)以上皆是。

(1) 50. 水污染防治法第五條所稱涵容能力,係指利用水體以承受或傳運放流水之所有污染源,其排放之總量造成該水體水質之變動,不得超過(1)水體分類及水質標準(2)水源水質保護區管制標準(3)廢水總量管制標準(4)放流水標準。

(2) 51. 事業、污水下水道系統排放廢(污)水於地面水體超過放流水標準者,主管機關得處以多少罰鍰?(1)新臺幣五萬元以上五十萬元以下(2)新臺幣六萬元以上二千萬元以下(3)新臺幣十萬元以上五十萬元以下(4)新臺幣十萬元以上六十萬元以下。

(1) 52. 有關事業依法設置廢(污)水處理專責單位之敘述,下列何者錯誤?(1)廢(污)水產生量每日在四千立方公尺以上者(2)主管應具有該類別之甲級專責人員合格證書(3)應至少包括主管一人、甲級專責人員一人以上、及乙級專責人員一人以上(4)在同處所內廢(污)水處理專責單位與空氣污染防制專責單位合併設置。

(2) 53. 依據環保署事業放流水採樣方法之規定,採樣後之放流水樣品應儲存在下列何種溫度下?(1)0±1℃(2)4±2℃(3)12±3℃(4)20±5℃。

(4) 54. 水污染防治法之立法目的包括下列何者?A 防治水污染;B 確保水資源之清潔;C.維護生態體系:D.改善生活環境(1)僅 A(2)僅 A、B(3)僅 A、B、C(4)A、B、C、D 均是。

(1) 55. 放流水標準(不屬特定業別、區域另定有排放標準者)最近一次修正發布是在哪一年?(1)民國 108 年(2)民國 102 年(3)民國 101 年(4)民國 100 年。

(4) 56. 下列有關廢(污)水(前)處理設施應具備足夠之功能及設備規定之敘述,何者正確?A 能處理生產或服務設施可預見之異常作業或暴雨突增之水量負荷:B.設施中易損壞且不易換裝部分應有備份裝置;C.易損壞零件應有備品庫存 D. 應設置獨立專用電表(1)僅 A(2)僅 A、B(3)僅 A、B、C(4)A、B、C、D 均是。

(3) 57. 事業或污水下水道系統進行其廢(污)水處理設施及污泥處理設施之功能測試時,應依許可證申請之每日最大廢(污)水產生量百分之 A 以上之水量測試;但無法達此水量者,得以測試時實際最大水量為之。另功能測試期間應為 B 個工作天以上,期間至少一一日進行檢測,檢測當日應於功能測試前三日通知核發機關會同進行(1)A=七十,B=三(2)A=七十,B=五(3)A=八十,B=五(4)A=九十,B=七。

(4) 58. 高雄市政府若欲對其轄內之某一河川以廢(污)水排放進行總量管制方式管制時,則其總量管制方式應由下列哪一機關擬訂之?(1)行政院環境保護署(2)經濟部水利署(3)內政部營建署(4)高雄市政府。

(4) 59. 事業或污水下水道系統排放廢(污)水緊急應變辦法適用之承受水體範圍包括下列那幾項?A.自來水水源:B.飲用水水源;C.灌溉管道用水:D.漁業養殖用水(1)僅 A、B(2)僅 C、D(3)僅 A、B、C(4)A、B、C、D 均是。

(1) 60. 依我國水污染防治法地面水體分類及水質標準之定義:經消毒處理即可供公共給水之水源者,係屬於(1)一級公共用水(2)二級公共用水(3)三級公共用水(4)高級公共用水。

(4) 61. 依我國水污染防治法之規定,事業單位排放廢水於劃定總量管制之水體時,其每日廢水量超過多少立方公尺時,該事業單位應自行設置放流水水質水量自動監測系統?(1)100(2)500(3)800(4)1,000 立方公尺。

(1) 62. 水污染防治法第 52 條規定:違反第三十條第一項各款情形之一或第三十一條第一項規定者,處新臺幣三萬元以上三百萬元以下罰鍰,並通知限期改善,屆期仍未完成改善者,按次處罰;情節重大者,得令其停止作為或停工、停業,必要時,並得廢止其水污染防治許可證或勒令歇業。請問上述規定所提及之措施何者並非行政罰法第 2 條所定其他種類行政罰?(1)通知限期改善(行政處分)(2)命停工(3)廢止排放許可證(4)勒令歇業。

(1) 63. 依水污染防治法之專有名詞定義,下列敘述何者錯誤?(1)污水是指事業於製造、操作、自然資源開發過程中或作業環境所產生含有污染物之水(2)放流水是指進入承受水體前之廢(污)水(3)涵容能力是指在不妨害水體正常用途情況下,水體所能涵容污染物之量(4)污染物是指任何能導致水污染之物質、生物或能量。

(4) 64. 依水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法規定,試車期間最長不得超過幾日?(1)10(2)30(3)60(4)90 日。

(2) 65. 依水污染防治法規定,一年內經幾次限期改善,仍繼續違反本法規定者,視為情節重大?(1)一次(2)二次(3)三次(4)無次數規定。

(1) 66. 事業排放廢(污)水於地面水體者,應向下列何單位申請核發排放許可證或簡易排放許可文件後,始得排放廢(污)水,登記事項有變更者,應於(1)變更前(2)變更後(3)以上皆可(4)以上皆非向直轄市、縣(市)主管機關提出申請,經審查核准始可變更。

(1) 67. 依水污染防治法規定,事業或污水下水道系統,排放廢(污)水於劃定為總量管制之水體,排放廢(污)水量每日超過多少立方公尺者,應自行設置放流水水質水量自動監測系統?(1)一千立方公尺(2)二千立方公尺(3)三千立方公尺(4)四千立方公尺。

(4) 68. 為掌握特定事業排放廢(污)水之污染特性,經中央主管機關指定公告之事業於申請、變更水污防治措施計畫書、排放許可證或簡易排放許可文件時,應揭露廢(污)水可能含有之污染物及其(1)pH 值與水溫(2)濃度與毒性(3)水溫與色度(4)濃度與排放量。

(2) 69. 事業及污水下水道系統應於每年幾月幾日前,申報繳納當年一月至六月之水污染防治費?(1)六月三十日(2)七月三十一日(3)八月三十一日(4)十月三十一日。

(2) 70. 工廠廢水其放流水排放至河川,每年七月期間,其放流水水溫之最大限值是?(1)攝氏三十五度(2)攝氏三十八度(3)攝氏四十度(4)攝氏四十三度。

(2) 71. 將事業污水注入地下水體,排放土壤或地面水體之廢污水所含有害健康物質超過本法所定各該管制標準,得處以拘役或科或併科新台幣 20 萬元以上 500 萬元以下之罰金及幾年徒刑?(1)1 年以下(2)3 年以下(3)5 年以下(4)10 年以下。

(1) 72. 下列不是政府徵收之水污染防治費用途之敘述?(1)地下水體污染整治與水質監測(2)飲用水水源水質保護區水質改善(3)水污染防治技術之研究發展、引進及策略之研發(4)執行收費工作所需人員之聘僱。

(4) 73. 以下何者不屬水污染防治法相關罰則所指情節重大者?(1)未經合法登記或許可之污染源,違反本法之規定者(2)大量排放污染物,經主管機關認定嚴重影響附近水體品質(3)經處分後,自報停工改善,經查證非屬實者(4)三年內經二次限期改善,仍繼續違反本法規定者。

(4) 74. 事業污水處理設施違反水污染防治法第七條第一項者(即排放廢(污)水於地面水體不符合放流水標準者),處新臺幣多少罰鍰?(1)三千元以上~三十萬以下(2)一萬元以上~五萬以下(3)三萬元以上~六萬以下(4)六萬元以上~二千萬元以下。

(2) 76. 以下專責單位設立條件何者有誤?(1)應設置甲級或乙級廢(污)水處理專責人員之公共污水下水道系統、工業區專用污水下水道系統(2)服務戶數達 1,000 戶以上之社區專用污水下水道系統(3)應設置甲級或乙級廢(污)水處理專責人員且員工人數 500 人以上之事業或其他指定地區或場所專用污水下水道系統(4)3

年內有本法所定之情節重大且經處以停工(業),申請復工(業)之事業或其他指定地區或場所專用污水下水道系統。

(4) 77. 專責人員請假事宜違反下列規定,不得再繼續設置專責人員,下列規定何者正確?(1)專責人員因故未能常駐在場者,應備有請假紀錄或其他相關證明文件,以備查閱(2)專責人員於勞動基準法所定休息、休假規定之日數外,半年內累積超過30日未到職(3)經主管機關查獲1年內3次以上未符合前項規定者(4)以上皆是。

(3) 78. 經中央主管機關撤銷或廢止環境保護專責及技術人員之合格證書者,幾年內不得參加該項環境保護專責及技術人員證照訓練? (1)5(2)2(3)3(4)10年。

(2) 79. 專責人員因故未能執行業務,未經主管機關核准延長時,代理人員代理期間,不得超過(1)1個月(2)3個月(3)6個月(4)1年。

(4) 80. 事業或污水下水道系統應依主管機關規定之格式,向直轄市、縣(市)主管機關申報廢(污)水處理設施之操作、放流水水質水量之檢驗測定、用電紀錄之文件,不為申報者應如何處分?(1)處新臺幣6,000元以上~100萬元以下罰鍰(2)處新臺幣3萬元以上~300萬元以下罰鍰(3)處新臺幣3萬元以上~100萬元以下罰鍰(4)處新臺幣6,000元以上~300萬元以下罰鍰,並通知限期申報,屆期未申報或申報不完全者,按次處罰。

(2) 81. 事業或污水下水道系統有疏漏污染物或廢(污)水致污染水體、土壤者,應立即採取緊急應變措施,並於事件發生多久內,通知直轄市、縣(市)主管機關(1)1(2)3(3)8(4)12小時內。

(4) 82. 直轄市、縣(市)主管機關得視轄區內環境特殊或需特予保護之水體,就下列何者增訂或加嚴轄內之放流水標準(1)總量(2)排放濃度(3)管制項目(4)以上皆是。

(4) 83. 有關累計型水量計測設施之校正及維護規定,何項不正確?(1)應依廠牌規格辦理(2)校正維護更換前,應向主管機關報備,始得拆封(3)校正維護期間之水量,仍應加以記錄(4)校正維護後1週內,應向主管機關報備,並自行鉛封。

(1) 84. 環境保護專責及技術人員有哪些情形,中央主管機關應撤銷其合格證書?(1)以詐欺、脅迫或違法方法取得合格證書(2)執行業務違法或不當,致污染環境或危害人體健康,情節嚴重(3)同一時間設置於不同之公私場所或事業為環境保護專責及技術人員。但屬依法共同設置者,不在此限(4)使他人利用其名義虛偽設置或登記為環境保護專責及技術人員。

(3) 85. 廢(污)水處理專責人員或依規定設置之代理人,所應執行之業務,以下何者有誤?(1)協助釐定廢(污)水收集、處理及改善,訂定廢(污)水處理設施故障之應變計畫及緊急措施(2)水污染防治措施計畫或水污染防治許可證申請、檢測申報(3)水污染防治設施維修保養(4)廢(污)水操作管理事項。

(3) 86. 事業或污水下水道系統之廢(污)水處理專責人員非因離職、異動而因故未能執行業務時之規定,以下何者有誤(1)廢(污)水處理專責人員非因離職、異動而因故未能執行業務時,事業或污水下水道系統應由設置之代理人代理(2)代理期間連續達 15 日以上者,事業或污水下水道系統應於事實發生後 15 日內以書面報請直轄市、縣(市)主管機關備查(3)代理期間不得超過 6 個月。但報經該直轄市、縣(市)主管機關核准者,可延長至 6 個月(4)代理期滿前 15 日內,事業或污水下水道系統應完成同一級別以上之合格廢(污)水處理專責人員核定設置。

(4) 87. 依廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法所設置之廢(污)水處理專責人員或代理人,不得有哪些行為以下何者有誤?(1)明知並有意或預見其發生而其發生並不違背其本意之情形下,違反本法第 18 條之 1 第 1 項或第 2 項規定(2)同一時間設置於不同之事業或污水下水道系統。但屬依法共同設置者,不在此限(3)使他人利用其名義虛偽設置(4)不知為不實之事項而申報不實。

(3) 88. 事業或污水下水道系統員工人數幾人以下者,負責人得兼任廢(污)水處理專責人員(1)100 人(2)200 人(3)50 人(4)150 人。

(1) 89. 依下水道法設置之新開發社區專用下水道,其服務戶數在幾戶以下者,免設置廢(污)水處理專責人員?(1)500 戶(2)700 戶(3)1,000 戶(4)600 戶以下。

(2) 90. 取得環境保護專責及技術人員合格證書後,連續 3 年以上未經依法設置或登記為該項環境保護專責及技術人員者,應於到職之翌日起幾個月內,依中央主管機關規定完成到職訓練(1)12 個月(2)6 個月(3)9 個月(4)無此規定。

(3) 91. 海域地面水體分類,其適用於環境保育的為第幾類?(1)甲類(2)乙類(3)丙類(4)丁類。

(3) 92. 請說明公共用水分級指經活性碳吸附、離子交換、逆滲透等特殊或高度處理可供公共給水之水源為(1)一級公共用水(2)二級公共用水(3)三級公共用水(4)四級公共用水。

(3) 93. 事業於製造、操作、自然資源開發過程中或作業環境所產生含有污染物之水,依水污染防治法專用名詞之定義稱為(1)排放水(2)污水(3)廢水(4)放流水。

(1) 94. 下列何者不是專責人員依法應執行之業務?(1)廢(污)水處理設施改善工程監工(2)廢(污)水排放管理(3)維護廢(污)水處理設施正常操作(4)以書面向業主報告違反水污染防治法規之情形。

(4) 95. 無法依期限完成設置之重大違規者或強制設置者,除申請復工(業)之事業外,得於期限屆滿幾日前向直轄市、縣(市)主管機關申請延長設置期限,並依直轄市、縣(市)主管機關同意之期限辦理。直轄市、縣(市)主管機關延長設置期限,累計總日數不得超過 180 日(1)15(2)30(3)45(4)14 日。

(3) 96. 某污水下水道系統以海放管排放廢(污)水於海洋,因海放管故障,以致無法達到規定之最初稀釋率時,其放流水應符合下列哪一項標準(1)故障期間得不符合主管機關所定標準(2)海洋放流水標準(3)放流水標準(4)地面水體分類水質標準。

(2) 97. 事業、污水下水道系統或建築物污水處理設施,排放廢(污)水於地面水體者,應符合放流水標準是定義在水污染防治法中的第幾條?(1)第 6 條(2)第 7 條(3)第 8 條(4)第 5 條。

(4) 98. 請說明稀釋之管理規定,以下敘述何者正確(1)事業或污水下水道系統廢(污)水經許可採行稀釋者,應於廢(污)水(前)處理設施單元之調勻設施混合稀釋(2)調勻設施應設置獨立專用進流水累計型水量計測設施(3)因情況急迫,為搶救人員或經主管機關認定之重大處理設施而稀釋時,應記錄稀釋之起訖時間、原因、水量及通報時間,且於 20 日內向直轄市、縣(市)主管機關及核發機關提出稀釋期間因應作為書面報告(4)以上皆是。

(2) 99. 廢(污)水(前)處理設施保養及維修紀錄,應保存幾年(1)3(2)5(3)7(4)6 年,以備查閱。

(4) 100. 單純泡湯廢水處理後之放流水,除那一項水質項目外,其他項目水質雖超過放流水標準,但未超過原水水質者,得直接放流至該溫泉泉源所屬之地面水體?(1)大腸桿菌(2)氫離子濃度指數(3)氨氮(4)水溫。

(3) 101. 事業機構負責人或相關行為人涉及刑法第 190 條之公共危險情形時,有何刑責,以下何者錯誤?(1)投放毒物或混入防害衛生物品於供公眾所飲之水源、水道或自來水池,處 1 年以上 7 年以下有期徒刑(2)因而致人於死者,處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑(3)致重傷者,處 2 年以上 5 年以下有期徒刑(4)因過失犯第 1 項之罪者,處 6 個月以下有期徒刑、拘役或 300 元以下罰金。

(1) 102. 事業或污水下水道系統之廢水專責人員離職或異動時,污水下水道系統應指定具參加同一級別以上專責人員訓練資格之人員代理,並於離職或異動日起幾天內,以書面報請直轄市、縣(市)主管機關備查?(1)15(2)30(3)90(4)60 天。

(3) 103. 設置於設施機構之廢水處理專責人員,於到職前連續 3 年以上未經依法設置或登記為廢水處理專責人員者,應於到職之翌日起多少時間內,依中央主管機關規定完成到職訓練?(1)9(2)3(3)6(4)12 個月內。

(3) 104. 專責人員具有下列情形之一者,中央主管機關應廢止其專責人員合格證書,以下何者錯誤:(1)因執行業務違法或不當,致污染環境或危害人體健康,情節嚴重者(2)同一時間受聘於非共同設置之不同處所為專責人員者(3)未參加在職訓練且未依第十五條第三項規定向中央主管機關或其指定機構申請延訓者(4)其他違反本辦法或有關環境保護法規規定,情節嚴重者。

(4) 105. 環保人員之訓練係依據哪個法令之第 13 條:中央政府應辦理環境保護專業訓練,建立環境保護專業人員資格制度,以提升環境保護工作品質?(1)空氣污染防制法(2)水污染防治法(3)廢棄物清理法(4)環境基本法。

(3) 106. 專業技術人員之合格證書經廢止或撤銷者,之後幾年內不得參加該項環境保護專責及技術人員證照訓練? (1)1(2)2(3)3(4)5 年內。

(1) 107. 專業技術人員在何種情形下以詐欺、脅迫或違法方法取得合格證書者,或檢具之學經歷證明文件有虛偽不實由何機關撤銷其合格證書(1)中央主管機關(2)地方主管機關(3)目的事業主管機關(4)執行機關。

(1) 108. 目前水污法對於環境水體水質管制,要求各固定污染排放源必須符合什麼標準方可排入河川水體?(1)放流水排放標準(2)河川污染標準(3)河川優養標準(4)以上皆是。

(2) 109. 台灣目前水污染管制主要採取何種方法(1)總量管制(2)放流水標準(3)最小成本法(4)以上皆是。

(2) 110. 在不妨害水體正常用途情況下,水體所能涵容污染物之量稱為?(1)容納總量(2)涵容能力(3)稀釋能力(4)污染承載量。

(1) 111. 不得超過水體之涵容能力係指為何?(1)排放污染物之總量造成該水體水質之變動,屬自動可回復之範圍(2)排放之污染物可自然分解淨化,不須透過人為改善(3)污染物稀釋效率達一百倍以上者(4)排放污染物之總量造成該水體水質之變動,不超過其水體分類及水質標準。

(2) 112. 違反水污染防治法得處停工處分之情形,下列何者錯誤?(1)一年內經 2 次限期改善,仍繼續違反者(2)未依規定設置專責單位或人員者(3)大量排放污染物,經主管機關認定嚴重影響附近水體品質(4)未經合法登記或許可之事業,違反水污法之規定者。

(2) 113. 取得環境保護專責及技術人員合格證書後,連續三年以上未經依法設置或登記為該項環境保護專責人員及技術人員者,應於到職之翌日起多久內,依中央主管機關規定完成到職訓練?(1)3 個月(2)6 個月(3)9 個月(4)1 年。

(2) 114. 甲公司違反水污法規定經主管機關處停工,欲申請復工請問應該如何辦理?(1)逕自復工(2)應檢具改善計畫申請試車,經審查通過始得試車,試車期限滿前,申請復工(3)先自行試車,試車合格後再通知主管機關(4)先向主管機關報備,自行復工。

(4) 115. 放流水標準訂定之程序為何?(1)由中央主管機關會同相關目的事業主管機關定之(2)由目的事業主管機關會商中央主管機關定之(3)由目的事業主管機關會同中央主管機關定之(4)由中央主管機關會商相關目的事業主管機關定之。

(4) 116. 下列何業者於申請或變更許可證時,應揭漏污染物(1)化工業(2)石化業(3)光電業(4)以上皆是。

(3) 117. 某一食品業者以槽車運送符合放流水標準之廢(污)水,至鄰近之水體排放,運送之行為何者為是?(1)運送後 24 小時內向主管機關報備(2)運送後 3 小時內向主管機關報備(3)運送前 24 小時內,以電話或傳真通知主管機關(4)運送前 3 小時內,以電話或傳真通知主管機關。

(3) 118. 那些對象應繳交水污染防治費?(1)採行土壤處理之事業(2)將厭氧發酵後之沼渣沼液全量施灌於農地作為肥分使用之畜牧業(3)排枚廢(污)水於地面水體之事業,污水下水道系統及家戶(4)廢污水處理設施功能不足者。

(1) 119. 共同設置廢(污)水(前)處理設施處理廢(污)水者,其廢(污)水之輸送方式為(1)採管線、溝渠輸送(2)採桶裝、槽車輸送(3)採管線、溝渠、桶裝、槽車輸送(4)相關法規未規範輸送方式。

(3) 120. 事業廢(污)水處理設施應具備足夠之功能及設備,下列敘述何者不是必要之功能或設備?(1)在最大產能下處理廢水,能使處理後之廢水符合水污染防制法及其相關規定(2)設施中易損壞且不易換裝部分應有備份裝置;易損壞零件應有備份庫存(3)應裝設進流水獨立專用累計型水量計測設施(4)應裝設獨立專用電表。

(1) 121. 事業經主管機關同意免除設置水質、水量口自動監測等設施,惟不包含哪個位置之設施?(1)放流口(2)調勻池(3)曝氣槽(4)沉澱池。

(2) 122. 下列何者不是事業依水污染防治法需申報的項目?(1)廢(污)水處理護施操作紀錄(2)全廠用電紀錄(3)放流水水質(4)放流水水量。

(4) 123. 下列敘述何者錯誤?(1)生物屬於水污染防治法所定義之污染物(2)礦場是水污染防治法所定義之事業(3)委託廢水代處理是處理屬於水污染防治措施之一(4)設置管線排放於海洋不屬於水污染防治措施之一。

(1) 124. 某事業以海放管排放廢(污)水於海洋,海放管因故障或損壞,致其最初稀釋率無法達 100 倍以上,無法排放於海洋時,得由主管機關許可之放流口,排放於地面水體,排放期間超過多久,應向核發機關辦理許可證之變更 (1)30 日(2)90 日(3)180 日(4)管線修復完工後。

(1) 125. 違反第三十二條第一項規定,將廢(污)水注入地下水體或未取得排放土壤處理許可證而排放廢(污)水於土壤者(1)處新臺幣六萬元以上六百萬元以下罰鍰(2)處新臺幣六萬元以上六百萬元以下罰金(3)法院可判處三年以下有期徒刑(4)主管機關可逕處三年以下有期徒刑。

(4) 126. 廢(污)水不得注入於地下水體,但合格於下列何種情形,經主管機關審查核准,發給許可證者不在此限(1)污水處理至合於土壤處理標準(2)不含有害健康物質(3)補注地下水源之目的(4)以上三者都要符合才可。

(4) 127. 各級主管機關依水污染防治法第 26 條規定所為之查證工作,不得委託何者辦理?(1)相關管理機構(2)法人(3)團體(4)自然人。

(2) 128. 事業廢水類別分為四類,以下何者有誤?(1)作業廢水(2)有機廢水(3)未接觸冷卻水(4)逕流廢水。

(1) 129. 總量管制方式,由直轄市、縣(市)主管機關擬訂,報請(1)中央主管機關會商相關目的事業主管機關(2)中央主管機關會同相關目的事業主管機關(3)中央主管機關會商立法院(4)中央主管機關會同立法院後核定之。

(3) 130. 事業或污水下水道系統違反第二十條第一項未取得貯留或稀釋許可文件而貯留或稀釋廢(污)水者,處(1)新臺幣三萬元以上三百萬元以下罰金(2)新臺幣六萬元以上六百萬元以下罰鍰(3)新臺幣三萬元以上三百萬元以下罰鍰(4)新臺幣六萬元以上六百萬元以下罰金。

(2) 131. 同一事業設置數放流口,或數事業共同設置廢水處理設施或使用同一放流口,其排放廢水未符合放流水標準或本法其他規定者,應(1)共同處罰(2)分別處罰(3)合併處罰(4)以上皆可。

(1) 132. 有關水污染防治法之目的,下列何者正確?(1)為防治水污染,確保水資源之清潔,以維護生態體系,改善生活環境,增進國民健康,特制定本法(2)為防治水污染,確保水資源之清潔,以破壞生態體系,改善生活環境,增進國民健康,特制定本法(3)

為防治空氣污染,確保水資源之清潔,以維護生態體系,改善生活環境,減少國民健康,特制定本法(4)為防治土壤污染,確保水資源之清潔,以破壞生態體系,改善生活環境,減少國民健康危害,特制定本法。

(3) 133. 事業或污水下水道系統,其廢(污)水處理及排放之改善,由(1)中央主管機關(2)地方主管機關(3)各目的事業主管機關(4)營建署輔導之。

(2) 134. 為避免妨害水體之用途,利用水體以承受或傳運放流水者,不得超過水體之(1)涵容總量(2)涵容能力(3)水質標準(4)污染承載量。

(4) 135. 依地面水體分類及水質標準對公共用水之定義,請問何者是正確的(1)一級公共用水指經消毒處理即可供公共給水之水源(2)二級公共用水指經混凝、沉澱、過濾、消毒等一般通用之淨水方法處理可供公共給水之水源(3)三級公共用水指經活性碳吸附、離子交換、逆滲透等特殊或高度處理可供公共給水之水源(4)以上皆是。

(4) 136. 陸域地面水體分類中戊類可應用於下列何項用水?(1)游泳(2)飲用水(3)公共用水(4)以上皆非。

(1) 137. 指可供冷卻用水之水源稱為?(1)二級工業用水(2)一級工業用水(3)三級公共用水(4)二級水產用水。

(4) 138. 那些作業廢水可與雨水合流收集?(1)事業於製造、加工產生之作業廢水(2)循環用水中洩放之廢水(3)未接觸冷卻水(4)逕流廢水。

(4) 139. 依水污染防治法規定,事業排放廢污水於下列地點,應先申請並取得排放許可證,使得排放廢水?(1)海洋(2)河川(3)湖泊(4)以上皆是。

(4) 140. 關於事業或污水下水道系統水質檢測、量測、監測頻率之規定,何者有誤?(1)原廢(污)水質每 6 個月檢測一次(2)納管事業排入污水下水道系統之水質,每 6 個月檢測一次(3)免設置廢污水處理專責人員之社區專用污水下水道系統,每年檢測一次(4)土壤監測系統為每半年一次。

(3) 141. 下列何者非為防治水污染之方法?(1)設置廢污水處理設施(2)納入污水下水道系統(3)排放未經處理廢污水(4)委託處理。

(4) 142. 以下何者非為各級主管機關定期監測河川水質,每月必須監測一次之檢測項目?(1)溶氧量(2)氨氮(3)生化需氧量(4)重金屬。

(3) 143. 事業排放於土壤或地面水體之廢(污)水所含之有害健康物質超過放流水標準者,處何者三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 20 萬元以上 500 萬元以下罰金?(1)行為人(2)技師(3)負責人(4)以上皆非。

(2) 144. 未於期限內繳納費用者,應依繳納期限當日郵政儲金 1 年期定期存款固定利率按日加計利息一併繳納;逾期 90 日仍未繳納者,事業或污水下水道系統另處(1)新臺幣 1,500 元以上三萬元以下罰金(2)新臺幣 6,000 元以上三十萬元以下罰鍰(3)新臺幣 1,200 元以上三萬元以下罰鍰(4)新臺幣一萬元以上三十萬元以下罰金。

(1) 145. 規避、妨礙或拒絕各級主管機關之查證者,應如何處分?(1)處新臺幣三萬元以上三百萬元以下罰鍰(2)處新臺幣六萬元以上六百萬元以下罰金(3)法院可判處三年以下有期徒刑(4)主管機關可逕處三年以下有期徒刑,並得按次處罰及強制執行查證工作。

(3) 146. 公共污水下水道系統總磷的管制限值是多少? (1)1.0(2)3.0(3)2.0(4)5.0 mg/L

(2) 147. 某一新設事業,已取得許可證於 100 年 11 月欲開始營運排放廢水至河川,請問水溫請問其水溫之管制限值?(1)38℃以下(2)35℃以下(3)42℃以下(4)37℃以下。

(4) 148. 請說明晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業和印刷電路板製造業,應分流收集處理作業廢水之規定,以下何者有誤?(1)研磨或切割廢水(2)氟系(含氟)廢水(3)氫氧化四甲基銨有機廢水(4)酸性廢水。

(3) 149. 說明違反水污法被科處刑罰之種類有哪些,以下何者有誤?(1)無期徒刑(2)有期徒刑(3)死刑(4)罰金。

(1) 150. 法人之負責人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員,因執行業務犯第 34 條至第 37 條之罪者,除依各該條規定處罰其行為人外,對該法人或自然人亦科以各該條幾倍以下之罰金(1)10(2)5(3)20(4)15 倍。

(2) 151. 二事業共同設置廢(污)水處理設施,共同處理廢(污)水者,其廢水處理專責單位或人員該如何設置?(1)二事業應分別設置(2)可共同設置(3)廢(污)水量較大事業設置(4)不論規模一律設置專責單位。

(4) 152. 下列有關地面水體分類及水質標準之規定,何者為真?(1)係依水體特質規範其適用性質及相關環境基準(2)陸域分五類(3)海域分三類(4)以上皆是。

(2) 153. 土壤處理許可證有效期限最長是幾年?(1)1(2)3(3)5(4)10 年。

(1) 154. 事業共同設置之廢(污)水處理設施,其廢(污)水應以何種方式輸送?(1)管線、溝渠(2)桶裝、槽車(3)管線、溝渠、桶裝、槽車均可(4)未規定。

(4) 155. 某事業違反水污法規定,主管機關疏於執行,受害人民欲提起訴訟,何者為不正確作法?(1)以書面告知主管機關(2)主管機關接獲書面通知 60 日仍未執行(3)向高等行政法院提出(4)集結 10 人以上抗爭無效。

(2) 156. 事業申請相關水污染防制措施許可,應向何機關為之?(1)行政院環保署(2)所在地之縣(市)政府(3)所在地之建設局(4)所在地之衛生所。

(3) 157. 工業區內事業欲回收產生之廢水施灌花木,該廢水應處理至符合下列哪一項標準,始得回收使用?(1)放流水標準(2)污水下水道系統納管標準(3)土壤處理標準(4)污水注入地下水體標準。

(1) 158. 何機關應依水體特質及其所在地之情況,劃定水區訂定水體分類及水質標準?(1)中央主管機關(2)直轄市、縣市主管機關(3)中央目的主管機關(4)以上皆可。

(4) 159. 下列何者非為事業廢(污)水回收使用之規定?(1)應符合放流水標準使得回收使用(2)回收使用前應設置採樣口(3)回收使用前應設置廢(污)水處理設施或貯留設施(4)須於 30 日內回收使用完畢。

(4) 160. 下列何者非屬廢水貯留設施之管理規定?(1)貯留設施應設置進流水及出流水之獨立專用累計型水量計測設施,或自動記錄液位及顯示貯留水量之計測設施(2)應逐日逐批紀錄廢(污)水貯留時間、輸(運)送方式、水量及處理水量(3)相關貯留設施操作紀錄保存 3 年,以備查閱(4)貯留容量設計應至少為廢水 3 日產生量。

(4) 161. 下列何者為限期改善、補正通知書須載明之事項?(1)應改善、補正事項(2)改善、補正期限(3)完成改善、補正應檢送之證明文件(4)以上皆是。

(2) 162. 下列何單位得視轄區內環境特殊或需特予保護之水體,就排放總量或濃度、管制項目或方式,增訂或加嚴轄內之放流水之標準?(1)環保團體(2)直轄市、縣(市)主管機關(3)事業(4)以上皆是。

(3) 163. 某一事業經核准將無須處理之水與應經處理之廢水稀釋,依規定應設置獨立專用進流水累計型水量計測設施,請問該計測設施設置位置之規定何者正確?(1)於無須處理之水進入調勻設施前裝設(2)於應經處理之廢水進入調勻設備前裝設(3)廢水共同於進入調勻設施前裝設(4)於調勻設施後裝設。

(4) 164. 事業經主管機關命限期改善,而自報停工改善者,下列敘述何者正確?(1)改善完妥後自行試車,完成試車後,即可復工(2)改善完妥後自行試車,檢其符合主管機關所定標準或標準規定之證明文件,送主管機關報備後,即可復工(3)復工前,應檢具水污染防制措施及污泥處理改善計畫申請試車,經審查通過,始得依計畫試車(4)復工前,應檢具水污染防制措施及污泥處理改善計畫申請試車,經主管機關功能測試通過,始得依計畫試車。

(2) 165. 某一事業違反水污法規定,經主管機關裁處設置累計型水量計測設施、水質自動監測設施及攝錄影監視系統,請問獨立專用累計型水量計測設知設置地點,何項正確?(1)作業範圍內所有用水源均應設置(2)放流口處(3)進流口處(4)由主管機關指定。

(3) 166. 請問逕流廢水應如何處理?(1)應設置導雨設施,並可直接放流(2)應設置導雨設施,並從放流口放流(3)應收集處理,並應符合放流水標準(4)應收集處理,免受放流水標準管制。

(3) 167. 主管機關查獲違反水污染,其限期改善通知書與裁處書應如何開具?(1)同待開具(2)只開具裁處書即可(3)分別作成(4)由主管機關裁量。

(3) 168. 某一新設觀光旅館飯店)欲提供溫泉泡湯服務,請問溫泉廢水應如何收集(1)大眾池單純泡湯廢水,應與其他作業廢水分流收集處理(2)大眾池單純泡湯廢水,應與其他作業廢水合流收集處理(3)所有之單純泡湯廢水,應與其他作業廢水分流收集處理(4)所有之單純泡湯廢水,應與其他作業廢水合流收集處理。

(4) 169. 有關廢(污)水注入地下水體,下列敘述何者正確?(1)廢水任何時間均不得注入地下水體(2)污水任何時間均不得注入地下水體(3)廢水經處理至符合土壤處理標準,得經主管機關許可注入地下水體(4)污水經處理至符合土壤處理標準,得經主管機關許可注入地下水體。

(1) 170. 排放廢污水於地面水體,應符合哪一項標準?(1)放流水標準(2)水體分類及水質標準(3)土壤處理標準(4)注入地下水種標準。

(3) 171. 事業違反水污染防治法規定,而主管機關疏於執行,受害人民或公益團體敘明疏於執行之具體內容,以書面告知主管機關。主管機關於規定期限內,仍未依法執行時,受害人民或公益團體得以該主管機關為被告,直接向下列何者提出訴訟,請求判令執行?(1)地方法院(2)地方檢察署(3)高等行政法院(4)主管機關之上一級機關。

(2) 172. 下列何者不是事業依水污染防治法須申報的項目?(1)廢(污)水處理設施操作記錄(2)全廠用電記錄(3)放流水水質(4)放流水水量。

(1) 173. 依水污染防治法專用名詞之定義:水是指以任何形式存在之地面水及下列何者?(1)地下水(2)再生水(3)放流水(4)泉水。

(4) 174. 下列何者不是水污染防治法所可採行的刑罰?(1)罰金(2)有期徒刑(3)無期徒刑(4)死刑。

(4) 175. 事業廢水將注入地下水體或排放於土壤,該廢水可採用的運輸方式,下列敘述何者正確?(1)可採管線、溝渠輸送(2)可採桶裝、槽車輸送(3)可採管線、溝渠、桶裝、槽車輸送(4)未經許可不可注入。

(4) 176. 事業為搶救人員或處理設施緊急情形時,以繞流排放,而未於許可之放流口排放,應於排放發生後,多久時間內向核發機關通報?(1)立即(2)1 小時內(3)2 小時內(4)3 小時內。

(3) 177. 下列何者應於其堆置場所,鋪設足以防止雨水進入之遮雨、擋雨及導雨設施?(1)化工業(2)廢棄物掩埋場(3)水泥業(4)貯煤廠。

(3) 178. 有 A、B 兩事業共同協議在 A 事業廠區共同設置廢水處理設施,使用同一放流口,如排放廢水不符合放流水標準,應如何處罰?(1)A 事業應受處罰(2)A 和 B 共同受處罰(3)A 和 B 要分別受處罰(4)依雙方協議來決定處罰對象。

(4) 179. 依水污染防治法專用名詞之定義,廢(污)水進入承受水體前,依法設置之固定放流設施稱為(1)排放口(2)排水口(3)放流槽(4)放流口。

(2) 180. 事業自水體取水做為未接觸冷卻水之用,符合下列哪一條件時,得直接排放於原取水區位之地面水體?(1)除水溫及餘氯外,其他水質項目雖超過放流水標準,但未超過進水質(2)除水溫及氫離子濃度指數外,其他水質項目雖超過放流水標準,但未超過進水質(3)除水溫及化學需氧量外,其他水質項目雖超過放流水標準,但未超過進水質(4)放流水標準之任何一項均不得超過放流水標準。

(4) 181. 某事業產生之廢(污)水打算排放於土壤,該廢(污)水需處理至符合下列哪一項標準,始得排放於土壤?(1)放流水標準(2)灌溉用水水質標準(3)污水注入地下水體標準(4)土壤處理標準。

(2) 182. 下列哪一項設施不是主管機關查獲繞流排放,會規定違反事業裝設的設施?(1)累計型水量計測設施(2)獨立專用電表(3)水質自動監測設施(4)攝錄影監視系統。

(4) 183. 對於依法設置之專責人員,下列敘述何者正確?(1)應嚴守法令課以專責人員之職掌與責任(2)協助雇主做好各項污染防治工作(3)本於專責人員工作倫理,誠實管理及依法申報(4)以上皆是。

(1) 184. 違反水污染防治法,因而致人於死者,最高得處刑罰為何?(1)無期徒刑(2)7 年以上徒刑(3)3 年以上徒刑(4)死刑。

(1) 185. 事業無排放許可證排放廢污水至地面水體,經通知限期補正,屆期仍未補正,下列敘述何者正確?(1)按次處罰(2)按日連續處罰(3)按次處罰,並再次通知限期補正(4)依事業所提意見陳訴書,決定按次處罰或按日連續處罰。

(4) 186. 依水污染防治法規定,事業排放廢(污)水於下列地點,應需申請取得排放許可證(或簡易排放文件)始得排放廢(污)水?(1)海洋(2)河川(3)湖泊(4)以上皆是。

(4) 187. 事業依水污染防治法設置專責單位或人員時,應檢具下列何種文件,向主管機關申請(1)同類別專責人員合格證書(2)設置申請書(3)同意查詢勞、健保資料同意書(4)以上皆是。

(2) 188. 某事業排放許可證將於今年 12 月 31 日期滿,仍繼續使用,該事業應於當年何時申請排放許可證核准展延?(1)12 月 31 日以前(2)7 月 1 日至 11 月 30 日間(3)1 月 1 日至 6 月 30 日間(4)1 月 1 日至 12 月 31 日間。

(2) 189. 廢水採海洋放流方式排放,最初稀釋率應於廢水自管線排入海洋後何處計算?(1)廢(污)水水柱上升至海平面時(2)廢(污)水水柱上升達平衡狀態時(3)放流口 500 公尺處(4)海放管排放排放口 1,000 公尺處。

(1) 190. 採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方堆(棄)置場及營建工地,應設置沉砂池,收集及處理初期降雨及洗車平台產生之廢水,於該沉砂池總設計容量,應為工地或作業場所範圍總面積乘下列何者?(1)0.025(2)0.05(3)1(4)2 公尺以上。

(3) 191. 某事業其廢(污)水產生量每日為 80 立方公尺,因違反水污染防治法經主管機關處以停工或停業,如該事業申請復工或復案時,應設何類別專責人員(1)應設置專責單位(2)應設置甲級專責人員(3)應設置乙級專責人員(4)依規定不須設置。

(2) 192. 事業依水污染防治法所為之水質水量檢驗測定,應委託下列何者辦理?(1)經濟部標準檢驗局核發認證之檢驗測定機構(2)中央主管機關核發許可證之檢驗測定機構(3)具實驗室之大專院校(4)主管機關指定之檢驗測定機構。

(3) 193. 有關地面水體分類,下列敘述何者正確?(1)為限制水體用途(2)為執行管制(3)為規範水體適用性質(4)非為限制水體用途。

(1) 194. 下列何者應向主管機關申報廢水處理設施之操作、放流水之檢驗測定、用電紀錄等資料?(1)事業及污水下水道系統(2)建築物污水處理措施(3)5 百戶以上之集合住宅污水處理系統(4)以上皆是。

(2) 195. 下列何者屬於水污染防治費繳費對象?(1)廢(污)水產生者(2)廢(污)水排放於地面水體者(3)廢(污)水貯留者(4)廢(污)水回收者。

(4) 196. 下列何者屬應設置乙級廢水處理專責人員?(1)廢(污)水產生量每日 100 立方公尺以上未滿 2,000 立方公尺者(2)廢(污)水產生量每日 80 立方公尺,經處停工於申請復工時(3)廢(污)水產生量每日 10 立方公尺,含鉛超過放流水標準者(4)以上皆是。

(1) 197. 下列何者不是放流口應符合的規定?(1)應設置於事業周界範圍內,進入承受水體前之地區(2)應設置 1 平方公尺以上之採樣平台(3)應設置獨立專用累計型水量計測設施量測放流水量(4)應設置告示牌。

(4) 198. 下列哪些情形中央主管機關應撤銷或廢止其專責人員合格證書?(1)因執行業務違法或不當,致污染環境或危害人體健康,情節嚴重者(2)同一時間受聘於非共同設置之不同處所為專責人員者(3)使他人利用其名義虛偽設置為專責人員者(4)以上皆是。

(2) 199. 工業區污水下水道系統屬於(1)公共污水下水道系統(2)專用污水下水道系統(3)雨水下水道(4)最後處置設施。

(3) 200. 徵收水污染防治費之法源依據為何,以下敘述何者正確?(1)水污染防治法第七條(2)水污染防治法第九條(3)水污染防治法第十一條(4)水污染防治法第十五條。

(2) 201. 水污染防治費之徵收時間、徵收對象、徵收方式、計算方式、繳費流程、繳費期限及其他應遵行事項之自治法規,由誰定之(1)縣(市)環保局(2)縣(市)政府(3)目的事業主管機關(4)中央主管機關。

(2) 202. 水污染防治法之處罰由何機關為之(1)縣(市)環保局(2)縣(市)政府(3)目的事業主管機關(4)以上皆是。

(1) 203. 水污染防治法規定應委託中央主管機關核發許可證之廢(污)水檢驗測定機構辦理者為(1)申報廢(污)水處理設施之操作(2)申報放流水水質水量之檢驗測定(3)申報貯存公告指定之物質的監測紀錄(4)申報貯留廢水處理情形。

(4) 204. 主管機關發現不明排放管排放廢污水者(1)應先通知限期改善(2)即處罰鍰並按日連續處罰(3)應即刻命其停工(4)由主管機關先公告廢止。

(4) 205. 廢(污)水處理設施正常操作規定,未設置放流池者,其放流水導電度不得低於前一處理設施導電度多少?(1)10%(2)20%(3)50%(4)80%。

(4) 206. 以下何者為一個好的廢水處理專責人員應盡知本份?(1)嚴守法令課以專責人員之執掌與責任,熟悉各項法令規定(2)協助雇主做好各項污染防治工作,善盡環保之社會責任(3)誠實管理及依法申報各項數據(4)以上皆是。

(4) 207. 以下何者為廢水處理專責人員應盡之本份?(1)嚴守法令課以專責人員之執掌與責任,熟悉各項法令規則(2)協助雇主做好各項污染防治工作,善盡環保之社會責任(3)誠實管理及依法申報各項數據(4)以上皆是。

(2) 208. 請問水污染防治措施計畫及排放許可證應向誰提出申請?(1)直轄市、縣(市)主管機關(2)直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關(3)中央主管機關委託之機關(4)中央主管機關。

(3) 209. 未經許可將含有害健康物質之廢污水注入於地下水體或排放土壤者由(1)主管機關可逕處三年以下有期徒刑(2)主管機關處新台幣六萬至六十萬元之罰金(3)法院判處三年以下有期徒刑(4)法院處以新台幣六萬至六十萬元之罰鍰。

(4) 210. 各級主管機關依水污染防治法第 26 條規定所為之查證工作,不得委託何者辦理?(1)相關管理機關(2)法人(3)團體(4)自然人。

(3) 211. 地面水體發生污染事件,主管機關得命污染行為人限期清除處理,污染行為人屆期不為清除處理時,主管機關得如何處理?(1)繼續催促至污染行為人自行清除處理(2)代為清除處理,經費由國庫支應(3)代為清除處理,並向污染行為人求償清理、改善及衍生之必要費用(4)以上皆非。

(3) 212. 有關功能測試之規定,下列何者不正確?(1)應於核准之每日最大廢(污)水產生量下測試(2)測試期間應為 5 個工作天(3)業者自行測試即可,無須通知主管機關會同(4)水質測試應採混合水樣。

(4) 213. 有關專責人員之種類、員額、資格、申請核定、訓練、業務項目、責任及代理人等規定,係規範於哪一個辦法中?(1)水污染防治措施及檢測申報管理辦法(2)水污染防治措施計畫及許可申請審查辦法(3)環境檢驗測定機構管理辦法(4)環境保護專責單位或人員設置及管理辦法。

(3) 214. 位於台南縣的造紙工廠排放不符合放流水標準之廢水,其處分機關為(1)台南縣環境保護局(2)台南縣建設局(3)台南縣政府(4)以上皆是。

(2) 215. 下列事業排放廢(污)水於劃定為總量管制之水體,誰應自行設置放流水水質水量自動監測系統,予以監測?(1)產生廢(污)水量每日超過一千立方公尺(2)排放廢(污)水量每日超過一千立方公尺者(3)違反水污染防治法規定,受主管機關裁處停工(業)者(4)以上皆是。

(4) 216. 何者為專責訓練人員目的?(1)瞭解本身應負之執掌(2)瞭解相關法令責任(3)保障自身權益(4)以上皆是。

(4) 217. 何種情況下廢(污)水須設置貯留設施?(1)廢(污)水後續採回收使用(2)廢(污)水後續採委託處理(3)廢(污)水後續以桶裝、槽車清除、運送廢(污)水及作業環境外(4)以上皆是。

(2) 218. 事業、污水下水道系統之專責人員因故未能執行業務時,負責人應即指定適當人員代理;代理期間不得超過多久?(1)1(2)3(3)6(4)9 個月。

(4) 219. 事業不遵行主管機關依本法所為停工或停業之命令者,可處負責人何種處分?(1)罰金 10 萬元(2)罰金 200 萬元(3)1 年以下有期徒刑(4)3 年以下有期徒刑。

(4) 220. 受託處理廢污水,欲收受不同廢污水類則,應遵守之規定何者為是?(1)餘欲量足夠即可收受(2)自行評估處理設施功能足夠即可收受(3)向主管機關報備即可收受(4)經核發機關同意,即可收受。

(4) 221. 事業未依規定設置廢水處理專責人員,將受到何種處分?(1)由法院科處新台幣 6 萬到 60 萬之罰金(2)由主關機關處新台幣 6 萬至 60 萬之罰鍰(3)由法院科處新台幣 3 萬至 30 萬之罰金(4)由主管機關處新台幣 1 萬至 10 萬之罰鍰。

(3) 222. 事業未經許可貯留或稀釋廢水(1)處新台幣三千至三萬元罰鍰(2)撤銷排放許可證(3)處新台幣三萬至三百萬元罰鍰(4)處新台幣三萬至三十萬元之罰鍰。

(1) 223. 具有下列情形之一者,中央主管機關應撤銷或廢止其專責人員合格證書?(1)使他人利用其名義虛偽設置(2)連續三次未參加在職訓練且未請假(3)同一時間受聘於共同設置之處所為專責人員(4)以上皆是。

(2) 224. 事業申請相關水污染防治措施許可,應向何機關為之?(1)行政院環保署(2)所在地之縣(市)政府(3)所在地之建設局(4)所在地之衛生局。

(1) 225. 事業共同設置之廢(污)水處理設施,其廢(污)水應以何種方式輸送?(1)管線、溝渠(2)桶裝、槽車(3)管線、溝渠、桶裝、槽車均可(4)未規定。

(1) 226. 事業共同設置廢水處理設施或使用同一放流口,排放廢水未符合放流水標準或水污染防治法規定者,應該如何處罰?(1)應分別處罰(2)僅處罰違規之事業(3)處罰規模最大之事業(4)以上皆非。

(4) 227. 事業有申報義務,不為申報者,將受到何種處分?(1)由法院科處新台幣 6 萬至 60 萬之罰金(2)由主管機關處新台幣 6 萬至 60 萬之罰鍰(3)由法院科處新台幣 3 萬至 30 萬之罰金(4)由主管機關處新台幣 6 千至 300 萬之罰鍰。

(1) 228. 事業未依規定應設置專責單位或人員(1)處新台幣一萬至十萬元罰鍰(2)處新台幣六萬至六十萬之罰鍰(3)處新台幣三千至三萬之罰鍰(4)按日連續處罰。

(1) 229. 事業依規定應設置廢水處理專責單位者,其業務主管應具有(1)甲級廢水處理專責人員合格證書(2)乙級廢水處理專責人員合格證書(3)甲級或乙級廢水處理專責人員合格證書均可(4)尚無資格。

(3) 230. 事業排放廢(污)水,有嚴重危害人體健康、農漁業生產之虞時,依水污染防治法誰應立即採取緊急應變措施?(1)事業主體(2)事業之專責人員(3)事業之負責人(4)以上均可。

(2) 231. 事業或污水下水道系統,其廢(污)水產生量每日在 2 千立方公尺以上未滿 5 千立方公尺者,應設置?(1)環境保護專責單位(2)甲級廢水處理專責人員(3)乙級廢水處理專責人員(4)丙級廢水處理專責人員。

(4) 232. 事業或污水下水道系統下列哪些水措行為,需申請許可?(1)排放至地面水體(2)貯留或稀釋廢水(3)廢水以土壤處理(4)以上皆是。

(3) 233. 有關告示牌固定地點之規定,何者為非?(1)採樣口旁明顯處(2)設置高度應介於地面上 50 公分至 2 公尺之間(3)告示牌之安裝應穩固,並保持可以移動之設計(4)告示牌之材質須堅固耐用。

(1) 234. 事業或污水下水道系統排放廢(污)水,有嚴重危害人體健康、農漁業生產或飲用水水源之虞時,負責人應立即採取緊急應變措施,違反規定,因而致人於死者,將受到何種處分?(1)處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑(2)由法院判處 3 年以下有期徒刑(3)由主管機關處 3 年以下有期徒刑(4)由法院科處新台幣 6 萬至 60 萬之罰金。

(1) 235. 屬應先檢具水污染防治措施計畫之事業,應於何時提出申請?(1)設立或變更前(2)廢(污)水處理設施設置完成後(3)營運前(4)營運時。

(3) 236. 事業或污水下水道系統設置之廢(污)水(前)處理設施,下列哪一個情況,非屬應進行功能測試?(1)操作參數異常(2)水質水量平衡異常(3)繞流排放(4)廢(污)水(前)處理設施功能不足。

(1) 237. 事業或污水下水道系統應置甲級廢水處理專責人員者,其所委託之代操作人員,應具備何等級之廢水處理專責人員資格?(1)甲級(2)乙級(3)丙級(4)無規定。

(1) 238. 事業若委託代操作者,代為操作廢(污)水處理設施,發生違反水污染防治法規定時,處分對象為何?(1)事業(2)代操作者(3)兩者皆處分(4)視違規情節及狀況處分。

(2) 239. 事業若要以海水作為工業用水之冷卻用水水源,至少須符合哪一類海域地面水體分類標準?(1)甲類(2)乙類(3)丙類(4)以上皆可。

(3) 240. 事業執行水污染防治措施所作成的操作紀錄,應保存多久?(1)1(2)2(3)3(4)5年。

(4) 241. 事業排放廢(污)水於地面水體,須遵守何規定?(1)須符合水體分類及水質標準(2)需繳交水污染防治費(3)須符合放流水標準(4)以上皆是。

(4) 242. 事業排放廢水未符放流水標準,將受到何種處分?(1)因而致人於死者,處無期徒刑或七年以上有期徒刑,得併科新臺幣三千萬元以下罰金(2)致重傷者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣二千五百萬元以下罰金(3)致危害人體健康導致疾病或嚴重污染環境者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣二千萬元以下罰金(4)以上皆是。

(1) 243. 事業排放廢水於劃定總量管制之水體,應自行設置放流水水質水量自動監測系統予以監測,其監測結果應作成紀錄(1)應依規定向主管機關申報(2)不必申報,但應妥為保存,以備主管機關檢查(3)應委託廢水檢驗測定機構確認(4)以上三者都要。

(4) 244. 事業排放廢水違反水污染防治法放流水標準之規定,其通知限期改善期限多久?(1)不得超過 1 年(2)不得超過 1 個月(3)不得超過半年(4)不得超過 90 日。

(3) 245. 事業設置之輸送或貯存設備,有疏漏致污染水體者,應立即採取緊急應變措施,並於事故發生後多久內,通知當地主管機關? (1)1(2)2(3)3(4)5 小時。

(3) 246. 事業專責單位應至少包括哪些員額?(1)主管 1 人、甲級專責人員 1 人以上(2)主管 1 人、乙級專責人員 1 人以上(3)主管 1 人、甲級專責人員 1 人以上、乙級專責人員 1 人以上(4)主管 1 人、甲級專責人員 2 人以上、乙級專責人員 2 人以上。

+1

(1) 247. 事業無排放許可證,逕行排放廢水於地面水體,且廢水所含之有害健康物質超過放流水標準者,其負責人將受到何種處分?(1)處五年以下有期徒刑,得併科新臺幣二十萬元以上一千五百萬元以下罰金(2)處一年以下有期徒刑,得併科新臺幣十萬元以上一千萬元以下罰金(3)處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣十萬元以

上五百萬元以下罰金(4)處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。

+1

(4) 248. 事業無排放許可證,逕行排放不含有害健康物質之廢水於地面水體,將受到何種處分?(1)處五年以下有期徒刑,得併科新臺幣十萬元以上一千萬元以下罰金(2)處一年以下有期徒刑,得併科新臺幣十萬元以上一千萬元以下罰金(3)處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣十萬元以上五百萬元以下罰金(4)處六萬元以上六百萬以下罰鍰

(1) 249. 事業發生疏漏致污染水體事件,不遵行主管機關停工或停業之命令規定,將受到何種處分?(1)處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰金(2)處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰鍰(3)處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰金(4)處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰金。

(2) 250. 事業貯留廢水,應依循下列何種規定,使得為之(1)報備(2)申請地方主管機關許可(3)放流水無法達到放流水標準時(4)為達到零污染。

(2) 251. 事業違反水污染防治法規定之處分機關為何?(1)行政院環保署(2)行政院環境保護署或所在地之縣(市)政府(3)所在地之環保局(4)所在地之衛生局。

(2) 252. 事業廢(污)水利用不明排放管排放者,由主管機關公告廢止,經公告多久尚無人認領者,得予以封閉或排除該排放管線?(1)1 日(2)1 週(3)1 個月(4)1 年。

(2) 253. 事業廢(污)水採委託處理或納入污水下水道系統者,原(污)水未經處理前含附表二所列物質且超過放流水標準,其廢(污)水產生量每日達多少以上須設置專責人員?(1)100(2)200(3)300(4)500 立方公尺。

(3) 254. 事業廢水每日產生廢水 25 立方公尺且含汞超過放流水標準,依規定至少應設置(1)廢水處理單位(2)甲級廢水處理專責人員(3)乙級廢水處理專責人員(4)不須設置廢水處理專責人員。

(3) 255. 事業廢水專責單位或人員應由下列何種人員擔任(1)工安環保單位主管(2)廢水處理設施操作員(3)具備專責人員證書者(4)以上皆是。

(1) 256. 事業廢水採稀釋者,可於何處為之?(1)廢(污)水處理設施單元之調勻設施(2)廢(污)水處理設施之任一單元(3)放流口(4)以上皆可。

(3) 257. 事業廢水處理及排放之改善輔導和其輔導辦法,應由下列何者為之?(1)行政院環保署(2)縣(市)主管機關(3)各目的事業主管機關(4)以上皆是。

(2) 258. 依水污染防治法規定有申報義務,明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書虛偽記載者(1)處一年以下有期徒刑(2)處三年以下有期徒刑(3)處五年以下有期徒刑(4)處七年以下有期徒刑。

(3) 259. 依水污染防治法檢具水污染防治措施計畫應經(1)環保署(2)直轄市、縣(市)環保局(3)直轄市、縣(市)主管機關(4)縣(市)建設局審查核准。

(4) 260. 依水污染防治法總量管制實施方式,由(1)地方主管機關(2)環保署(3)目的事業主管機關(4)以上皆是訂定之。

(2) 261. 應委託中央主管機關核發許可證之檢驗測定機構辦理之檢驗測定,下列敘述何者正確?(1)貯留之水質水量(2)水污染物及水質水量(3)稀釋之水質水量(4)原廢(污)水之水質水量。

(1) 262. 依規定應向當地主管機關申報廢水處理設施之操作放流水之檢驗測定、用電紀錄者為(1)事業(2)五百戶以上之集合住宅污水處理(3)建築物污水處理設施(4)以上皆是。

(1) 263. 依據現行之放流水標準,大腸桿菌群之單位為(1)CFU/100 毫升(2)個/毫升(3)無單位(4)ppm。

(1) 264. 委託者接獲受託者通知停止委託處理,應收集貯留其廢(污)水,廢(污)水貯留超過多少日,在無取得經核發機關核准之其他水措情況下,應停止產生廢(污)水?(1)30(2)50(3)60(4)90 日。

(2) 265. 放流水排放至非海洋之地面水體者,於夏季 5-9 月期間,放流水溫度之管制限值為多少以下?(1)35℃(2)38˚C(3)40˚C(4)42℃ 。

(3) 266. 放流水標準中有關氫離子濃度指數之管制限值為?(1)5.0-10.0(2)5.0-9.0(3)6.0-9.0(4)6.0-8.0。

(1) 267. 放流水標準所訂之化學需氧量限值,係以何種方法檢測之?(1)重鉻酸鉀迴流法(2)高錳酸鉀法(3)以上皆可(4)以上皆非。

(1) 268. 明知為不實之事項而申報不實或於業務上做成之文書為虛偽記載者,將受到何種處分?(1)由法院判處 3 年以下有期徒刑(2)由主管機關處 3 年以下有期徒刑(3)由法院科處新台幣 6 萬至 60 萬之罰金(4)由主關機關處新台幣 6 萬至 60 萬之罰鍰。

(2) 269. 指需經混凝、沈澱、過濾、消毒等一般通用之淨水方法處理可供公共給水之水源為(1)一級公共用水(2)二級公共用水(3)三級公共用水(4)四級公共用水。

(2) 270. 假設某事業之排放許可證有效期限為 96 年 12 月 31 日,該事業何時應提出展延申請?(1)96 年 1 月起(2)96 年 7 月 1 日起(3)96 年 12 月 1 日起(4)期限屆滿前之任何時間。

(1) 271. 專責單位或人員設置內容有異動時,負責人應於事實發生後多少日內,向原申請機關申請變更?(1)15(2)30(3)90(4)100 日。

(3) 272. 專責單位應至少包括哪些員額?(1)主管 1 人、甲級專責人員 1 人以上(2)主管 1 人、乙級專責人員 1 人以上(3)主管 1 人、甲級專責人員 1 人以上、乙級專責人員 1 人以上(4)主管 1 人、甲級專責人員 2 人以上、乙級專責人員 2 人以上。

(1) 273. 專業、污水下水道系統之專責人員,應為(1)全職(2)兼職(3)可兼職或全職(4)以上皆非。 *(註：原檔疑似將「事業」誤植為「專業」，此處依原文保留)*

(2) 274. 依水污染防治法第 72 條,某公益團體認為事業違反水污染防治法規定,而主管機關疏於執行,得以何種方式敘明疏於執行之具體內容,告知主管機關?(1)以電話(2)以書面(3)以電子信件(4)以上皆可。

(4) 275. 專業或污水下水道系統下列哪些水措行為,需申請許可?(1)排放至地面水體(2)貯留或稀釋廢水(3)廢水以土壤處理(4)以上皆是。 *(註：依原文保留)*

(3) 276. 專業或污水下水道系統所產生之廢(污)水、應於作業環境內以溝渠、管線或容器收集,可以與雨水合流收集嗎?(1)絕對不得與雨水合流收集(2)可以與雨水合流收集(3)原則上不得與雨水合流收集,除非既設者有工程技術上困難,經主管機關同意合流收集(4)以上皆非。 *(註：依原文保留)*

(3) 277. 專業或污水下水道系統設置之廢(污)水(前)處理設施,下列哪一個情況,非屬應進行功能測試?(1)操作參數異常(2)水質水量平衡異常(3)繞流排放(4)廢(污)水(前)處理設施功能不足。 *(註：依原文保留)*

(1) 278. 專業或污水下水道系統應置甲級廢水處理專責人員者,其所委託之代操作人員,應具備何等級之廢水處理專責人員資格?(1)甲級(2)乙級(3)丙級(4)無規定。 *(註：依原文保留)*

(1) 279. 專業單位或人員設置內容有異動時,負責人應於事實發生後多少日內,向原申請機關申請變更?(1)15(2)30(3)90(4)100 日。 *(註：依原文保留)*

(2) 280. 劃定水區應如何訂定之?(1)由主管機關會同水體用途相關單位訂定之(2)由主管機關會商水體用途相關單位訂定之(3)由縣市主管機關會同水體用途相關單位訂定之(4)由縣市主管機關會商水體用途相關單位訂定之。

(2) 281. 縣市主管機關發現不明排放管排放廢水,且已嚴重污染河川,請問該如何處理?(1)立即封閉該排放管線(2)由主管機關公告廢止,經公告一週尚無人認領者,予以封閉(3)經公告一個月尚無人認領者,予以封閉(4)以上皆非。

(2) 282. 排放土壤許可證有效期限(1)5 年(2)3 年(3)1 年(4)永久有效。

(4) 283. 排放許可證及簡易排放許可證之有效期間為多久?(1)1(2)2(3)3(4)5 年。

(2) 284. 現行放流水標準之訂定機關為由(1)中央主管機關會同相關目的事業主管機關(2)中央主管機關會商相關目的事業主管機關(3)地方主管機關(4)以上皆是。

(4) 285. 事業將廢水送至貯留設施,後續採下列何種行為,非水污染防治法所稱之貯留?(1)採回收使用(2)採委託處理(3)以槽車運送廢水至作業環境外處理(4)以溝渠道送廢水至作業環境外處理。

(2) 286. 陸域地面水體,依其用途可分為(1)三類(2)五類(3)七類(4)沒有分類。

(4) 287. 發電廠之未接觸冷卻水,若直接排放於原取水區位之地面水體,其放流時須管制哪些項目?(1)須符合發電廠之放流水標準規範之所有項目(2)無需符合發電廠之放流水標準(3)僅規範水溫(4)不能超過進水水質及規範水溫及氫離子濃度指數。

(2) 288. 各級主管機關得派員攜帶證明文件,進入事業污水處理設施之場所,為下列各項查證工作,以下敘述何者有誤:(1)檢查污染物來源及廢(污)水處理、排放情形(2)相關製程流程拍照(3)索取有關資料(4)採樣、流量測定及有關廢(污)水處理、排放情形之攝影。

(4) 289. 經主管機關查獲蓄意繞流排放原廢水者,須設置累計型水量計測設施、水質自動監測設施及攝錄影監視系統,其設置之規定為何?(1)作業範圍內所有用水來源,應設置獨立專用累計型水量計測設施(2)各水措設施單元進流口、出流口即放流口設置監測水溫、氫離子濃度指數、導電度之自動監測設施(3)各水措設施單元及放流口,應設置具有記錄時間之攝錄影監視系統(4)以上皆是。

(4) 290. 經撤銷或廢止合格證書者,幾年內不得再請領該類合格證書?(1)1(2)2(3)3(4)5 年內。

(3) 291. 電鍍業應遵守放流水標準之項目為何?(1)僅須適用共同適用項目(2)僅須適用電鍍業規範之項目(3)皆須適用(4)以上皆非。

(1) 292. 下列敘述何者錯誤?(1)取得專責人員合格證書後,連續 3 年以上未經核准設置為專責人員者,應於到職之翌日起 1 年完成到職訓練(2)事業或污水下水道系統應於該專責人員設置屆滿 6 個月後 15 日內,檢具完成到職訓練之證明文件,向直轄市、縣(市)主管機關報備(3)未於規定期限內完成到職訓練,或未於規定期限內完成報備者,直轄市、縣(市)主管機關應廢止專責人員之設置核定(4)被廢止專責人員設置後應於 15 日內向直轄市、縣(市)主管機關重新申請專責人員核定設置。

(4) 293. 功能檢測當日應檢測之工作內容,何者錯誤?(1)原廢(污)水及處理後水量各 1 次(2)原廢(污)水水質 1 次(3)各設施單元操作參數 1 次(4)處理後之水質 6 次。

(4) 294. 依規定設置水量、水質自動監測等設施其裝設應辦理之規定何者錯誤?(1)裝設前應檢具自動監測及連線傳輸措施說明書(2)裝設後,檢具自動監測及連線傳輸確認報告書(3)報告書經主管機關審查確認後,向核發機關辦理許可證變更(4)說明書經主管機關審查確認後,向核發機關辦理許可證變更。

(4) 295. 下列何者為繞流排放行為(1)以專管使廢水經由未經核准之放流口排放(2)廢水未經過許可登記之處理單元且生化需氧量超過放流水標準管制限值 5 倍以上(3)取得貯留許可證之事業,但排放廢水之化學需氧量超過放流水標準管制限值 5 倍以上(4)以上皆是。

(4) 296. 依水污染防治法下列哪一行為無須經主管機關許可,即可採行?(1)貯留廢(污)水(2)稀釋廢(污)水(3)污水注入地下水體(4)改變生產製程。

(1) 297. 甲事業每日產生不含有害健康物質之廢水 4,000 立方公尺,委託代操作業者操作廢污水處理設施該代操作人員之專責人員資格何者正確?(1)甲級(2)乙級(3)不受限制(4)由主管機關指定。

(2) 298. 廢(污)水處理專責人員離職、異動時,應由設置之代理人代理,下列敘述何者錯誤?(1)應於事實發生後 15 日內以書面報請直轄市、縣(市)主管機關備查(2)代理期間不得超過 6 個月(3)代理期滿前 15 日內,事業應完成同一級別以上之合格廢(污)水處理專責人員核定設置(4)廢(污)水處理專責人員應於離職或異動日起 30 日內以書面報請直轄市、縣(市)主管機關備查。

(4) 299. 申請那一類許可,其必要文件應技師簽證?(1)貯留許可文件(2)稀釋許可文件(3)簡易排放許可文件(4)排放許可證。

(4) 300. (A)海域地面水體分類分為甲、乙、丙三類(B)甲類海域地面水體適用於一級水產用水、游泳、乙類及丙類(C)丙類海域地面水體適用環境保育(D)甲、乙、丙、丁 4 類陸域地面水體適用於灌溉用水。前述敘述何者正確?(1)A、B、C(2)B、C、D(3)A、C、D(4)A、B、C、D。

(2) 301. 取得環境保護專責及技術人員合格證書後,連續三年以上未經依法設置或登記為該項環境保護專責及技術人員者,應於到職之翌日起多久內,依中央主管機關規定完成到職訓練?(1)3 個月(2)6 個月(3)9 個月(4)1 年。

(3) 302. 事業經停業、部分或全部停工者,應於復工(業)前,檢具水污染防治措施及污泥處理改善計畫申請試車,試車之期限不得超過幾個月(1)1(2)2(3)3(4)6。

(4) 303. 放流水標準訂定之程序為何?(1)由中央主管機關會同相關目的事業主管機關定之(2)由目的事業主管機關會商中央主管機關定之(3)由目的事業主管機關會同中央主管機關定之(4)由中央主管機關會商相關目的事業主管機關定之。

(2) 304. 土壤處理標準之法源依據為何,以下敘述何者正確?(1)水污染防治法第七條(2)水污染防治法第三十二條(3)水污染防治法第十一條(4)水污染防治法第十五條。

(3) 305. 某一食品業者以槽車運送符合放流水標準之廢(污)水,至鄰近之水體排放,運送之行為何者為是?(1)運送後 24 小時內向主管機關報備(2)運送後 3 小時內向主管機關報備(3)運送前 24 小時內,以電話或傳真通知主管機關(4)運送前 3 小時內,以電話或傳真通知主管機關。

(3) 306. 下列何者非屬廢水委託及受託處理之規定?(1)受託處理必須有餘裕量登記(2)每日受託處理之廢水量,不得超過核准之最大餘裕量(3)收受廢水後必須立即處理完畢(4)受託者於 3 年內不得有主管機關查獲繞流排放。

(1) 307. 事業廢水採土壤處理,該廢水可採用的輸送方式,係指下列何者?(1)採管線、溝渠輸送(2)採桶裝、槽車輸送(3)採管線、溝渠、桶裝、槽車輸送(4)相關法規未規範輸送方式。

(2) 308. 水污染防治法所指之繞流排放,下列敘述何者正確(1)廢(污)水未經其正常操作單元排放(2)廢(污)水未依許可之放流口排放(3)廢(污)水未取得排放許可證即逕行排放(4)以上皆是。

(1) 309. 事業經主管機關同意免除設置水質、水量自動監測等設施,惟不包含哪個位置之設施?(1)放流口(2)調勻池(3)曝氣槽(4)沉澱池。

(2) 310. 中央主管機關應依各業別之廢(污)水特性,訂定應檢測申報項目,何機關得依實際排放情形,增加檢測申報項目(1)中央主管機關(2)各地方主管機關(3)各中央目的事業主管機關(4)以上皆可。

(4) 311. 下列敘述何者錯誤?(1)生物屬於水污染防治法所定義之污染物(2)礦場是水污染防治法所定義之事業(3)委託廢水代處理業處理屬於水污染防治措施之一(4)設置管線排放於海洋不屬於水污染防治措施之一。

(4) 312. 下列那一項水污費之支用項目是錯誤的?(1)地面水體污染整治(2)公共污水下水道系統主、次要幹管之建設(3)污染防治技術之研究發展、引進及策略之研發(4)水污費之 20%支用執行收費工作相關及所需人員之聘僱。

(4) 313. 某一事業因廢水處理設施有功能不足之虞,經主管機關限期進行功能測試,該事業功能測試完成後,應如何辦理始符合規定?(1)向主管機關報備(2)請主管機關前來查驗(3)依功測結果辦理許可證變更(4)提報功能測試報告,辦理許可證之變更。

(1) 314. 下列何者不是水污染防治費的徵收對象?(1)事業產生之廢水採全量回收使用(2)污水下水道系統廢水排放河川(3)家戶污水排放於水溝(4)事業產生之廢水排放於海洋。

(2) 315. 下列有關甲類陸域地面水體之敘述,何者錯誤?(1)pH 值應在 6.5-8.5(2)溶氧量應在 5.5 毫克/公升以下(3)BOD 應在 1 毫克/公升以下(4)SS 應在 25 毫克/公升以下。

(2) 316. 下列何者不是水污染防治法所稱之事業?(1)工廠(2)工業區(3)廢水代處理業(4)養豬場。

(4) 317. 主管機關查獲某一事業排放廢水造成污染,依水污法之規定應處理之方式何者錯誤?(1)主管機關依規定裁處罰鍰即可(2)主管機關應命該事業限期清除處理(3)主管機關得代為清除處理,應向該事業求償費用(4)主管機關得代為清除處理之求償權,優於一切債權及抵押權。

(4) 318. 水污法第 36 條所定各該管制標準者不包含(1)放流水標準(2)海洋放流管線放流水標準(3)特定業別之放流水標準(4)保護區內或總量管制區內加嚴之管制標準。

(1) 319. 環境保護專責單位或人員設置及管理辦法,由何機關訂定?(1)中央主管機關(2)各地方主管機關(3)各中央目的事業主管機關(4)以上皆可。

(3) 320. 依水污染防治法規定,技師執行簽證業務時,其查驗事項由何機關為之?(1)經濟部(2)公共工程委員會(3)行政院環保署(4)內政部。

(4) 321. 對於檢測申報之規定,何者錯誤?(1)申報項目包含廢污水處理設施操作、用電紀錄、水質水量之檢驗測定(2)不為申報者處罰鍰,並通知限期申報,屆期未申報或申報不完全者,按次處罰(3)申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者,科處刑罰(4)水質水量之檢驗測定,得由事業自行執行。

(4) 322. 主管機關查獲不明排放管線應如何處理?(1)按次處罰(2)按日連續處罰(3)移送法辦(4)公告廢止。

(4) 323. 水污法第 36 條所稱排放於地面水體之態樣為(1)大量排放污染物經主管機關認定嚴重影響附近水體水質(2)廢水處理設施未具備足夠之功能(3)設備故障未依第 59 條通報主管機關(4)以上皆是。

(2) 324. 事業作業環境內之生活污水應符合之規定為(1)與事業廢水合併處理者,依事業廢水管理(2)與事業廢水分開處理,依建築物污水處理設施管理(3)應設置放流口(4)以上皆是。

(2) 325. 某一事業經核准採行廢水回收使用措施回收至下水道使用後排放,請問對回收使用前後之水質要求,何項正確?(1)回收前符合放流水標準,回收使用後可逕行放流(2)回收使用前後均應符合放流水標準(3)回收前免符合放流水標準,回收使用後應符合放流水標準(4)回收使用前後均免符合放流水標準。

(4) 326. 對於放流口設置之規定,何項錯誤?(1)有供進出之道路,並設置一平方公尺以上之採樣平台(2)設置獨立專用累計型水量計測設施(3)設置告示牌(4)有設置困難得免設置。

(3) 327. 對於水污法名詞定義,何者錯誤?(1)廢水指事業產生含有污染物之水(2)設置廢水處理設施係水污染防治措施之一種(3)放流口指廢水進人承受水體前,依法設置之非固定放流設施(4)放流水指進入承受水體前之廢(污)水。

(2) 328. 某一畜牧業經核准採行土壤處理,適逢中央氣象局於今日發布大雨特報,請問該畜牧業依規定應如何辦理?(1)如無重大淹水問題得繼續土壤處理(2)自發布日至大雨特報解除日後 3 日之期間,暫停土壤處理(3)自發布日至大雨特報解除日後 1 日之期間暫停土壤處理(4)大雨特報解除日立即恢復土壤處理。

(2) 329. 事業作業環境內之辦公場所、員工宿舍及其他活動場所、建築物所產生之污水,其管理方式下列何者正確?(1)員工人數 100 人以下者,免設置獨立專用累

計型水量計測設施(2)污水與事業廢水合併處理者,依事業廢水管理方式辦理(3)污水與事業廢水分別處理者,其污水免取得許可,免設置放流口(4)以上皆是。

(3) 330. 某工廠每日廢水產生量 20 立方公尺,廢水中銅、鉛、鋅含量超過放流水標準,下列敘述何者正確?(1)應設置專責單位(2)至少應設置甲級專責人員(3)至少應設置乙級專責人員(4)因廢水量未達應設置規模,不必設置專責單位或人員。

(1) 331. 廢(污)水處理設施發生故障時,於故障發生 24 小時內,得不適用主管機關所定標準之條件,下列那一項有誤?(1)立即記錄,並俟當地主管機關現場查核予以報備(2)故障與所違反之該項放流水標準有直接關係者(3)不屬 6 個月內相同之故障(4)立即修復並採行減少、停止生產之應變措施。

(1) 332. 有關放流水標準氨氮之規定何者錯誤?(1)特定情況管制限值為 10mg/L(2)僅適用於排放廢(污)水於水源水質水量保護區內之事業(3)畜牧業免受管制(4)所有事業及污水下水道系統都受管制。

(3) 333. 排放有害健康物質致人於死屬具體危險犯,最重可處行為人幾年以上有期徒刑(1)5(2)6(3)7(4)8 年。

(1) 334. 主管機關希望對某河川實施總量管制,應依該河川的哪一項特質,以廢(污)水排放之總量管制方式管制?(1)該河川之涵容能力(2)該河穿流域內的污染源數量(3)該河川之豐枯水量(4)該河川流域內之人口數。

(2) 335. 地面水體分類及水質標準之敘述,何者正確?(1)一級公共用水指經活性碳吸附、離子交換,逆滲透等特殊或高度處理可供公共給水之水源(2)二級公共用水指需經混凝、沉澱、過濾、消毒等一般通用之淨水方法處理可供公共給水之水源(3)三級公共用水指經消毒處理即可供公共給水之水源(4)公共用水分成 4 級。

(1) 336. 許可證有效期間屆滿,仍繼續使用者應辦理展延,請問如果許可有效期限於 105 年 12 月 31 日屆滿,應於何時提出展延申請?(1)105 年 7 月 1 日後至 11 月 30 日前(2)105 年 6 月 1 日後至 11 月 30 日前(3)105 年 7 月 1 日後至 12 月 31 日前(4)105 年 11 月 30 日後至 12 月 31 日前。

(4) 337. 對於放流水標準訂定之規定,何者錯誤?(1)由中央主管機關定之(2)直轄市、縣(市)主管機關得增訂或加嚴轄內之放流水標準(3)適用事業、污水下水道系統或建築物污水處理設施之對象(4)直轄市增訂或加嚴標準可自行核定公告。

(4) 338. 廢(污)水處理專責人員非因離職、異動而因故未能執行業務時,應由設置之代理人代理,下列敘述何者錯誤?(1)代理期間連續達 15 日以上者,應於事實發生後 15 日內以書面報請直轄市、縣(市)主管機關備查(2)代理期間不得超過 3 個月

(3)代理期滿前 15 日內,事業應完成同一級別以上之合格廢(污)水處理專責人員核定設置(4)代理期間如超過 3 個月,應先報經該直轄市、縣(市)主管機關核准,可延長至 9 個月。

(4) 339. 水污染防治法規所稱的主管機關,何者錯誤?(1)在直轄市為直轄市政府(2)在縣(市)為縣(市)政府(3)在中央為行政院環境保護署(4)在地方為各縣市環保局。

(1) 340. 廢(污)水處理專貴人員之代理人資格,應符合下列哪一項規定?(1)應具有同一級別專責人員合格證書(2)應具有參加同一級別以上專責人員之訓練資格(3)由負責人指派適當人一級員代理(4)無資格限制。

(4) 341. 某一事業 24 小時連續排放廢水,功能檢測當日,處理後水質依規定應每 4 小時採樣一次共採樣 6 次,【採樣次序依序編號為 A、B、C、D、E、F】共計混合成三個樣品進行檢測,取其平均值,請問應如何混樣?(1)任一樣品均可混合(2)A 與 C、B 與 D、E 與 F(3)A 與 B、C 與 F、D 與 E(4)A 與 B、C 與 D、E 與 F。

(1) 342. 下列哪對象於設立或變更前,應先取得水污染防治措施計畫核准文件?(1)事業(2)污水下水道系統(3)建築物污水處理設施(4)家戶。

(1) 343. 某一事業經核准採行廢水稀釋措施,請問該事業應經處理之廢水與須處理之水,應於廢(污)水(前)處理設施那一項單元混合?(1)調勻設施(2)放流口前(3)放流池(4)任一設施單元均可。

(2) 344. 對於水質自動監測設施之設置規定,下列何者錯誤?(1)放流口設置(2)污水下水道系統之污水處理廠進流井前設置(3)核准許可廢(污)水排放量達 5,000CMD 以上之事業,監測水溫、氫離子濃度指數、導電度、化學需氧量、懸浮固體(4)監測其他經主管機關指定之水質項目。

(1) 345. 事業違反水污染防治措施及檢測申報管理辦法(依水污染防治法第 18 條所訂),經通知限期補正或完成改善,屆期仍未補正或完成改善,下列敘述何者正確?(1)按次處罰(2)按日連續處罰(3)協談後,仍不補正或完成改善,處停工(4)依事業所提意見陳訴書,決定按次處罰或按日連續處罰。

(3) 346. 專責人員違反環境保護專責單位或人員設置及管理辦法(依水污染防治法第 21 條第 2 項所訂),下列敘述何者是主管機關可對該專責人員的處分?(1)通知限期改善(2)處停工或停業(3)必要時得廢止專責人員合格證書(4)以上皆是。

(4) 347. 下列那一項水污費之支用項目是錯誤的?(1)地面水體污染整治(2)公共污水下水道系統主、次要幹管之建設(3)水污染防治技術之研究發展、引進及策略之研發(4)水污費之 20%支用執行收費工作相關及所需人員之聘僱。

(1) 348. 某一事業放流池前裝設活性碳處理單元,下列何項情形,已可判定未正常操作廢(污)水(前)處理設施?(1)稽查查驗值超過許可證登記之操作參數範圍(2)沉澱池中心污泥高度,低於水深之二分之一(3)放流水導電度高於前一處理設施導電度之 80%(4)以上皆是。

(2) 349. 下列何者非主管機關人員於事業稽查時得執行之查證工作?(1)檢查污染物來源(2)與廢(污)水處理有關之污泥採樣(3)廢(污)水處理、排放情形之攝影(4)與廢(污)水產生有關之製程之攝影。

(2) 350. 對於造成水污染,應採取之應變措施規定,下列何者錯誤?(1)負責人應於 3 小時內通知當地主管機關(2)負責人應於 24 小時內通知中央主管機關(3)設置之輸送或貯存設備,有疏漏至水體之虞者,應採取維護及防範措施(4)設置之輸送或貯存設備有疏漏致污染水體者,應立即採取緊急應變措施。

(1) 351. 乙公司違反水污法規定,經勒令歇業,請問執行機關為何?(1)由主管機關轉請目的事業主管機關為之(2)由主管機關執行(3)移送警察局執行(4)移送強制執行。

(2) 352. 下列何者不是水污染防制設施及管線,應清楚標示之項目?(1)管線內流體名稱(2)管線材質(3)管線走向(4)設施名稱。

(3) 353. 沉澱設施之進流端與出流端中心距離處,所累積污泥高度,下列敘述何者正確?(1)應低於池頂 50 公分(2)應低於池頂 20 公分(3)應低於水深之 1/2(4)應低於水深之 1/3。

(2) 354. 事業依水污染防治法規定設置之專責人員,其工作下列何者正確?(1)得兼任工作(2)應全職專任工作(3)依與雇主合約規定工作(4)以上皆可。

(1) 355. 地面水體發生污染事件,主管機關得命污染行為人限期清除處理,屆期不為清除處理時,主管機關得如何處理?(1)代為清除處理(2)強制污染行為人限期清除(3)按日連續處罰(4)裁處刑罰。

(2) 356. 以桶裝槽車運送符合放流水標準之廢水於作業環境外,應於運送前幾小時通知主管機關(1)12(2)24(3)36(4)48 小時。

(4) 357. 事業自水體取水作為未接觸冷卻水,並排放於原取水區位之地面水體,應符合(1)放流水標準(2)海洋放流管線放流水標準(3)地方主管機關加嚴之放流水標準(4)不適用放流水標準。

(2) 358. 某一事業以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠,清除未符合放流水標準之廢水,至作業環境外處理,請問依水污法規定,應辦理何項事項?(1)逕行設置貯留設

施貯留廢水(2)廠內貯留廢水應取得廢水貯留許可(3)應申請排放許可證(4)應申請水措計畫。

(2) 359. 下列有關水污法總量管制之敘述,何者正確?(1)總量管制實施範圍必須是水體之全部,不能是部分水體(2)因事業、污水下水道系統密集,以水質標準管制,仍未能達到該水體之放流水標準時可以實施總量管制(3)經主管機關認定需特予保護之水體可以實施總量管制(4)總量管制方式由中央主管機關擬訂,會商相關目的事業主管機關後核定。

(3) 360. 對於放流水標準管制方式,下列敘述何者為非(1)事業排放廢水應符合放流水標準(2)環保署得逐年修正(3)地方政府不得加嚴管制限值(4)違反放流水標準最重處 3,000 萬元。

(2) 361. 下列事業排放廢(污)水於劃定為總量管制之水體,誰應自行設置放流水水質水量自動監測系統,予以監測?(1)產生廢(污)水量每日超過一千立方公尺(2)排放廢(污)水量每日超過一千立方公尺者(3)違反水污染防治法規定,受主管機關裁處停工(業)者(4)以上皆是。

(3) 362. 區內納管事業經下水道管理機關(構)依下水道法規定,拒絕納入或通知停止使用者,應如何處理?(1)立即採取其他水措,並向主管機關報備(2)採取納管以外之水措,應向核發機關提出許可證之申請(3)未取得核發機關核准之許可證前,應停止產生廢(污)水(4)2 及 3 皆是。

(4) 363. 事業之廢(污)水排入下列哪一種水體,應先取得該水體管理機關(構)或所有人同意,始得排入?(1)河川(2)水庫(3)市區排水(4)灌溉渠道。

(3) 364. 依據現行之放流水標準,真色色度之單位為(1)CFU/100 毫升(2)個/毫升(3)無單位(4)ppm。

(2) 365. 某食品業設置 3 個放流口,經環保單位查獲 2 個放流口不符合放流水標準,請問遭受裁處方式何者正確?(1)2 個放流口視為一個放流口處罰(2)2 個放流口分別處罰(3)需再查驗第 3 個放流口水質,以為判定(4)由主管機關逕行裁量。

(1) 366. 以海放管排放廢(污)水於海洋海放管變更施工應於完工後幾日內,報請主管機關備查?(1)30(2)60(3)90(4)100。

(4) 367. 依法應設置廢水貯留設施之管理對象,何者不正確?(1)以桶裝、槽車清除運送廢(污)水至作業環境外者(2)廢棄物掩埋場將滲出水反送至掩理面者(3)排放廢污水者(4)委託者回收使用者。

(2) 368. 對於造成水污染應採取之應變措施規定,下列何者為非?(1)負責人應於 3 小時內通知當地主管機關(2)負責人應於 24 小時內通知中央主管機關(3)設置之輸送或貯存設備,有疏漏至水體之虞者,應採取維護及防範措施(4)設置之輸送或貯存設備有疏漏致污染水體者,應立即採取緊急應變措施。

(2) 369. 下列何者不屬於水污染防治法主管機關執行事項?(1)撤銷、廢止許可證(2)處罰金(3)處停工(4)勒令歇業。

(1) 370. 非屬土石加工等事業或貯存特定物質之事業,應依其污染特性採取逕流廢水污染削減措施,何種條件下應收集處理逕流廢水?(1)逕流廢水水質未能符合放流水標準(2)逕流廢水水質未能符合放流水標準,且經主管機關認定有污染水體水質之虞者(3)主管機關認定有污染水體水質之虞(4)民眾陳情時。

(1) 371. 對於依法設置之專責人員,中央主管機關必要時得舉辦在職訓練專責人員應如何處理?(1)不得拒絕調訓(2)得拒絕調訓(3)須經雇主許可才可調訓(4)依專責人員喜好可以來也可以不來。

(4) 372. 依水污染防治法,下列哪那一行為無須經主管機關許可,即可採行?(1)貯留廢(污)水(2)稀釋廢(污)水(3)污水注入地下水體(4)改變生產製程。

(1) 373. 下列哪一選項非屬水污染防治法所指的事業?(1)科學工業園區污水下水道系統(2)養豬場(3)工廠(4)公司。

(1) 374. 某一事業於 102 年 10 月 1 日違反放流水標準,主管機關以一年內經二次限期改善,仍繼續違反本法規定之條件,認定為情節重大,請問該事業 2 次之違反日期可能為何?(1)101 年 12 月 30 日、102 年 5 月 1 日(2)100 年 1 月 5 日、100 年 10 月 3 日(3)101 年 7 月 1 日、101 年 12 月 9 日(4)100 年 10 月 1 日、101 年 10 月 8 日。

(4) 375. 事業廢(污)水處理設施發生故障,於 5 日內向當地主管機關提出書面報告,下列哪一事項不是書面報告內容?(1)故障設施名稱及故障時間(2)發生原因及修復方法(3)故障期間所採取之污染防治措施(4)以前同類故障與本次故障所採取之污染防治措施、方法之比較。

(3) 376. 某一食品業者以槽車運送符合放流水標準之廢(污)水至鄰近之水體排放,運送之行為何者為是?(1)運送後 24 小時內向主管機關報備(2)運送後 3 小時內向主管機關報備(3)運送前 24 小時內,以電話或傳真通知主管機關(4)運送前 3 小時內,以電話或傳真通知主管機關。

(1) 377. 某一事業經主管機關查獲未經許可之處理單元及放流口排放,請問該事業違反何項規定?(1)繞流排放(2)未符合放流水標準(3)未標示放流口(4)以上皆是。

(1) 378. 下列何者不是水污染防治法之管制標準?(1)水體分類及水質標準(2)放流水標準(3)土壤處理標準(4)海洋放流管線放流水標準。

(1) 379. 放流水標準除氫離子濃度指數外,其他各項目限值,下列敘述何者正確?(1)為最大限值(2)為 24 小時平均限值(3)為月平均限值(4)為總量限值。

(3) 380. 水泥業應設置沉砂池收集及處理初期降雨及洗車平台產生之廢水,有關逕流廢水收集處理之規定,何者為是?(1)沉砂池處理後之逕流廢水,應自流廢水口排放,雨量超過總設計容量之逕流廢水量,得以繞流排放(2)沉砂池處理後之逕流廢水,得逕行排放,雨量超過總設計容量之逕流廢水量,得以繞流排放(3)沉砂池處理後之逕流廢水得自作業廢水放流口排放,雨量超過總設計容量之逕流廢水量,得以繞流排放(4)以上皆是。

(1) 381. 某一土石加工業,設置沉澱設施處理篩洗後之土石廢水為維持沉澱池正常操作,應注意之事項何者正確?(1)沉澱設施所累積污泥高度,應低於水深之二分之一(2)沉澱設施所累積污泥高度,應高於水深之二分之一(3)沉澱設施所累積污泥高度,應與水深一致(4)沉澱設施所累積污泥,只要定期清理即可。

(3) 382. 事業或污水下水道系統自水體取水作為冷卻或循環用途之未接觸冷卻水,如排放於原取水區位之地面水體,除下列哪兩個項目外不適用放流水標準?(1)水溫及 BOD(2)BOD 及 SS(3)水溫及 pH(4)pH 及 COD。

(4) 383. 代操作者代其他事業操作期間,致該事業於最近一年內有下列何種情形者,事業不得委託其代為操作廢(污)水處理設施?(1)一年內有 2 次經主管機關查獲違反放流水標準(2)明知不實事項,而申報不實(3)一年內有 2 次經主管機關查獲違反許可登記事項(4)經主管機關查獲繞流排放。

(4) 384. 所謂廢水處理設施應具備足夠之功能係指(1)最大產能、服務規模下均能符合水污法相關規定(2)易損壞裝置有備份設備(3)設置獨立專用電表(4)以上皆是。

(2) 385. 下列何者非採行土壤處理應符合之規定(1)廢水處理至符合土壤處理標準使得採行土壤處理(2)大雨、豪雨期間得繼續採用土壤處理(3)廢水排入土壤前應設置採樣口(4)採樣口之告示牌需堅固耐用。

(1) 386. 某一新設事業達到應申請水污染防治措施計畫之規模欲排放地面水體,請問許可申請文件何者正確?(1)設立前應申請水污染防治措施計畫,取得排放許可證始可排放廢污水(2)排放廢污水前取得排放許可證即可(3)設立前申請水污染防治措施計劃即可(4)設立前應申請水污染防治措施計畫,排放廢污水後取得排放許可證即可。

(2) 387. 某一事業經核准採行廢水回收使用措施,回收至中水道使用後排放,請問對回收使用前後之水質要求,何項正確?(1)回收前符合放流水標準,回收使用後可逕行放流(2)回收使用前後均應符合放流水標準(3)回收前免符合放流水標準,回收使用後應符合放流水標準(4)回收使用前後均免符合放流水標準。

(4) 388. 水污染防治措施及檢測申報管理辦法之訂定程序,下列敘述何者正確?(1)由中央主管機關會同相關目的事業主管機關定之(2)由目的事業主管機關會商中央主管機關定之(3)由目的事業主管機關會同中央主管機關定之(4)由中央主管機關會商相關目的事業主管機關定之。

(3) 389. 廢水處理專責單位或專責人員應執行之業務不包含下列哪項?(1)管理、維護廢(污)水處理設施之正常操作,並作成保養維護紀錄(2)廢(污)水排放及放流口之管理(3)實施製程物料及產品之檢測(4)廢(污)水處理資料之申報、其他申請、申報事項及管理。

(3) 390. 違反水污法規定,可能涉及刑罰之事項何者為非?(1)申報不實(2)應停工未停工(3)無排放許可證,排放未含有害健康物質之廢污水(4)嚴重危害人體健康,未立即採取應變措施,致人於死。

(3) 391. 事業依規定檢具水污染防治措施計畫及申請發給排放許可證或辦理變更登記時,其應具備之必要文件,應經依法登記執業之環境工程技師或其他相關專業技師簽證,符合下列哪一條件得免再依規定經技師簽證(1)依規定申請排放許可證時,應檢具之水污染防治措施計畫,與已依規定經審查核准之水污染防治措施計畫中,其應經技師簽證事項未變更者(2)依規定申請展延排放許可證時,其應經技師簽證之事項未變更者(3)以上皆是(4)以上皆非。

(2) 392. 某一事業因須搶救人員,將廢水緊急做繞流排放,請問該事業於排放發生後應辦理何項事項始符合規定?(1)1 日內向核發機關通報,並記錄相關資料(2)3 小時內向主管機關核發機關通報,並記錄相關資料,10 日內提書面報告(3)1 日內向該發機關通報即可(4)3 小時內向核發機關通報即可。

(4) 393. 某一事業之放流水含有放流水標準管制以外之項目,請問於何種情形下,應提報污染預防管理計畫?(1)承受水體經中央主管機關認定屬敏感或有爭議者

(2)承受水體經直轄市縣市主管機關認定屬敏感或有爭議者(3)中央主管機關認定有危害人體健康之虞者(4)以上皆是。

(3) 394. 對於污水下水道系統領域內之事業未將其產生之廢水納入污水下水道系統者,其廢水排放規定,何者為是?(1)經下水道管理機關同意即可排放(2)取得環保機關核准之水措計畫即可排放(3)經下水道管理機關同意,並取得環保機關排放許可證,即可排放(4)經下水道管理機關同意,並取得環保機關貯留許可即可排放。

(4) 395. 屬依規定應收集處理逕流廢水者,其收集量之規定為何?(1)由業者依實際雨量狀況決定(2)依作業面積乘以 0.025 公尺(3)由主管機關依個案許可審查核准(4)由中央主管機關訂之。

(4) 396. 下列那一項不是水污費之支用項目?(1)地面水體污染整治(2)公共污水下水道系統主、次要幹管之建設(3)水污染防治技術之研究發展,引進及策略之研發(4)水污費之 20%支用執行收費工作相關及所需人員之聘雇。

(2) 397. 主管機關查獲某一事業利用不明排放管排放廢污水,請問主管機關應該如何處理,始可封閉或移除管線?(1)現場立即移除管線,以免繼續污染(2)公告廢止,經公告一週,尚無人認領者(3)公告廢止即可移除(4)以上皆可。

(4) 398. 對於廢污水排放於土壤之規定,何者為是?(1)廢污水符合土壤處理標準,即可排放於土壤(2)廢(污)水經處理至合於土壤處理標準及依第 18 條所訂之辦法者,得排放於土壤(3)地方主管機關發給許可證,應報經中央主管機關核備(4)2 及 3 皆是。

(4) 399. 依規定設置之水量、水質自動監測等設施,其裝設應辦理之規定何者為非?(1)裝設前應檢其自動監測(視)及連線傳輸措施說明書(2)裝設後檢具自動監測(視)及連線傳輸確認報告書(3)報告書經主管機關審查確認後,向核發機關辦理許可證變更(4)說明書經主管機關審查確認後,向核發機關辦理許可證變更。

(2) 400. 某一事業違反水污法規定經主管機關認定情節重大,裁處停工請問該事業可能違反之規定,何者為非?(1)未經合法登記之工廠(2)一年內查獲未符合放流水標準經限期改善,第 2 次查獲未符合標準(3)自報停工改善,經查證非屬實(4)經處分按日連續處罰逾 30 日者。

(4) 401. 某一食品業欲將辦公場所產生之污水與製程作業廢水分別處理,請問辦公場所產生之污水應遵守之規定何者為非?(1)排放之放流水應符合建築物污水處理設施標準(2)免設置專責人員(3)免申請許可證(4)免設置放流口。

(4) 402. 水污染防治法規所稱的主管機關,何者正確?(1)在直轄市為市政府環保局(2)在縣(市)為縣(市)環保局(3)在中央為立法院(4)在地方為各縣市政府。水污 3

(3) 403. 主管機關應公開依水污法規定認定情節重大之事業,由提供優惠待遇之目的事業主管機關或各該法律之主管機關停止並追回其違規行為所屬年度之優惠待遇,並於其後幾年內不得享受政府之優惠待遇(1)1(2)2(3)3(4)5。

(1) 404. 事業因其他不可抗力事由,致不能於改善期限內完成改善者,應於其原因消滅後繼續進行改善,並於幾日內以書面敘明理由,檢具有關證明文件,向當地主管機關申請核定賸餘期間之起算日(1)十五(2)三十(3)四十五(4)六十。水污 62

(1) 405. 應先檢具水措計畫之事業,申請審查水措計畫之時機如下,以下敘述何者正確?(1)納管事業於取得核准同意納入污水下水道系統文件後,未取得聯接使用證明前(2)簽定廢(污)水委託處理契約後(3)設置海洋放流管線後(4)設置逕流廢水污染削減設施後。許可 7

(4) 406. 以下有關檢測申報頻率何者敘述有誤?(1)社區專用污水下水道(免設專責),每年申報乙次(2)事業或污水下水道(免設專責或設置乙級專責),每半年申報乙次(3)事業或污水下水道(設置甲級專責或專責單位),每季申報乙次(4)事業或污水下水道(海放管排放廢水於海洋),每半年申報乙次。

(2) 407. 經設置或登記為環境保護專責及技術人員者,每 2 年應完成在職訓練至少幾小時(1)3(2)6(3)8(4)12。(其中政策法規類課程不得少於 3 小時)

(1) 408. 按水污染防治法之規定,中央主管機關應會商直轄市、縣(市)主管機關訂定水污染防治方案,每年向下列何機關報告執行進度?(1)立法院(2)監察院(3)行政院(4)考試院。水污 12

(4) 409. 在水污染管制區內,不得有下列何種行為?(1)在主管機關指定之水體或其沿岸規定距離內飼養家禽、家畜(2)在水體或其沿岸規定距離內棄置垃圾、水肥、污泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物(3)使用農藥或化學肥料,致有污染主管機關指定之水體之虞(4)以上皆是。水污 30

(3) 410. 事業排放廢(污)水於地面水體者,其排放許可證及簡易排放許可文件之有效期間期滿仍繼續使用者,應自期滿幾個月前起算五個月之期間內,向直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關申請核准展延。每次展延不得超過多少年?(1)三、五(2)六、三(3)六、五(4)四、七。水污 15

(2) 411. 事業或污水下水道系統,排放廢(污)水於劃定為總量管制之水體,有排放廢(污)水量每日超過多少立方公尺者,應自行設置放流水水質水量自動監測系統,予

以監測?(1)五百(2)一千(3)二千(4)三千。水污 31:經直轄市、縣(市)主管機關認定係重大水污染源者

(2) 412. 行政院環境保護署依土壤及地下水污染防治法將桃園原 RCA 工廠用地公告劃定為污染場址,此項公告屬下列何項行政行為?(1)觀念通知(2)行政處分(3)法規命令(4)行政規則。(所謂行政處分,就是行政機關就公法上具體事件所為的決定或其他公權力措施而對外直接發生法律上效果的單方行政行為)

(1) 413. 各級主管機關依第十一條第六項設置之特種基金,其來源除該條第一項水污染防治費徵收之費用外,應包括各級主管機關依前條追繳之所得利益及依本法裁處之部分罰鍰,部分罰鍰指經主管機關依本法裁處後實收罰鍰金額之(1)百分之二十(2)百分之十(3)百分之三十(4)百分之四十。細則 23

(1) 414. 放流水標準之法源依據為何,以下敘述何者正確?(1)水污染防治法第七條(2)水污染防治法第九條(3)水污染防治法第十一條(4)水污染防治法第十五條。

(4) 415. 下列何者是申請或變更許可證時,應揭漏污染物(1)化工業(2)石化業(3)光電業(4)以上皆是。

(2) 416. 某廠商未依水污法規定取得水污染防治措計畫或水污染防治許可證或其未登載核准排放水量者,其規模認定方式,依本次違反本法前一年全國該業別水污染防治措計畫或水污染防治許可證登記之前百分之(1)九十(2)五十(3)七十(4)三十之每日最大排放量平均值認定之。

(2) 417. 以下針對排放水質計算方式何者有誤?(1)以該業別或海放管放流水標準最大限值百分之九十計算(2)以申報繳費當期之定期檢測申報平均值,或依規定無須定檢申報者,得以水質檢測值計算(3)依規定設置水質自動監測設施者,得以申報繳費當期傳輸之自動監測數據計算(4)其他經中央主管機關認可之計算方式。

(4) 418. 水污染防治法所指之繞流排放,下列敘述何者有誤(1)廢(污)水未經其正常操作單元排放(2)廢(污)水未依許可之放流口排放(3)以專管、渠道、閥門調整或泵浦抽取方式使廢(污)水由未經核准登記之放流口排放(4)排放未接觸冷卻水。細則 18

(4) 419. 廢(污)水處理專責人員有哪些情事,主管機關得減輕其處罰(1)曾參與依本法應受處分之行為,而向主管機關揭露或司法機關自白或自首,因而查獲其他正犯或共犯(2)查獲前已自行補正或採取改善措施(3)稽查配合度良好(4)以上皆是。

(1) 420. 事業及污水下水道系統得免繳納水污染防治費之情形,以下敘述何者有誤?(1)當期應繳納水污染防治費費額,未達新臺幣二百元(2)事業排放之廢(污)水,

全量納入專用或公共污水下水道系統(3)徵收項目之排放濃度,小於放流水標準最大限值百分之十(4)其他經中央主管機關認定情形。

(3) 421. 以下罰鍰額度計算公式規定何者正確(1)罰鍰額度=處分點數+處分基數(2)罰鍰額度=處分點數處分基數(3)罰鍰額度處分點數處分基數(4)罰鍰額度處分點數/處分基數。裁罰 3

(1) 422. 員工人數幾人以下者,負責人得兼任廢(污)水處理專責人員(1)50(2)100(3)150(4)200。

(1) 423. 不遵行主管機關依水污法所為停工或停業之命令者,處(1)一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰金(2)三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰金(3)五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上一千五百萬元以下罰金(4)以上皆非。水污 34

(4) 424. 情節嚴重是指疏漏或排放廢(污)水或污染物至水體,有下列何種情形之一者(1)大量疏漏或排放廢(污)水或污染物,經主管機關認定嚴重影響附近地區水體品質(2)廢(污)水或污染物含有害健康物質,經主管機關認定有危害公眾健康之虞(3)其他經主管機關認定嚴重影響附近地區水體品質之行為(4)以上皆是。裁罰 6

(4) 425. 以下何者是專責人員之工作義務(1)遵守法令規章、誠實申報各項污染防制(治)、檢驗、監測數據(2)本於良知,針對不法雇主惡意危害環境行為,不同流合污,勇於檢舉,保護自身權益與環境(3)勿有租借專責人員證書虛偽設置或設置後未親自執業,放任他人恣意操作甚至埋設暗管、繞流、偷排廢氣、廢水(液)、固體廢棄物及不實申報之行為(4)以上皆是。專責

(3) 426. 哪一年開始增訂強化刑責及罰則、資訊公開、追繳不法利得、鼓勵檢舉不法及開徵水污染防治費,是水污染防治革新的重大里程碑(1)102 年(2)103 年(3)104 年(4)105 年。

(2) 427. 水污染防治法自哪一年公布施行(1)62 年 7 月 11 日(2)63 年 7 月 11 日(3)64 年 7 月 11 日(4)65 年 7 月 11 日。

(1) 428. 水污染防治法最新修正於哪一年施行(1)107 年 6 月 13 日(2)108 年 6 月 13 日(3)109 年 6 月 13 日(4)110 年 6 月 13 日。

(4) 429. 某事業因違反水污法規定遭到裁罰,其罰鍰額度點數會依照違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則計算,業者可提出以下何者方式減輕點數,以下敘述何者有誤(1)稽核配合度良好(2)三年內首次違規且未涉及水污法第七十三條(3)查獲前

已自行清除處理污染物或對水體環境採取改善措施(4)3 個月內提出員工人數不到 100 名之證明資料。

(1) 430. 某畜牧業繞流排放又超標,同時違反水污法第 7 條及第 18 條之 1 規定,經主關機關依水污法第 46-1 條裁罰,請問違規點數如何計算?(1)同時計算繞流排放及超標之點數(2)僅計算繞流排放點數(3)僅計算超標點數(4)同時計算繞流排放及超標之點數,取其平均值計算。裁罰準則附表三

(2) 431. 事業依水污染防治法所為之水質水量檢驗測定,依規定應委託何單位辦理?(1)經濟部標準檢驗局核發認證之檢驗測定機構(2)中央主管機關核發許可證之檢驗測定機構(3)具實驗室之大專院校(4)主管機關指定之檢驗測定機構。水污 23

(4) 432. 下列何者不是屬於污水下水道系統?(1)公共下水道(2)社區專用下水道(3)建築物污水處理設施(4)工業區專用下水道。水汙 2

(1) 433. 某事業經處停工,惟某工程顧問公司協助事業負責人規劃採行繞流排放設施,繼續違規排放,該工程顧問公司經認定為監督策劃人員,經主管機關移送法辦,請問對該工程顧問公司刑度加重多少?(1)加重其刑至二分之一(2)加重其刑至三分之一(3)加重其刑至四分之一(4)加重其刑至五分之一。水污 36

(1) 434. 專責人員代理人應於何時設置?(1)離職、異動後 15 日設置(2)離職、異動後 30 日設置(3)設置專責人員時,一併設置代理人(4)離職、異動後 60 日設置。專責 9

(2) 435. 某事業產生廢水委託他人處理,未排放廢水於地面水體,請問該事業應申請何種水污染許可證(文件)?(1)回收使用許可(2)貯留許可(3)稀釋許可(4)排放地面水體許可。水污 20

(4) 436. 畜牧業以外之事業放流水超過管制標準,最重處新臺幣多少元以下罰鍰?(1)60 萬(2)500 萬(3)1,000 萬(4)2,000 萬。水污 40

(2) 437. 請問重金屬總量管制區主要係加嚴哪些重金屬項目?(1)錫、鉬(2)鎘、總鉻、六價鉻、銅、鋅、鎳(3)汞砷和硒(4)鋼和 。標準附表 16

(3) 438. 某事業領有排放許可證,有效期間內排放廢污水超標,請問其規模之認定?(1)以疏漏量認定(2)依核准之廢(污)水排放量(3)以實際廢水排放量認定(4)以原廢水產生量認定。裁罰準則附表 3

(1) 439. 何謂地下水體(1)存在於地下水層的水(2)水井(3)逕流廢水(4)河川。水污 2

(2) 440. 何謂涵容能力?(1)進入承受水體之廢(污)水(2)在不妨害水體正常用途情況下,水體所能涵容污染物之量(3)每日排放總量(4)任何能導致水污染之物質、生物或能量。水污 2

(4) 441. 以下對於放流水標準之水溫項目限值何者有誤?(1)排放於非海洋之地面水體,夏天 5 至 9 月攝氏 38 度以下(2)排放於非海洋之地面水體,冬天 10 至 4 月攝氏 35 度以下(3)直接排放於海洋者,放流口水溫不得超過攝氏 42 度(4)直接排放於海洋者,距排放口五百公尺處之表面水溫不得超過攝氏 2 度。標準附表 13

(2) 442. 一級水產用水是陸域地面水體分類的哪一類?(1)甲(2)乙(3)丙(4)丁。地面水體 4

(1) 443. 核發機關受理水污染防治措施及污泥處理改善計畫以外之各項許可證申請、變更或展延,經審查認定應補正資料者,核發機關應通知限期補正;補正日數不算入審查期間,且總補正日數不得超過(1)42(2)30(3)90(4)180 日。許可 42

(1) 444. 水污染防治費用於執行收費人員聘雇支用比例不得高於各類別之百分之幾?(1)10(2)15(3)20(4)25 水污 11:比例不得高於各類別之百分之十

(3) 445. 電鍍業、金屬表面處理業,其作業廢水應分流收集處理,下業哪一項屬於應分流收集處理之作業廢水?(1)鉛系廢水(2)銅系廢水(3)鉻系廢水(4)鋅系廢水。檢測 49-9:氰系和 系

(1) 446. 大雨、豪雨特報解余後幾日內,應停止沼渣沼液之施灌?(1)3(2)4(3)5(4)6。檢測 70-6

(3) 447. 廢水專責人員之證照出租給事業使用,其可能遭受何種處分?(1)處 6 萬至 60 萬元罰鍰(2)按日連續處罰(3)廢止其合格證書(4)移送法辦。設置管理 17,水汙法 48

(4) 448. 下列哪一項非屬事業廢水?(1)事業於製造、加工產生之作業廢水(2)循環用水中洩放之廢水(3)未接觸冷卻水(4)雨水沖刷作業環境以外的水。檢測申報 3

(2) 449. 依規定專責人員應常駐在任職場所執行廢污水處理管理之責,請問常駐的規定為何?(1)24 小時內(2)於勞動基準法所定工作時間內(3)依契約規定(4)與主管機關約定。設置與管理 15

(2) 450. 某電鍍業基本資料與原水污染防治許可證(文件)核准事項不符,處罰規定?(1)處 1 萬~60 萬元(2)限期補正屆期仍未補正,按次處罰(3)限期補正,屆期仍未補正,按日處罰(4)停工停業。水汙 14.45

(4) 451. 某事業於許可登記之操作參數,停留時間 30 分鐘,環保人員查核時發現停留時間僅 10 分鐘,請問不符合何種規定?(1)未採取緊急應變(2)申報不實(3)故障未報備(4)廢水處理設施未正常操作。 10

(4) 452. 環保人員稽查何種事業單位,依規定應會同事業人員?(1)涉及軍事秘密者(2)涉及製程秘密者(3)涉及個資資料者(4)均應會同。