Gestión Integral del Mantenimiento

JEN Construcciones Renovables S.L.

Equipo / SN: N/A

PSFV: -

Mantenimiento: PREVENTIVO ANUAL GENERAL

Orden de trabajo:

Fecha de realización:

	Descripción	Var.Test.	Unidades	Max.	Min.	Estado
1	Comprobar estado del acceso a la instalación.			0,00	0,00	-
2	Comprobar estado del vallado perimetral.			0,00	0,00	-
3	Comprobar estado de puerta de acceso.			0,00	0,00	-
4	Comprobar estado de caminos internos de la instalación.			0,00	0,00	-
5	Comprobar estado de drenajes.			0,00	0,00	-
6	Gestión de la vegetación dentro del Proyecto (informar estado de limpieza).			0,00	0,00	-
7	Comprobar el sistema de vigilancia (correcto estado y funcionamiento).			0,00	0,00	-
8	Comprobar el sistema de alumbrado dentro de la instalación.			0,00	0,00	-
9	Comprobar estado de las arquetas y sistema de drenado.			0,00	0,00	-
10	Comprobar el dispositivo pararrayos.			0,00	0,00	-
11	Comprobar el estado de la sala de control y edificios auxiliares (CT y CPM).			0,00	0,00	-
12	Revisión de la puesta a tierra de la sala de control y edificios auxiliares (CT y CPM).			0,00	0,00	-
13	Revisión de los dispositivos anti-incendio de la sala de control y edificios auxiliares (CT y CPM).			0,00	0,00	-
14	Revisión del buen estado del contenedor y su contenido inventario y gestión de almacén).			0,00	0,00	-
15	Comprobación de la comunicación del sistema de monitorización.			0,00	0,00	-
16	Retirada de residuos generados en las tareas de O&M a través de un gestor autorizado.			0,00	0,00	-
17	Mantenimiento de la fauna perjudicial para las instalaciones del parque mediante actividades cinegéticas.			0,00	0,00	-
18	Verificación general de extintores: comprobar ubicación correcta y estado aparente, adecuación al riesgo, accesibilidad, visibilidad y señalización; presión en rango operativo; buen estado de boquillas, válvulas y mangueras; integridad de precintos y tapones; ausencia de descarga total o parcial.			0,00	0,00	-

Marcar con OK ☐ si no hay anomalía

Marcar con NOK ☐ si hay anomalía

Marcar con NA ☐ si no aplica.

Avisar inmediatamente al JEFE DE MANTENIMIENTO si reviste gravedad. Si es de poca consideración anotar en observaciones.

Observaciones:

Realizado por:	Realizado por:	Realizado por:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre: