Gestión Integral del Mantenimiento

JEN Construcciones Renovables S.L.

Equipo: Inversores centro de transformación ##
PSFV: -
Mantenimiento: PREVENTIVO MENSUAL INVERSORES TIPO STRING

Orden de trabajo:
Fecha de realización:

	Descripción	Var.Test.	Unidades	Max.	Min.	Estado
1	Comprobar la envolvente e inspección visual.			0,00	0,00	☐
2	Comprobar estado de rejillas y filtros (Limpieza y sustitución si así procede), Verificar alarmas activas o ruidos anómalos en ventiladores.			0,00	0,00	☐
3	Comprobación de las temperaturas internas y externas del inversor.			0,00	0,00	☐

Marcar con OK ☐ si no hay anomalía
Marcar con NOK ☐ si hay anomalía
Marcar con NA ☐ si no aplica.

Avisar inmediatamente al JEFE DE MANTENIMIENTO si reviste gravedad. Si es de poca consideración anotar en observaciones.

Observaciones:

Realizado por:	Realizado por:	Realizado por:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:

	Checklist (Indicar estado)		
Equipo	**01**	**02**	**03**
Inv. 01.	-	-	-
Inv. 02.	-	-	-
Inv. 03.	-	-	-
Inv. 04.	-	-	-
Inv. 05.	-	-	-
Inv. 06.	-	-	-
Inv. 07.	-	-	-
Inv. 08.	-	-	-
Inv. 09.	-	-	-
Inv. 10.	-	-	-
Inv. 11.	-	-	-
Inv. 12.	-	-	-
Inv. 13.	-	-	-
Inv. 14.	-	-	-
Inv. 15.	-	-	-
Inv. 16.	-	-	-
Inv. 17.	-	-	-
Inv. 18.	-	-	-
Inv. 19.	-	-	-
Inv. 20.	-	-	-
Inv. 21.	-	-	-
Inv. 22.	-	-	-
Inv. 23.	-	-	-
Inv. 24.	-	-	-
Inv. 25.	-	-	-