Gestión Integral del Mantenimiento

JEN Construcciones Renovables S.L.

Equipo: N/A

PSFV: -

Mantenimiento: PREVENTIVO TRIMESTRAL GENERAL

Orden de trabajo:

Fecha de realización:

	Descripción	Var.Test.	Unidades	Max.	Min.	Estado
1	Comprobar estado del acceso a la instalación.			0,00	0,00	-
2	Comprobar estado del vallado perimetral.			0,00	0,00	-
3	Comprobar estado de puerta de acceso.			0,00	0,00	-
4	Comprobar estado de las arquetas y sistema de drenado.			0,00	0,00	-
5	Revisión del buen estado del contenedor y su contenido.			0,00	0,00	-
6	Comprobación de la comunicación del sistema de monitorización.			0,00	0,00	-
7	Mantenimiento de la fauna perjudicial para las instalaciones del parque mediante actividades cinegéticas.			0,00	0,00	-
8	Verificación general de extintores: comprobar ubicación correcta y estado aparente, adecuación al riesgo, accesibilidad, visibilidad y señalización; presión en rango operativo; buen estado de boquillas, válvulas y mangueras; integridad de precintos y tapones; ausencia de descarga total o parcial.			0,00	0,00	-

Marcar con OK ☑ si no hay anomalía

Marcar con NOK ☒ si hay anomalía

Marcar con NA N/A si no aplica.

Avisar inmediatamente al JEFE DE MANTENIMIENTO si reviste gravedad. Si es de poca consideración anotar en observaciones.

Observaciones:

Realizado por:	Realizado por:	Realizado por:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre: