Gestión Integral del Mantenimiento

JEN Construcciones Renovables S.L.

Equipo: _____

PSFV: - _____

Mantenimiento: PREVENTIVO TRIMESTRAL ESTRUCTURA SOPORTE MODULOS

Orden de trabajo:

Fecha de realización:

	Descripción	Var.Test.	Unidades	Max.	Min.	Estado
1	Comprobar estado (limpieza, óxidos, golpes…)			0,00	0,00	-
2	Reapriete de la tornillería de fijación de los paneles y elementos estructurales			0,00	0,00	-
3	Revisión de estado de pintura (si es estructura de acero) y pintas en caso necesario.			0,00	0,00	-
4	Revisión de cimentación (si la hubiera) y de la zona alrededor de la hinca).			0,00	0,00	-
5	Revisión de la puesta a tierra.			0,00	0,00	-

Marcar con OK ☑ si no hay anomalía

Marcar con NOK ☒ si hay anomalía

Marcar con NA N/A si no aplica.

Avisar inmediatamente al JEFE DE MANTENIMIENTO si reviste gravedad. Si es de poca consideración anotar en observaciones.

Observaciones:

Realizado por:

Firma:

Nombre:

Realizado por:

Firma:

Nombre:

Realizado por:

Firma:

Nombre: