和境建設股份有限公司　函

地　址：臺北市內湖區行善路469號9樓
承辦人：陳世邦
電話：02-2791-0110
傳真：02-2793-0905
E-Mail：

受文者：和境心見社區管理委員會

地址：桃園市龜山區文桃路123~155號
發文日期：中華民國 115 年 04月 13日
發文字號：(115)和境字第1150413001 號
速別：
密等及解密條件或保密期間：
附件：

主旨：有關　貴社區地下室淹水、設備漏水、消防系統異常及地下室滲漏水問題，本公司回覆如說明，請　查照。

說明：

一、貴會民國(下同)115年04月04日和境管字第1150404001號函、115年04月06日和境管字第115040601號函敬悉。

二、有關　貴社區地下三樓115年4月1日淹水乙事，本公司已於115年4月2日請水電廠商進場查修，並於115年4月4日將管線修繕完成，另有關地下室排水孔洩水坡度問題，本公司將再派員勘查及改善。

三、有關　貴會反應B2-131車位旁之排風設備漏水問題，本公司已於115年4月10日派員前往勘查，後續將派員處理。

四、有關　貴社區消防授信總機異常問題，應係　貴社區物業人員將消防授信總機聲音關閉，且於　貴社區住戶裝潢完成申請退還保證金時，未確實查核住戶是否有將感知器正常復歸所致，而非消防受信總機設備有問題，本公司特此說明。本公司後續將再派員指導　貴社區物業人員如何操作消防受信總機設備。

五、有關　貴社區B3F及B4F外牆滲水問題，本公司後續將派員修繕。又滲漏水問題以高壓注射工法(俗稱打針)為業界行之有年之修繕方式，本公司特此說明。

正本：和境心見社區管理委員會
副本：

保存期限：
檔　　號：