防災設備與流程管理辦法(草擬)

最後修改日期：2025.09.25

一、目的

為確保社區住戶安全及財產保障，特訂定本辦法。

二、適用範圍

本辦法適用於社區全體物業人員與相關受託單位。

三、防災設備管理

防水閘門每季檢查一次，並紀錄於「防災設備檢查表」。
地下室抽水機需每月測試運轉，並紀錄。
各棟頂樓與公共區域排水孔由清潔人員每月清理，並記錄。

四、防災流程管理

物業應每年至少舉辦一次「防水閘門與排水系統演練」。
災前應依 防災設備與流程標準作業程序（SOP） 完成防災準備並回報。
災後應於 24 小時內提交檢討報告，檢視流程不足並提出改善方案。

五、教育訓練

新進人員應於到職後 1 個月內接受防災設備操作教育訓練。
每年至少安排一次複訓，確保持續熟悉操作。

六、附則

本辦法經管委會會議通過後實施，修訂亦同。