



Inspectierapport Elektrische Arbeidsmiddelen

Machine:	ACCULADER	Klantnaam:	PROTON ENGINEERING LIMBURG B.V.
Merk:	HILTI	Locatie:	URMOND
Serie no:	2202800307	Inspectiedatum:	21-12-2023
Voltage:	230V	Geldig tot:	21-12-2024
Klasse:	2		

Inspectiegegevens

Opmerkingen machine

Visuele inspectie:	G	nvt	A	
In originele/ goede staat	X			
Behuizing onbeschadigd	X			
Snoer/stekker onbeschadigd	X			
Motorbev. schakelaar juist ingesteld.		X		
CE-merk aanwezig	X			
Meting:				
Isolati weerstand >20 MΩ	X			
Aardleidingsweerstand Ω		X		
Voltage 230V				
Amperage A		X		
Afleidstroom 0,10 mA				
Apparaatattest :				
Lagers		X		
Koolborstels		X		
Luchtstroom/ koeling voldoende	X			
Geluidsmeting: dB		X		
Gekeurd door: CAP Cremers Keurmeestercertificaatnr.: 2020000371				
Eindoordeel: GOEDGEKEURD	G=goedkeur//.A=afkeur			

Opmerkingen voor gebruiker:

Dit certificaat geeft geen garantie voor een storingsvrije werking gedurende keuringsperiode.

Bij het overschrijden van de 80dB is gehoorbescherming verplicht.

Bij verspanende gereedschappen is een veiligheidsbril verplicht.

Na iedere reparatie is herkeuring verplicht.

Dit rapport is gebaseerd op de Arbo-wet en NEN3140/ NEN-EN50110