



Inspectierapport Elektrische Arbeidsmiddelen

| | | | |
|-----------|------------|-----------------|---------------------------------------|
| Machine: | ACCULADER | Klantnaam: | PROTON ENGINEERING LIMBURG B.V. |
| Merk: | HILTI | Locatie: | URMOND |
| Serie no: | 2304500875 | Inspectiedatum: | 21-12-2023 |
| Voltage: | 230V | Geldig tot: | 21-12-2024 |
| Klasse: | 2 | | |

| Inspectiegegevens | | Opmerkingen machine | | |
|--|-----------------------|---------------------|---|--|
| Visuele inspectie: | G | nvt | A | |
| In originele/ goede staat | X | | | |
| Behuizing onbeschadigd | X | | | |
| Snoer/stekker onbeschadigd | X | | | |
| Motorbev. schakelaar juist ingesteld. | | X | | |
| CE-merk aanwezig | X | | | |
| Meting: | | | | |
| Isolati weerstand >20 MΩ | X | | | |
| Aardleidingsweerstand Ω | | X | | |
| Voltage 230V | | | | |
| Amperage A | | X | | |
| Afleidstroom 0,10 mA | | | | |
| Apparaatattest : | | | | |
| Lagers | | X | | |
| Koolborstels | | X | | |
| Luchtstroom/ koeling voldoende | X | | | |
| Geluidsmeting: dB | | X | | |
| Gekeurd door: CAP Cremers Keurmeestercertificaatnr.: 2020000371 | | | | |
| Eindoordeel: GOEDGEKEURD | G=goedkeur//.A=afkeur | | | |

Opmerkingen voor gebruiker:

Dit certificaat geeft geen garantie voor een storingsvrije werking gedurende keuringsperiode.

Bij het overschrijden van de 80dB is gehoorbescherming verplicht.

Bij verspanende gereedschappen is een veiligheidsbril verplicht.

Na iedere reparatie is herkeuring verplicht.

Dit rapport is gebaseerd op de Arbo-wet en NEN3140/ NEN-EN50110