











SIMBOLOGÍA	
	BATERIA
	INTERRUPTOR
	CONEXIÓN DE CLEMA CON FUSIBLE
	LAMPARA
	COMPUTADOR DE FLUJO
	TOMA CORRIENTE
	TRANSMISOR MULTIVARIABLE
	UPS

NOTA 1: LAS BATERIAS SON DE 12 VOLTS, CONECTADAS POR PAR EN SERIE, PARA LA OBTENCIÓN DE 24 VOLTS.

CLIENTE:





SOLUCIONES EN INGENIERIA Y MEDICION DE GAS S A DE C V
AV. LAGO PATZCUARO M234 LT18, COLONIA, JARDINES DE MORELOS, SECCION LAGOS, ECATEPEC DE MORELOS

APROBO:	YESENIA GODINEZ R.	ACOTACIONES:	SIN	PROYECTO:	MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA ERM 13028 BIOPAPPEL
REVISO:	YESENIA GODINEZ R	ESCALA:	SIN	NOMBRE DEL DIBUJO:	UNIFILAR ERM
DIBUJO:	MISAELE ORDOÑEZ HERNANDEZ	FECHA:		NUMERO:	13028-UNIFILAR
TITULO:	DIAGRAMA UNIFILAR				A