

pag. 1/1

RAPPORTO DI PROVA n° 1314/2011-A

Guidonia M. 18/10/2011

Risultato della prova di resistenza all'azione manuale di effrazione eseguita, il giorno 14/10/2011, su una persiana a due ante con alette parasole fisse, consegnata in data 27/09/2011.

Le caratteristiche geometriche e strutturali del campione risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente rapporto di prova.

Committente : OMECA S.r.l. – Monte S. G. Campano – (FR)

DATI DICHIARATI

Denominazione : OMECA SICUREZZA
Struttura : acciaio
Tipo apertura : battente
Dimensioni : La 1070 mm ; H 2130 mm

MODALITA' DI PROVA

La prova è stata eseguita secondo le indicazioni riportate nella **UNI EN 1630** utilizzando gli attrezzi elencati nelle serie A1 e A2, nei modi e nei tempi dettati dalla suddetta norma, fino ad effettuare l'apertura della persiana in esame o a praticare un'apertura per consentire il passaggio dell'operatore o della sagoma di prova.

RISULTATO DELLA PROVA

Dagli esiti delle aggressioni portate dall'operatore sul campione ed a quanto riportato dalla tabella 7 al punto 8 della **UNI EN 1627** si attribuisce alla persiana per la prova in esame:


CLASSE DI RESISTENZA (RC) = 2

LO SPERIMENTATORE
Geom. Antonio Liberatore



LA DIREZIONE
Dott. Ing. Camillo Orsi
Via Tiburtina
Km. 18,300
GUIDONIA
Montecelio (RM)



**OMECA SRL**

Via Vaglie San. Nicola SNC

03025 Monte San Giovanni Campano – FR

Cod Fisc P.I. 02093070601

Tel. 0775-868833

Nome commerciale : Omeca Sicurezza

Dimensioni (cm) : 107 x 213 (totali)

N° ante : 2

Tipo di apertura : Battente

Materiale telaio : Acciaio tipo ZX 140/200

Materiale anta : Acciaio tipo ZX 140/200

N° battenti : 1

Sistema oscurante : alette parasole fine

Materiale sistema oscurante : Acciaio tipo ovoline (45x10)

Punti di chiusura totali : N° 5

Ubicazione punti di chiusura anta principale : N° 1 lato serratura - N° 1 sup. - N° 1 inf. - N° - lato cerniere

Ubicazione punti di chiusura anta secondaria : N° 1 superiore - N° 1 lato inferiore -

Cerniere : N° 3 marca Omeca srl tipo : doppio cuscinetto reggisplinta

Serratura principale (marca/tipo) : Cisa / a baionetta

Rostri lato cerniere : N° 6 per anta passo (mm) 18/81/12/60/13 ø (mm) 12

Accessori : marca IBFM tipo : paletto a ginocchio



● = punti di chiusura

Distanza (A1) : 50 cm

Distanza (A2) : 50 cm

Distanza (A3) : 27 cm

Distanza (A4) : 22 cm

